Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«27» сентября 2022 г.

Регистрационный № 16-08-2022-013357

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Торгово-развлекательный комплекс «Батутный центр»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью «Риман»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1171690034504 ИНН: 1644089747

Место нахождения объекта защиты:

423403, Респ Татарстан, р-н Альметьевский, г Альметьевск, пр-кт Изаила Зарипова, Дом 25/1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

29.12.2017

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	11
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1486
1.6.	Объем здания, куб. м	12080
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	Не имеет

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	система противодымной защиты, пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией, внутренний противопожарный водопровод
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчет выполнен Упановым Андреем Васильевичем (квалификационное свидетельство №16/0010 от 26.03.2021) Нормативное значение индивидуального пожарного риска для зданий и сооружений 10-6 в год (статья 79 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») Расчетная величина индивидуального пожарного риска меньше нормативного значения индивидуального пожарного риска и соответствует требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности» Расчет величины пожарного риска приложен к настоящей декларации пожарной безопасности.		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Договор страхования имущества от 11 мая 2021г. № 180192/июл/21		
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные	СП 4.13130.2013 (пункты 4.3, 4,4,	Выполняется

	расстояния между зданиями и сооружениями	5.1, 5.4, 5.5, разделы 7, 8)	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009 (разделы 4, 6, 7, 8, 9, 10, пункты 5.1, 5.3, 5.11, 5.13, 6.2);	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 (пункты 4.3, 4,4, 5.1, 5.4, 5.5, разделы 7, 8)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2012 (пункты 5.2, 5.3, п.п. 5.4.1, 5.4.2, 5.4.3, 5.4.4, 5.4.5, 5.4.16, 5.4.20, 6.6.1, 6.7.1, 6.7.17, 6.7.18) СП 4.13130.2013 (пункты 4.3, 4,4, 5.1, 5.4, 5.5) СП 7.13130.2013 (разделы 6, 7, 8)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2009 (разделы 4.2, 4.3, 4.4, 6.1, 6.2, 7.1)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2009 (разделы 7, 8)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009 (свод правил в целом) СП 5.13130.2009 (пункты 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.13, 13.14, 13.15, раздел 14, 15, 16, 17, приложение А (обязательное), приложение М, Н, П, Р (рекомендуемое) СП 8.13130.2009 (разделы 4, 6, 7, 8, 9, 10, пункты 5.1, 5.3, 5.11, 5.13, 6.2) СП 10.13130.2009 (пункт 4.1, 4.2)	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной	СП 5.13130.2009 (пункт 13.1, 13.2, 13.3, 13.4, 13.13, 13.14, 13.15, раздел 14, 15, 16, 17, приложение А (обязательное), приложение М, Н, П, Р (рекомендуемое)	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	«Правила противопожарного режима в Российской Федерации » (утв. постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012 г. № 390) (пункты 7, 12, 14, 20, 21, 22, 23-25, 32-43, 48, 50, 54-66, 70, 71, 74-80, 106-108, 111, разделы XVIII, XIX приложения №1-6) СП 9.13130.2009 (пункт 4.1, 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.7, приложение А, приложение Б)	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.