Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике
Татарстан

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«08» декабря 2022 г.

Регистрационный № 16-08-2022-016837

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

производственного здания ООО «КарбоКам

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью «КарбоКам»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1091651001188 ИНН: 1651057383

Место нахождения объекта защиты:

423570, Респ Татарстан, р-н Нижнекамский, г Нижнекамск, ул Заводская, Дом 48г

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

15.07.2013

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	13
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	517
1.6.	Объем здания, куб. м	14655

1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- Пульт контроля и управления Сигнал 20П SMD; - Блок питания СКАТ-1200-47-3000; - Извещатели дымовые ИП-101-1А-А3 (25 шт.); - Извещатели тепловые ИП-101-1А-А3 (42 шт.); - Извещатели ручные ИПР 513-10 (9 шт.); - Оповещатель звуковой ГРОМ-12 (18 шт.); - Табло «Выход» НБО-12 В-01 (11 шт.); - СОУЭ 2-го типа. - Внутренний противопожарный водопровод (14 шт.) 2 ПГ на расстоянии 50 метров и 70 метров. Оборудовано первичными средствами пожаротушения 8 огнетушителей (ОУ-5 и ОП-4).
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчёт пожарного риска не проводился, так как обязательные требования пожарной безопасности, установленные федеральными законами о технических регламентах и требования нормативных документов по пожарной безопасности выполняются. (ч.3 ст.6 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности").		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Возможный ущерб имуществу третьих лиц составляет 500 000 руб.		

4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст.70 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.4, п.п.6.1.2, п.п.6.1.21, п.п.6.1.27, п.п.6.1.28, п.п.6.1.33, п.п.6.1.39, п.п.6.1.41-6.1.43, п.п.6.1.45-6.1.46, п.6.1, СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст.62, ст.68, ст.99 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.48, п.49 Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 "Об Утверждении Правил пожарного режима в Российской Федерации"; п.4.1 СП 8.13130.2009	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ч.6 ст.63, ст.98 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п.71 Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 "Об Утверждении Правил пожарного режима в Российской Федерации"; п.п 8.6 — 8.10, п.п. 8.13-8.14 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные	ст.31, ст.57, ст.58, ст.59, ст.80, ч.1, ч.2, ч.3, ч.5, ч.6, ч.7, ч.11 ст.87,	Выполняется

	решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст.88, ч.1-3, ч.5-6 ст.134, ст.137 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.п 5.2.1-5.2.7, п.п 5.3.2-5.3.4, п.п 5.4.3-5.4.4, п.п 5.4.7-5.4.20 п.5.4, п.п 6.2.1-6.2.4, СП 2.13130.2020.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст.53, ст.79, ст.81, ст.89, ст.91, ст.93 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.17 ,п.23, п.26, п.27 Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 "Об Утверждении Правил пожарного режима в Российской Федерации"; п.п4.2.1-4.2.9, п.п.4.3.1-4.3.5, 4.4.12-4.4.16 п.4, п.п 8.1.1-8.1.3, п.п.8.2.3 п.п 8.3.1-8.3.3 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст.76, ст.90, ст.97 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.26Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 "Об Утверждении Правил пожарного режима в Российской Федерации"; п.п7.1-7.14, п.п 7.16 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные	ст.54, ст.55, ст.83, ст.84, ст.85, ст.86, ст.91, ст.103, ст.104 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.50, п.54, п.56 Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 "Об Утверждении Правил пожарного режима в Российской Федерации";	Выполняется

	водопроводы)	п.п.3.1-3.5, п.п. 4.1, 4.2, 4.4-4.8, п.п. 5.1-5.5, п.7 СП 3.13130.2009, п.п. 7.9, 7.10, 7.14, 7.15 п.7 СП 10.13130.2009, п.4.1-5.4.16, п.13.3-17.4 СП 5.13130.2009	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст.82, ст.84, ст.86, ст.91 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ,п.15, п.34, п.56 Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 "Об Утверждении Правил пожарного режима в Российской Федерации"	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст.21, ст.25, ст.37 Федеральный закон от 21.12.1994г. №69-ФЗ «О пожарной безопасности», ст.5, ст.6, ст.64, ст.92 Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008 г. "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; п.2, п.3, п.4, п.9-17, п.23-27, п.29, п.30 Постановления Правительства РФ №1479 от 16.09.2020 "Об Утверждении Правил пожарного режима в Российской Федерации"; п.п. 1.1-1.4 п.1, п.4 ГОСТ 12.1.004-91 Пожарная безопасность. Общие требования; Приказ МЧС России №596 от 05.09.2021г. «Об утверждении типовых дополнительных профессиональных программ в области пожарной безопасности», Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности».	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.