

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике
Татарстан

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«17» февраля 2023 г.

Регистрационный № 16-08-2023-002336



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

РВС-5000 для резервного учёта нефти на ПСП «Азнакаево» нефтегазодобывающего
управления «Азнакаевскнефть» структурного подразделения «Татнефть-Добыча»
публичного акционерного общества «Татнефть» имени В.Д. Шашина

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ПУБЛИЧНОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО "ТАТНЕФТЬ" ИМЕНИ В.Д.
ШАШИНА

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021601623702

ИНН: 1644003838

Место нахождения объекта защиты:

423450, Респ Татарстан, р-н Альметьевский, г Альметьевск, ул Ленина, Дом 75

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

19.02.2002

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	5
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	202

	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	1090	
1.7.	Количество этажей	1	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	автоматическая установка пожарной сигнализации; система оповещения о пожаре	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
отсутствует			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
отсутствует			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п.65 ППР в РФ; ст. 69 ФЗ №123 от 22.07.2008г.; п.п. 4.3, 4.4 СП 4.13130.2013; п. 6.1 СП 231.1311500.2015	Выполняется
4.2.	Наружное	п. 48 ППР в РФ; ст. 99 ФЗ №123 от	Выполняется

	противопожарное водоснабжение	22.07.2008г. п. 4.1-4.5 СП 8.13130.2020; п.п. 7.3, 7.4 СП 231.1311500.2015	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.п. 71, 72 ППР в РФ; ст. 90, 98 ФЗ №123 от 22.07.2008г.; п.п. 8.1, 8.6, 8.8, 8.9, 8.16 СП 4.13130.2013; п. 6.1 СП 231.1311500.2015	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п.п.13, 25 ППР в РФ; п.п. 1-3 ст.80, п.п. 1-11 ст.87, п.п.1-20 ст.88, п.п.1-3, п.п.5, 6 ст. 134, п.п.1-7 ст.137 ФЗ №123 от 22.07.2008г.; п.п.6.6.1, 6.7.1, 6.7.7, 6.7.19, 6.7.24 СП 2.13130.2020	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п.п.23, 24, 26, 27 ППР в РФ; п.п.1-15 ст.89 ФЗ №123 от 22.07.2008г.; п.п. 4.2.5-4.2.22, 4.2.24-4.2.26, п.п.4.3.1-4.3.8, 4.3.11-4.3.12, п.п.4.4.1-4.4.9, 4.4.11-4.4.16, 4.4.20-4.4.23, п.п.5.1.1-5.1.4, п.п.7.1.1-7.1.10, п.7.2.1, п.п.7.7.1-7.7.3, 7.9.1-7.9.2, 7.11.3 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п.2 ст.90 ФЗ №123 от 22.07.2008г.; п.п. 7.1-7.8, 7.13-7.14, 7.16 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	п.п.48, 49, 54 ППР в РФ; п.п.1-3 ст.62, п.п.1-10 ст.83, п.п.1-12 ст.84, п.п.1-9 ФЗ №123 от 22.07.2008г.; п.п.7.1-7.2 СП 484.1311500.2020; п.п.4.1-4.5, 5.2, 5.4, 5.10-5.11, 5.17, 6.1, 6.3, 7.1-7.8, 8.1-8.14 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты	п.54 ППР в РФ; п.4 ст.83, п.1 ст.84 ФЗ №123 от 22.07.2008г.; п.п.7.1.1-7.1.13, 7.2.1-7.2.4, 7.7.1-7.7.7 СП 484.1311500.2020	Выполняется

	с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст.ст.48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63 ФЗ №123 от 22.07.2008г.; п.п. 1-5, 11, 13, 34, 35, 45, 48, 49, 54-56, 60, 121, 123, 125, 130-132 ППР в РФ	Выполняется