Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике
Татарстан

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«20» марта 2023 г.

Регистрационный № 16-08-2023-004032

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное автономное учреждение «Спортивно-оздоровительный комплекс «Мирас» Альметьевского муниципального района Республики Татарстан

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЙ КОМПЛЕКС "МИРАС" АЛЬМЕТЬЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1181690091010 ИНН: 1644093180

Место нахождения объекта защиты:

423455, Респ Татарстан, р-н Альметьевский, г Альметьевск, ул Шевченко, Здание 55

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

19.10.2018

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		закрытых помещениях
1.4.	Высота здания, м	13
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	4944
1.6.	Объем здания, куб. м	71722
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- охранно-пожарная –сигнализация (система АПС «Орион» ЗФО НВП «Болид» 2018г.; - оповещение и управление эвакуацией (СОУЭ-3, система радиофикации (РФ)) 2018г.; - наружний противопожарный водопровод (Гидрант В1-2/ПГ-1 шт, В1-3/ПГ – 1шт) 2018г.; - внутренний противопожарный водопровод (116 кранов) 2018г.; - системы противодымной защиты
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Расчёт выполнил Разуваев Владимир Викторович. Нормативное значение индивидуального пожарного риска для зданий и сооружений 10^{-6} в год (статья 79 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности») Расчётная величина индивидуального пожарного риска меньше нормативного значения индивидуального пожарного риска и соответствует требованиям «Технического регламента о требованиях пожарной безопасности». Расчёт величины пожарного риска приложен к настоящей декларации пожарной безопасности.		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба	

	имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
В виду отсутствия в пределах противопожарных расстояний других объектов, ущерб третьим лицам отсутствует.			
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 пункты 6.11.2 табл. 1, СП 156.13130.2014 табл.1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2009 пункт.9.11 табл.2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 пункт 8.9 СП 10.13130.2009 п.4.2.2.8	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 1.13130.2009 пункт 4.3.3 СП 2.12130.2012 пункт 6.9, 6.15 СП 4.13130.2013 пункт. 5.4.2 СП 7.13130.2013 пункт 8.1,п.7.2 СП 10.13130.2009 пункт 4.2.2 СП 6. 13130.2009 п.п 4.7, 4.8	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2009 п.п 4.2.5, 4.3.4, 4.2.9,6.1.11, 6.1.12 6.2.1,6.2.11,6.1.27, 6.1.18, 6.1.5, 6.2.3, 6.2.11 табл.9 СП 3.13130.2009 п.6 табл.2	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 10.13130.2009 п. 4.1.14	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной	СП 3.13.130.2009 п.6, табл.2, СП 10.13130.2009 табл.1, СП 10.13130.2009 табл. 3, п.4.1, СП 7.13130.2013 п., 7.2, 7.10, 7.14 СП	Выполняется

	сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	5.13130.2009 п.9 табл.А.1	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 5.13130.2009. п.13.14.12, 14.1,	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима Постановление № 1479 от 16.09.2020г. Статьи 1,6,51,78 ТРоТПБ, статья 20 ФЗоПБ П.2,3,4, 9,12,13,14,16,17,18,20,21,22,23,25,26,27,29,31,32,36,37,41,42,43,47,48,49,50,51,52,54,55,56,59,60,65,71,72,73,77,78. XVIII 392-394, XIX -392	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.