Зарегистрирована ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«30» марта 2023 г.

Регистрационный № 16-08-2023-004780



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Гимназия №75" Московского района г. Казани

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ГИМНАЗИЯ №75" МОСКОВСКОГО РАЙОНА Г. КАЗАНИ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 1658027405

ОГРН/ОГРНИП: 1021603273009

Место нахождения объекта защиты: 420057, Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Гагарина, д. 26A

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1961

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела	
п/п		
1.	<u>Характеристика объекта</u>	защиты
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C2
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания
		общеобразовательных
		организаций, организаций
		дополнительного образования
		детей, профессиональных
		образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	14
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	672

	здания, кв. м			
1.6.	Объем здания, куб. м		-	14345
1.7.	Количество этажей			3
1.8.	Категория наружных устано	-	Н	е имеет
	опасности, категория здани			
	пожарной и взрывопожарно			
	(указывается для зданий пр	оизводственного или		
1.0	складского назначения)	<u> </u>	AVEC	ANTER
1.9.	'	_	_	есная АУПТ - Нет
	(системы противодымной защиты, пожарной			моудаления - Нет Э - 2 типа
	сигнализации, пожаротуше		СОУ	Э - 2 Типа
	управления эвакуацией, вн			
	противопожарные водопрог	воды)		
2.	Оценка пожарно	го риска, проведенна	ая на объект	те защиты
	(Заполняется, если провод			
	расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых			
	дополнительных инженер			
	обеспечения допустим	ого значения уровня по	жарного риск	а, в том числе
		тип систем противопож		
		нет		
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара			
	(Заполняется самостоятель			
	имуществу третьих лиц		цятся реквизи	ты документов
		страхования)		
		30000		
4.		ении мероприятий по		_
	безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты			
	Hamsayanaya	<u> </u>		C
	Наименование	Реквизиты нормативни	•	Сведения о
	противопожарного	актов и нормативных	-	выполнении
	мероприятия	по пожарной безоп		выполняется/не
		перечень статей (часте	•	выполняется
		устанавливающих тр пожарной безопасност	'	
		защиты	IN K OUBCKTY	
4.1.	Противопожарные	Федеральный закон (от 22 июля	Выполняется
	расстояния между	2008 г. N 123-ФЗ "Те		
	зданиями и сооружениями	регламент о требовани		
	r y	безопасности» (Ст	-	
4.2.	Наружное	Свод правил СП 8.1313	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	Выполняется

	противопожарное водоснабжение	противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» (п.4.3,п.4. 4,п.4.5,п.5.9,п.5.10,п.5.11,п.5.17,п.8 .1,п.8.5)	
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Ст.90 п.2) Свод правил СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям» (п.4.3,п.4.12)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Ст.57 п.1,Ст.57 п.2,Ст.59,Ст.80 п.1,Ст.80 п.3,Ст.81 п.1,Ст.81 п.2,Ст.81 п.3,Ст.81 п.4,Ст.87 п.1,Ст.87 п.2,Ст.87 п.3,Ст.87 п.6,Ст.87 п.7,Ст.87 п.1,Ст.88 п.1,Ст.88 п.2,Ст.88 п.3,Ст.88 п.5,Ст.88 п.7,Ст.88 п.3,Ст.88 п.9,Ст.88 п.13,Ст.88 п.14,Ст.88 п.19,Ст.134 п.5,Ст.137 п.1,Ст.137 п.2,Ст.137 п.4,Ст.137 п.5,Ст.137 п.6,Ст.137 п.7) Правила противопожарного режима в Российской Федерации (п.33,п.34)Свод правил СП 2.13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» (п. 5.2.2,п.5.2.3,п.5.2.4,п.5.2.5,п.5.2.6,п. 5.2.7,п.5.2.8,п.5.3.1,п.5.3.2,п.5.3.3,п. 5.3.4,п.5.3.5,п.5.3.6,п.5.4.1,п.5.4.2,п. 5.4.3,п.5.4.4,п.5.4.3,п. 5.4.4,п.5.4.3,п. 5.4.4,п.5.4.3,п. 5.4.4,п.5.4.3,п. 5.4.4,п.5.4.3,п. 5.4.4,п.5.4.3,п. 5.4.4,п.5.4.3,п. 5.4.4,п.5.4.3,п. 5.4.4,п.5.4.5,п.5.4.6,п.	Выполняется

	I	 	
		5.4.7, \(\pi.5.4.8\), \(\pi.5.4.9\), \(\pi.5.4.10\), \(\pi.5.4.11\)	
		,п.5.4.12,п.5.4.13,п.5.4.14,п.5.4.15,п.	
		5.4.16,п.5.4.17,п.5.4.18,п.5.4.19,п.5.	
		4.20,п.5.4.21,п.ст.6,п.6.6.1,Таблица	
		6.9,п.6.6.2) Свод правил СП	
		4.13130 "Системы	
		противопожарной защиты.	
		Ограничение распространения	
		пожара на объектах защиты.	
		Требования к объемно-	
		планировочным и конструктивным	
		решениям»(п.4.1,п.4.2,Таблица 1,п.	
		4.4,п.4.5,п.4.6,п.4.11,п.4.14,п.4.15,п	
		.4.16,п.4.18,п.4.19,п.4.20,п.5.1.1,п.5.	
		1.2,п.5.1.3,п.5.1.4,п.5.1.5,п.5.2.6,п.5.	
		6.2,п.5.6.4,п.5.6.5)Свод правил СП	
		6.13130 «Системы	
		противопожарной защиты.	
		Электрооборудование. Требования	
		пожарной безопасности»(п.4.1,п.4.3	
		,п.4.4,п.4.5)Свод правил CП	
		7.13130 «Отопление, вентиляция и	
		кондиционирование. Требования	
		пожарной безопасности» (п.4.1,п.4.	
		2,n.4.3,n.5.1,n.5.3,n.6.1,n.6.2,n.8.1,n	
		.8.2)	
4.5.	Обеспечение безопасности	Федеральный закон от 22 июля	Выполняется
	людей при возникновении	2008 г. N 123-ФЗ "Технический	
	пожара, эвакуационные	регламент о требованиях пожарной	
	пути и выходы	безопасности» (Ст.43,Ст.51	
		п.1,Ст.51 п.2,Ст.51 п.3,Ст.51	
		п.4,Ст.52,Ст.53 п.1,Ст.53 п.2,Ст.53	
		п.3,Ст.53 п.4,Ст.55 п.3,Ст.60	
		п.1,Ст.60 п.2,Ст.89 п.1,Ст.89	
		п.3,Ст.89 п.7,Ст.89 п.8,Ст.89	
		п.10,Ст.89 п.11,Ст.89 п.12,Ст.89	
		п.13,Ст.89 п.14,Ст.105 п.1,Ст.105	
		п.2,Ст.105 п.3) Правила	
		· · · · · · · · · · · · ·	
		противопожарного режима в	
		противопожарного режима в Российской Федерации	
		противопожарного режима в Российской Федерации (п.2,п.26,п.27,п.28,п.29,п.31,п.60)	
		противопожарного режима в Российской Федерации	

	,п.4.1.27,п.4.1.28,п.4.1.29,п.4.1.30,п. 4.1.31,п.4.1.32,п.4.1.33,п.4.1.34,п.4. 1.35,п.4.1.36,п.4.1.37,п.4.1.38,п.4.1.	
	22,п.4.1.23,п.4.1.24,п.4.1.25,п.4.1.26 ,п.4.1.27,п.4.1.28,п.4.1.29,п.4.1.30,п.	
	1.18,п.4.1.19,п.4.1.20,п.4.1.21,п.4.1. 22,п.4.1.23,п.4.1.24,п.4.1.25,п.4.1.26	
	4.1.14,п.4.1.15,п.4.1.16,п.4.1.17,п.4.	
	8,п.4.1.9,п.4.1.10,п.4.1.11,п.4.1.12,п.	
	3, π.4.1.4, π.4.1.5, π.4.1.6, π.4.1.7, π.4.1.	
	эксплуатации» (п.4.1.1,п.4.1.2,п.4.1.)	
	Огнетушители. Требования к	
	«Техника пожарная.	
	1) Свод правил СП 9.13130	
	и»(п.3.1,п.3.2,п.3.3,п.ст.6,Таблица	
	Требования пожарной безопасност	
	эвакуацией людей при пожаре.	
	оповещения и управления	
	противопожарной защиты. Система	
	правил СП 3.13130 «Системы	
	,п.7.12.19,п.7.12.20,п.9.1.3) Свод	
	7.12.15,п.7.12.16,п.7.12.17,п.7.12.18	
	2.11,п.7.12.12,п.7.12.13,п.7.12.14,п.	
	$12.7, \pi.7.12.8, \pi.7.12.9, \pi.7.12.10, \pi.7.1$	
	$7.12.3, \pi.7.12.4, \pi.7.12.5, \pi.7.12.6, \pi.7.$	
	5.1.4,п.7.12.1,Таблица 13,п.7.12.2,п.	
	,п.4.4.14,п.4.4.15,п.4.4.16,п.4.4.20,п.	
	.4.8,п.4.4.9,п.4.4.11,п.4.4.12,п.4.4.13	
	.4.3,п.4.4.4,п.4.4.5,п.4.4.6,п.4.4.7,п.4	
	$7, \pi.4.3.11, \pi.4.3.12, \pi.4.4.1, \pi.4.4.2, \pi.4$	
	$2, \pi.4.3.3, \pi.4.3.4, \pi.4.3.5, \pi.4.3.6, \pi.4.3.$	
	4.2.24,п.4.2.25,п.4.2.26,п.4.3.1,п.4.3.	
	п.4.2.18,п.4.2.19,п.4.2.21,п.4.2.22,п.	
	3,п.4.2.14,п.4.2.15,п.4.2.16,п.4.2.17,	
	4.2.5,п.4.2.6,п.4.2.7,,п.4.2.12,п.4.2.1	
	4.1.2,п.4.1.7,п.4.2.1,п.4.2.3,п.4.2.4,п.	

	п.1,Ст.82 п.2,Ст.90 п.1) Правила противопожарного режима в Российской Федерации (п.72) Свод правил СП 7.13130 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (п.6.24)	
Системы противодымной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22 июля 2008 г. N 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (Ст.46,Ст.54 п.1,Ст.54 п.2,Ст.55 п.1,Ст.55 п.2,Ст.62 п.3,Ст.83 п.4,Ст.83 п.6,Ст.84 п.1,Ст.84 п.2,Ст.84 п.3,Ст.84 п.1,Ст.84 п.7,Ст.84 п.3,Ст.84 п.9,Ст.84 п.10,Ст.84 п.11,Ст.91 п.1,Ст.91 п.1,Ст.91 п.2) Правила противопожарного режима в Российской Федерации (п.54,п.55) Свод правил СП 3.13130 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасност и»(п.3.4,п.3.5,п.4.1,п.4.2,п.4.4,п.4.5, п.4.6,п.4.7,п.4.8,п.5.1,п.5.3,п.5.4,п.5.5,Таблица 2,п.ст.7,Таблица 2)Свод правил СП 6.13130 «Системы противопожарной защиты. Электрооборудование. Требования пожарной безопасности»(п.4.6,п.4.7,п.4.9,п.4.10,п.4.11,п.4.12,п.4.13)Св од правил СП 7.13130 «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» (п.6.4,п.6.5,п.7.1) Свод правил СП 5.13130 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (Приложение А)	Выполняется

4.8.	Размещение, управление и	Федеральный закон от 22 июля	Выполняется
	взаимодействие	2008 г. N 123-ФЗ "Технический	
	оборудования	регламент о требованиях пожарной	
	противопожарной защиты	безопасности» (Ст.82 п.1,Ст.82	
	с инженерными системами	п.4,Ст.82 п.5,Ст.82 п.7,Ст.82	
	зданий и оборудованием,	п.8,Ст.82 п.9,Ст.82 п.10,Ст.82	
	работа которого	п.12,Ст.82 п.13,Ст.83 п.7,Ст.83	
	направлена на	п.9,Ст.103 п.1,Ст.103 п.2,Ст.103	
	обеспечение безопасной	п.3,Ст.103 п.4,Ст.103 п.5,Ст.103	
	эвакуации людей, тушение	п.6) Правила противопожарного	
	пожара и ограничение его	режима в Российской Федерации	
	развития	(п.52) Свод правил СП 6.13130	
		«Системы противопожарной	
		защиты. Электрооборудование.	
		Требования пожарной	
		безопасности» (п.4.8)	
4.9.	Организационно-	Федеральный закон от 22 июля	Выполняется
	технические мероприятия	2008 г. N 123-ФЗ "Технический	
	по обеспечению пожарной	регламент о требованиях пожарной	
	безопасности объекта	безопасности» (Ст3 п.1,Ст.4	
	защиты и	п.2,Ст.4 п.3,Ст.5 п.1,Ст.5 п.2,Ст.5	
	противопожарный режим	п.3,Ст.5 п.4,Ст.6 п.3,Ст.6 п.4,Ст.6	
		п.5,Ст.26,Ст.27 п.1,Ст.27	
		п.3,Ст.29,Ст.32 п.1,Ст.32 п.2,Ст.48	
		п.1,Ст.64 п.1,Ст.64 п.3,Ст.64	
		п.4,Ст.78 п.1,Ст.78 п.2,Ст.79	
		п.1,Ст.79 п.2) Правила	
		противопожарного режима в	
		Российской Федерации (п.3,п.4,п.5,	
		п.10,п.11,п.12,п.13,п.14,п.15,п.16,п.	
		18,п.19,п.23,п.24,п.25,п.32,п.35,п.3	
		$6, \pi.37, \pi.40, \pi.41, \pi.43, \pi.49, \pi.50, \pi.51,$	
		п.63,п.65,п.66,п.68,п.73,п.84,п.85,п.	
		89,п.90,п.286,п.287,п.288,п.290,п.2	
		91,п.292,п.293,п.294,п.310,п.337,п.	
		338,п.339,п.340,п.341,п.342,п.362,п	
		.363,п.366,п.367,п.368,п.369,п.370,	
		п.371,п.372,п.393,п.394,п.395,п.396	
		,п.397,п.398,п.399,п.402,п.403,п.40	
		4,п.405,п.406,п.407,п.408,п.409,п.4	
		10,п.413,п.429,п.430,п.431,п.432,п.	
		433,п.434,п.435,п.436,п.427,п.438,п	

.439,п.440,п.449)Свод правил СП	
2.13130 "Системы	
противопожарной защиты.	
Обеспечение огнестойкости	
объектов защиты»(п.4.1,п.4.2,п.4.3,	
п.4.5,п.4.6,п.4.7,п.5.1.2,п.5.1.3,п.5.2	
.1) Свод правил СП 7.13130	
«Отопление, вентиляция и	
кондиционирование. Требования	
пожарной безопасности»(п.6.6,п.6.7	
,п.6.8,п.6.9,п.6.10,п.6.11,п.6.12,п.6.	
13,п.6.14,п.6.15,п.6.16,п.6.17,п.6.18,	
п.6.19,п.6.20,п.6.21,п.6.22,п.6.23)Св	
од правил СП 9.13130 «Техника	
пожарная. Огнетушители.	
Требования к эксплуатации» (п.4.3.	
1,п.4.3.2,п.4.3.3,п.4.3.4,п.4.3.5,п.4.3.	
6,п.4.3.7,п.4.3.8,п.4.3.9,п.4.3.10,п.4.	
3.11,п.4.3.12,п.4.3.13,п.4.3.14,п.4.3.	
15,п.4.4.1,п.5.6.2,п.5.6.3)Свод	
правил СП 12.13130 «Определение	
категорий помещений, зданий и	
наружных установок по	
взрывопожарной и пожарной опасн	
ости»(п.4.1,п.4.2,п.6.1,п.6.2,п.6.3,п.	
6.4,п.6.5,п.6.6,п.6.7,п.6.8,п.6.9,п.6.1	
0)	