

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Республике  
Татарстан

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«25» августа 2023 г.

Регистрационный № 16-08-2023-014300



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

**Торговый центр "Мактама парк"**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СТАНДАРТ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1101644002085

ИНН: 1644059622

Место нахождения объекта защиты:

423440, Респ. Татарстан, р-н. Альметьевский, пгт. Нижняя Мактама, ул.

Промышленная, д. 1В

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

20.03.2017

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	10887
1.6.	Объем здания, куб. м	83775
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	Не имеет

	опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	автоматическая пожарная сигнализация, система оповещения и управления эвакуацией людей 2-го типа, внутренний противопожарный водопровод
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
<p>Проведение работ по независимой оценке пожарного риска объекта защиты «Мактама парк», произведен фирмой ООО «ПОЖ-Оценка» с составлением отчета и выводом следующего содержания; Вывод: Расчет произведен в соответствии с приказом МЧС №749 от 12.12.2011 Расчет был подготовлен со следующими параметрами-Система дымоудаления не соответствует нормам (коэффициент Кпдз 0)-График работы - 12 часов в день (коэффициент Rпр 0,5)-Система оповещения управления эвакуацией людей при пожаре - не ниже 3-го типа (коэффициент tm 1 минута). Максимальная расчетная величина пожарного риска наблюдается в сценарии(ях)-Пожар у центральной лестницы. 3 отсек,-Пожар на 2-ом этаже. 4 отсек,-Пожар у центрального входа. 4 отсек,-Пожар у центрального входа. 2 отсек - и составляет 0,36540*10<sup>-6</sup>. Рассчитанное значение не превышает нормативное значение 1*10<sup>-6</sup>, таким образом, условие безопасности выполняется. Пожарный риск по каждому из проведенных сценариев меньше одной миллионной в год. Следовательно объект полностью соответствует нормам пожарной безопасности.</p>		
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	
договор 245471/ГОПТЛ/23 от 23.06.2023		
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>	
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, сведения о выполнении/не

		перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ от 22.07.2008г. № 123 гл.16 сп4.13130 "системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п.4.3-4.13, табл.1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст.62 и 68 Требования пожарной безопасности п 5.2, 5.12, 8.5, 8.8, 8.9, 8.10, 8.12, 8.13, табл.2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП4.13130"Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" п.8.1, 8.6, 8.13	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ от 22.07.2008г. № 123-ФЗ ст.90 СП4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной	ФЗ от 22.07.2008г. ФЗ-123 ст.54,62,68,83,84,86 сп3.13130.2009 сп5.13130.2009 сп8.13130 сп10.13130.2009 сп7.13130.2013	Выполняется

	сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ от 22.07.2008г. ФЗ-123 СП5.13130.2009	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ФЗ от 22.07.2008г. ФЗ-123 ст.5 Постановление правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 Приказ от 12.12.2007 № 645	Выполняется