

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике
Татарстан

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«19» октября 2023 г.

Регистрационный № 16-08-2023-017330



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Спортивный комплекс "Ватан"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ "СПОРТИВНАЯ ШКОЛА "ВОЛНА" Г.КАЗАНИ**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021603629376

ИНН: 1660032843

Место нахождения объекта защиты:

420094, Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Маршала Чуйкова, д. 8

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

22.11.2010

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.6 Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани
1.4.	Высота здания, м	14
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	3844

1.6.	Объем здания, куб. м	45078						
1.7.	Количество этажей	2						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая система пожарной сигнализации (АПС), система оповещения людей при пожаре и управления эвакуацией 3-го типа (СОУЭ), внутренний противопожарный водопровод (ВПВ), система противодымной вентиляции (СПДВ), наружный противопожарный водопровод (НПВ), система передачи извещений о пожаре (СПИ)						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчет по оценке пожарного риска не проводился</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Ущерб имуществу третьих лиц отсутствует</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении/не выполняется						

		пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ № 123 ст. 1, 6; СП 4.13130.2013 с изм. 3 пп. 4.3, 4.15 таблица 1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ № 123 ст. 1, 6; СП 8.13.130.2020 пп. 5.2 таблица 2, 8.8, 8.9, 8.13	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ № 123 ст. 1, 6, п. 1, ч. 1 ст. 90; СП 4.13130.2013 с изм. 3 пп.8.1.1, 8.1.2, 8.1.4, 8.1.5, 8.1.6, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.14	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ № 123 ст. 1, 6, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 57, 58, 59, 80, 87, 88, 137, таблица 21, 22; СП 4.13130.2013 с изм. 3 пп. 4.2, 4.16, 5.1.1, 5.1.2, 5.1.3, 5.1.4, 5.5.2, 5.5.7, 5.5.8	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ № 123 ст. 1, 6, 52, 53, 89, 134 таблица 28, 29; СП 1.13130.2020 пп. 4.1.2, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.3, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.10, 4.2.11, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.25, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4., 4.4.6, 4.4.7, 4.4.8, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 4.4.15, 4.4.22, 7.1.1, 7.1.2, 7.1.3, 7.1.4 таблица 5, 7.1.5 таблица 6, 7.1.6 таблица 7, 7.1.11	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ № 123 ст. 1, 6, 90; СП 4.13130.2013 с изм. 3 пп. 7.1, 7.2, 7.3, 7.7, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.16, 7.18, 7.19	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления	ФЗ № 123 ст. 1, 4, 6, 83, 84, 85, 86; СП 5.13130.2009 Раздел 13, 15; СП 3.13130.2009 Разделы 4, 5, 6 таблица 1, 7 таблица 1; СП 10.13130.2020 пп.6.1.13, 6.2.1, 6.2.2, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.6, 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 таблица 7.1, 7.15; СП	Выполняется

	эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	7.13130.2013 с изм. 1, 2 пп. 6.22, 6.23, 7.1, 7.2, 7.4, 7.6, 7.8, 7.9, 7.10, 7.11, 7.12, 7.13, 7.14, 7.17, 8.1, 8.2, 8.5, 8.8; СП 6.13130.2013 пп. 4.4, 4.5, 4.6, 4.7; ГОСТ 31565-2012 пп. 4.1 таблица 1, 5.1, 5.10, 5.11, Раздел 6 таблица 2	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ № 123 ст. 1, 4, 6, 83, 84, 85, 86; СП 5.13130.2009 Раздел 14; СП 7.13130.2013 с изм. 1, 2 пп. 6.24, 7.20; СП 10.13130.2020 пп. 15.1, 15.2	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ФЗ № 123 ст. 1, 6, 60 Раздел I, II, XIV, XVII, XIX, Приложения 1, 2, 6, 7; Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 Приложение 1, 3	Выполняется