

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике
Татарстан

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«23» октября 2023 г.

Регистрационный № 16-08-2023-017587



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное учреждение "Детский сад
общеразвивающего вида №38" Нижнекамского муниципального района Республики
Татарстан

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД ОБЩЕРАЗВИВАЮЩЕГО ВИДА №38"
НИЖНЕКАМСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ
ТАТАРСТАН**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1231600005548

ИНН: 1651093254

Место нахождения объекта защиты:

423579, Респ. Татарстан, г. Нижнекамск, р-н. Нижнекамский, ул. Менделеева, зд. 3А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

13.10.1979

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы,

		спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	3351
1.6.	Объем здания, куб. м	8206
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>АПС и СОУЭ-3 типа. АПС обеспечена каналом передачи информации в подразделения пожарной охраны, имеется система оповещения "АРИЯ-ПС-БРО-РМ" и микрофон МК-12. Дымовые пожарные извещатели "ДИП-34А-70" установлены в количестве 147шт, извещатель пожарный тепловой С2000-ИП-02-02 2шт, ручные пожарные извещатели "ИПР 513-3А" 14 шт. Оповещатель речевой "Соната-5" в количестве 12 шт.</p> <p>В здании имеется противопожарный водопровод, количество пожарных кранов 6шт. Учреждение укомплектовано первичными средствами пожаротушения в количестве 25 огнетушителей: ОУ-1 4шт, ОУ-3 1шт, ОП-4 9шт, ОП-5 1шт.. Источник наружного противопожарного водоснабжения, пожарные гидранты ПГ-343, ПГ-351 на расстоянии 80м от</p>

2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Оценка не проводилась			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Вероятность причинения ущерба имуществу третьих лиц ввиду отсутствия третьих лиц и арендаторов, соблюдения противопожарных расстояний до соседних зданий, отсутствует			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ-№123 ст.4.13130.2013 раздел 4 пункты 4.3-4.11 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ-№123 ст. 68; СП 8.13130.2020 п.4 и п.5; п.48,49 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 Р.8 П.71 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об	Выполняется

		утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ-№123 ст.31; ФЗ-№123 ст.32; СП 2.13130.2020 р.5	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 р.5.2 ФЗ №123 ст. 84,89. п. 23-28 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима Российской Федерации"	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ-№123 ст. 76 ч. 1 п.26 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ-№123 ст. 68,83,84,86 СП 5.13130.2009 р.13 приложение А СП 3.13130.2009 р.7 СП 8.13130.2020 р.4,5 п 10,54,55,56 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении противопожарного режима в Российской Федерации"	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение	ФЗ-№123 ст.83,84 СП 5.13130.2009 р.13\п.26 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	Выполняется

	пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Приказ МЧС РФ №645 от 12.12.2007 "Об утверждении Норм Пожарной безопасности "Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций" р.Ш п. 2-5,8-17,21-34,36,37,43,48,49,50,54-56,69,67,69,71,73. Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации"	Выполняется