

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике
Татарстан

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«12» декабря 2023 г.

Регистрационный № 16-08-2023-023210



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Комплекс по производству и отгрузке сжиженного природного газа вблизи УЗРОГ
«Садилово» (КСПГ «Садилово»), здание КПП

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ГСПГТ КАЗАНЬ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1211600018189

ИНН: 1658231016

Место нахождения объекта защиты:

422710, Респ. Татарстан, р-н. Высокогорский, тер. Промышленная зона Садилово

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

09.11.2022

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	4

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	39
1.6.	Объем здания, куб. м	120
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Приемно-контрольный прибор «С2000- АСУПТ» 2. СОУЭ 3. Пожарные извещатели: ручные- ИПР-55К ip41, дымовые- ИП212-34-04 (ДИП-34) 4. АУПТ 5. Наружный пожарный водопровод в составе 6 ПГ и насосной станция, запас воды на пожаротушение 2х150 М3 в подземных резервуарах на территории объекта.
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
	Оценка не проводилась	
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
	Опасный производственный объект застрахован в АО «СОГАЗ» № GAZX 12353464481306 от 19.09.2023 г на страховую сумму 20 000 000 (Двадцать миллионов рублей) 00 коп.	
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>	
	Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов
		Сведения о выполнении

	мероприятия	по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ФЗ-№123 ст.69 ч.1 табл.1, Ст. 98 п. 4 ГОСТ Р 12.4.026-2015	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ-№123 ст.68. ч.17, ст. 99 СП 8.13130.2020, СП 10.13130.2020, СП 326.1311500.2017	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 42.13330.2016 ФЗ-№123 ст.67 ч.1, ФЗ-№123 ст.67 ч.6, ФЗ-№123 ст.67 ч.4.8, ФЗ-№123 ст.67 ч.4.9. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 2.13130.2012 ФЗ-№123 ст.31 ФЗ-№123 ст.32	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 ФЗ-123 ст. 52,53,89	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ-№123 ст.76 ч.1	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные	СП 31.13330.2012 ФЗ № 384-ФЗ ч. 7 ст. 6, ФЗ № 123-ФЗ ст. 83, СП 484.1311500.2020	Выполняется

	водопроводы)		
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 8.13130.2020	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	СП 1.13130.2020 «Эвакуационные пути и выходы» СП 44.13330.2011 «СНиП 2.09.04-87 Административные и бытовые здания» Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Правила противопожарного режима в РФ»	Выполняется