

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Республике  
Татарстан

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«10» февраля 2024 г.

Регистрационный № 16-08-2024-002014



ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение "Детский сад  
№17 г.Лениногорска" муниципального образования "Лениногорский муниципальный  
район" Республики Татарстан

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ "ДЕТСКИЙ САД №17 Г.ЛЕНИНОГОРСКА"  
МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЛЕНИНОГОРСКИЙ  
МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН" РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021601977011

ИНН: 1649007032

Место нахождения объекта защиты:

423252, Респ. Татарстан, г. Лениногорск, р-н. Лениногорский, ул. Гагарина, д. 52

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

21.06.1968

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

| №<br>п/п | Наименование раздела                    |                                                                                                                                |
|----------|-----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | <b>Характеристика объекта защиты</b>    |                                                                                                                                |
|          | Наименование параметра                  | Значение параметра                                                                                                             |
| 1.1.     | Степень огнестойкости                   | II                                                                                                                             |
| 1.2.     | Класс конструктивной пожарной опасности | C0                                                                                                                             |
| 1.3.     | Класс функциональной пожарной опасности | Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, |

|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
|-----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций                                                                                                                                                |                       |
| 1.4.                  | Высота здания, м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 6                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| 1.5.                  | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 603                                                                                                                                                                                                                                    |                       |
| 1.6.                  | Объем здания, куб. м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 4197                                                                                                                                                                                                                                   |                       |
| 1.7.                  | Количество этажей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2                                                                                                                                                                                                                                      |                       |
| 1.8.                  | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)                                                                                                                                                                                                                  | ДН пониженная пожаро-опасность                                                                                                                                                                                                         |                       |
| 1.9.                  | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)                                                                                                                                                                                                      | Системы: пожарная сигнализация, тип: охранно-пожарная; оповещение и управление эвакуацией, тип: 2; внутренний противопожарный водопровод, тип: хозяйственно-питьевой; наружный противопожарный водопровод, тип: хозяйственно-питьевой) |                       |
|                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| 2.                    | <b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br>(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) |                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| Оценка не проводилась |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| 3.                    | <b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br>(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)                                                                                                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| 12709915 рублей       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
| 4.                    | <b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>                                                                                                                                                                                                                                                              |                                                                                                                                                                                                                                        |                       |
|                       | Наименование противопожарного                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов                                                                                                                                                                          | Сведения о выполнении |

|      | мероприятия                                              | по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | выполняется/не выполняется |
|------|----------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | пункты 70,71,72, 73 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" от 28 сентября 2020г.; Статьи 70, 78, 79 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности от 22 июля 2008 г. N 123-Федеральный закон СП 4.13130.2020 (Изменение №1) Свод правил «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.4.16, п.4.19 | Выполняется                |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение                   | пункты 48,49,50,54 1479 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" от 28 сентября 2020г. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.5.6.1, 5.6.2, 5.6.4, п.8.1, 8.6                                                                                                                               | Выполняется                |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники                  | пункты 71,72,73 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" от 28                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | Выполняется                |

|      |                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      |                                                                                                                                            | <p>сентября 2020г.; ст. 90<br/>Технического регламента о<br/>требованиях пожарной<br/>безопасности от 22 июля 2008 г. N<br/>123-Федеральный закон; СП<br/>2.13130.2020 «Свод правил.<br/>Системы противопожарной<br/>защиты. Обеспечение<br/>огнестойкости объектов защиты»<br/>п.5.2.3, 5.4.5, 6.7.15, 6.7.17, таблица<br/>6.14</p>                                                                                                                                                                                                                                   |             |
| 4.4. | <p>Конструктивные и<br/>объемно-планировочные<br/>решения, степень<br/>огнестойкости и класс<br/>конструктивной пожарной<br/>опасности</p> | <p>пункты ,15,16,17,25,34<br/>Постановление Правительства РФ<br/>от 16 сентября 2020 г. №1479 "Об<br/>утверждении Правил<br/>противопожарного режима в<br/>Российской Федерации" от 28<br/>сентября 2020г.; Статьи 78, 79<br/>Технического регламента о<br/>требованиях пожарной<br/>безопасности от 22 июля 2008 г. N<br/>123-Федеральный закон СП<br/>1.13130.2020 «Системы<br/>противопожарной защиты.<br/>Эвакуационные пути и выходы»<br/>п.4.2.10, 4.2.11, 4.2.13-4.2.22,<br/>4.3.3-4.3.7, 4.3.12,<br/>4.4.1-4.4.9,4.4.11, 7.1.6, 7.1.8,<br/>7.12.1-7.12.20.</p> | Выполняется |
| 4.5. | <p>Обеспечение безопасности<br/>людей при возникновении<br/>пожара, эвакуационные<br/>пути и выходы</p>                                    | <p>пункты 14,21,23,24,25,26,27,28,29,3<br/>0,31,36,37 Постановление<br/>Правительства РФ от 16 сентября<br/>2020 г. № 1479 "Об утверждении<br/>Правил противопожарного режима<br/>в Российской Федерации" от 28<br/>сентября 2020г. СП 4.13130.2020<br/>(Изменение №1) Свод правил<br/>«Системы противопожарной<br/>защиты. Ограничение<br/>распространения пожара на<br/>объектах защиты. Требования к<br/>подъемно-планировочным и</p>                                                                                                                               | Выполняется |

|      |                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      |                                                                                                                                                                                       | конструктивным решениям»<br>п.5.6.1, 5.6.2, 5.6.4, 7.1-7.3, 7.5-7.7.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |             |
| 4.6. | Обеспечение безопасности<br>пожарно-спасательных<br>подразделений при<br>ликвидации пожара                                                                                            | Пункты 47,48,49,50,71,72,73<br>Постановление Правительства РФ<br>от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об<br>утверждении Правил<br>противопожарного режима в<br>Российской Федерации" от 28<br>сентября 2020г.; Статьи 48, 49, 50,<br>51, 59, 62, 63, 88, 90, 91<br>Технического регламента о<br>требованиях пожарной<br>безопасности от 22 июля 2008 г. N<br>123-Федеральный закон СП<br>484.1311500.2020 Свод правил<br>«Системы противопожарной<br>защиты. Система пожарной<br>сигнализации и автоматизация<br>систем противопожарной защиты.<br>Нормы и правила проектирования»<br>п.6.1.1-6.1.3, 6.1.6, 6.2.3, 6.2.4,<br>6.2.11, 6.2.13, 6.6.11, приложение 1,<br>таблица 1. СП 486.1311500.2020<br>Свод правил «Системы<br>противопожарной защиты.<br>Перечень зданий, сооружений,<br>помещений и оборудования,<br>подлежащих защите<br>автоматическими установками и<br>системами пожарной сигнализации.<br>Требования пожарной<br>безопасности» п.4.3, 4.4, 4.9,<br>таблица 1 | Выполняется |
| 4.7. | Системы<br>противопожарной защиты<br>(системы противодымной<br>защиты, пожарной<br>сигнализации,<br>пожаротушения,<br>оповещения и управления<br>эвакуацией, внутренний и<br>наружный | Пункты 54,55,56 Постановление<br>Правительства РФ от 16 сентября<br>2020 г. № 1479 "Об утверждении<br>Правил противопожарного режима<br>в Российской Федерации" от 28<br>сентября 2020г.; Статьи 5, 54, 55,<br>56, 57, 59, 61, 62, 81, 82, 83,89<br>Технического регламента о<br>требованиях пожарной                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | Выполняется |

|      |                                                                                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |             |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      | противопожарные водопроводы)                                                                                                                                                                                                                | безопасности от 22 июля 2008 г. N 123-Федеральный закон СП6.13130.2013 Свод правил «Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные. Требования пожарной безопасности» п.4, п.4.7, 4.8 СП 7.13130.2013 (Изменение №1) Свод правил «Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требования пожарной безопасности» п4., п.6.1, п8.1, 8.5                                                                                                                                                                                                                    |             |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | Пункты 54,55,56 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" от 28 сентября 2020г.; Статьи 5, 6, Технического регламента о требованиях пожарной безопасности от 22 июля 2008 г. N 123-Федеральный закон                                                                                                                                                                                                                                                                          | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим                                                                                                                          | Пункты 1,2,3,4,5 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. №1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" от 28 сентября 2020г.; Статьи 5, Технического регламента о требованиях пожарной безопасности от 22 июля 2008 г. N 123-Федеральный закон приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г; пункты 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 46 № 645 Об утверждении Норм пожарной безопасности Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций Приказ | Выполняется |

|  |  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|
|  |  | <p>МЧС России от 18.11.2021 N806</p> <p>"Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности"</p> <p>Приложение № 1,2,3</p> |  |
|--|--|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|