Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике
Татарстан

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«15» марта 2024 г.

Регистрационный № 16-08-2024-003769

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования "Лениногорская детская музыкальная школа им. Н.М.Кудашева"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ "ЛЕНИНОГОРСКАЯ ДЕТСКАЯ МУЗЫКАЛЬНАЯ ШКОЛА ИМ. Н.М.КУДАШЕВА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1031614002320 ИНН: 1649009336

Место нахождения объекта защиты:

423251, Респ. Татарстан, р-н. Лениногорский, г. Лениногорск, ул. Ленинградская, зд. 21А, стр. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

26.08.2005

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	8
1.6.	Объем здания, куб. м	48
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Объект оборудован АПС и СОУЭ: ПКП «Сигнал - 10», «Сигнал – 20», пультом контроля и управления «С2000»., ИП оптико – электронный дымовой «ИП 212 – 45» - 98 шт., «ИПР-513-10» - 11шт., Табло «Выход» НБО 12-01Люкс в количестве - 11шт., Астра – 8 извещатель охранный – 2шт., LC-100PIDSC извещатель ИК – 16шт., СМК – 26 извещатель открывания дверей – 7 шт., маяк – 12К оповещатель светозвуковой – 1шт. Станция объектовой радиосистемы передачи извещений «Стрелец-Мониторинг» с выводом радиосигнала. Огнетушители 12 шт. Пожарный кран 4шт.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов	

	страхования)		
не проводился			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	пункты 65,66,67,70, Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" от 28 сентября 2020г. Статьи 70, 78, 79 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности от 22 июля 2008 г. N 123-Федеральный закон	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	пункты 48,49,50,54 1479 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" от 28 сентября 2020г.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	пункты 71,72,73 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" от 28 сентября 2020г.; ст. 90 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности от 22 июля 2008 г. N 123-Федеральный закон;	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные	пункты 7,13,15,16,17,25,34,35,41,159	Выполняется

	решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	подпункт (к) , 319,320 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" от 28 сентября 2020г.; Статьи 78, 79, 87, 88 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности от 22 июля 2008 г. N 123-Федеральный закон	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	пункты 14,21,23,24,25,26,27,28,29,30,31,36,37 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" от 28 сентября 2020г.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Пункты 48,49,50,71,72,73,393 подпункты (а)и(б), 944 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" от 28 сентября 2020г.; Статьи 48, 49, 50, 51, 59, 62, 63, 88, 90, 91 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности от 22 июля 2008 г. N 123-Федеральный закон	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Пункты 54,55,56 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" от 28 сентября 2020г.; Статьи 5, 54, 55, 56, 57, 59, 61, 62, 81, 82, 83,89 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности от 22 июля 2008 г. N 123-Федеральный закон	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Пункты 54,55,56 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" от 28 сентября 2020г.; Статьи 5, 6, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 82, 83, 84, 85 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности от 22 июля 2008 г. N 123-Федеральный закон	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Пункты 1,2,3,4,5 Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 г. № 1479 "Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации" от 28 сентября 2020г.; Статьи 5, 57, 58, 59, 61, 63, 64, 81, 82, 83 Технического регламента о требованиях пожарной безопасности от 22 июля 2008 г. N 123-Федеральный закон приказ МЧС РФ от 12 декабря 2007 г; пункты 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 14, 15, 16, 19, 20, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 42, 43, 46 № 645 Об утверждении Норм пожарной безопасности Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций	Выполняется