

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике
Татарстан

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«03» октября 2024 г.

Регистрационный № 16-08-2024-016847



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Крытый каток с искусственным льдом «Танеко Арена»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "АУДИТ ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1191690061023

ИНН: 1644094987

Место нахождения объекта защиты:

423570, Респ. Татарстан, р-н. Нижнекамский, г. Нижнекамск, пр-кт. Мира, зд. 84

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

21.12.2023

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.6 Физкультурно-оздоровительные комплексы и спортивно-тренировочные учреждения с помещениями без трибун для зрителей, бытовые помещения, бани
1.4.	Высота здания, м	11
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	3235

1.6.	Объем здания, куб. м	29674
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Автоматическая установка по пожарной сигнализации. 2. Систем а оповещения и управление эвакуацией 2-го типа. 3. Внутренний и наружный противопожар-ные водопроводы. (ПК-12шт, ПГ-2шт) 2. Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты Согласно статьи 6 федерального закона «Технический регламент о (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения требований пожарной безопасности» №123-ФЗ, условия соответствия объекта «Крытый каток с искусственным льдом «Танеко Арена». 2
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>	
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	
Возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара определен на основе собственной		

оценки. Максимальная сумма возмещаемого ущерба третьим лицам по случаю причинения вреда при пожаре составляет 100000.00 рублей на один пожар.

4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП4.13130.2013табл. 1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ No 123 от22.07.2008;СП8.13130.2020 п.5.8, 5.10, п.8.5, п.8.8, п.8.9	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП4.13130.2013раздел 8	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ No 123 от22.07.2008таб.21,таб. 4;СП2.13130.2020п.п.6,6.7.1, таб. 6.9п. 5.4.3	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ No 123 от22.07.2008таб. 28,29;СП1.13130.2020п.4.2.22 п.4.2.9табл.5 и 6 п 7.1.6	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	статья 76ФЗ No 123от 22.07.2008;С П4.13130.2013*п.7.2;ГОСТ Р 53296-2009	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления	ФЗ No 123 от22.07.2008ст.82;СП48 4.1311500.2020п.6.6.1 п.6.3.3 ип.6.3 .4СП485.1311500.2020СП486.1311 500.2020п.4.3 табл.1 пункт11.СП7.13130.2013п.7.2СП 6. 13130.2013СП8.13130.2020таб.2СП 10.13130.2009п.7.6табл.	Выполняется

	эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	7.1 и табл.7.1, табл.7.3, п.7.15	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	статья 76ФЗ № 123 от 22.07.2008; СП 5.13130.2009 СП 3.13130.2009 п.13 таб.2, п.5.5 СП 7.13130.2013 п.8.1 СП 10.13130.2009 СП 12.13130.2009	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ФЗ № 123 от 22.07.2008; Постановлением Правительства от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»; Обучение мерам пожарной безопасности согласно приказа МЧС от 18.11.2021 № 806	Выполняется