Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«28» ноября 2024 г.

Регистрационный № 16-08-2024-020367

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание общежития № 1 «Казанского национального исследовательского технического университета им. А.Н. Туполева - КАИ» (КНИТУ-КАИ).

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОР+"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1171690127740 ИНН: 1650358395

Место нахождения объекта защиты:

Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Япеева, д. 9/7

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

12.12.1935

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития, спальные корпуса санаториев и домов отдыха общего типа, кемпингов, мотелей и пансионатов
1.4.	Высота здания, м	13
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	3917

1.6.	Объем здания, куб. м	51909
1.7.	Количество этажей	5
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС на базе БОЛИД с применением дымовых и тепловых датчиков, приемно-контрольные приборы: Сигнал-4; Сигнал-10. Система пожарной сигнализации с автоматическим дублированием этих сигналов в подразделение пожарной охраны с использованием системы передачи извещений о пожаре. «Стрелец мониторинг». СОУЭ-3типа. ВПВ– Внутренний противопожарный водопровод представлен внутренними пожарными кранами. ПК-8 шт. НВП - Наружный противопожарный водопровод представлен двумя ПГ расположенными в радиусе менее 200 м от здания.
2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Оценка не проводилась		
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
Ущерб имуществу третьих лиц – отсутствует.		

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	п.1, ст. 6; ст. 169. Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ п.5.4 СП 4.13130.2013 Свод правил «Ограничение распространения пожара на объектах защиты»	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	п.1, ст. 6; ст. 62 Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ п.5.2 таблица 2 СП 8.13130.2020 Свод правил «Наружное противопожарное водоснабжение» п. 4.1. Расход воды на наружное пожаротушение зданий.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.1 ст. 6; п.1 ст. 90; Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ. п. 4.1 СП 4.13130.2013 Свод правил "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	Выполняется
4.4.	Конструктивные и	п.1 ст. 6; п.2 ст. 6 (в части объемно-	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	планировочных решений); Глава 9 ст. 28; ст.29; ст.30; ст.31; ст.32. Глава 10 ст.34; ст.35; ст.36; ст.37; ст.78 п.1 ст. 80; ст.137. Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ п. 5.1, п. 5.2, п. 6.7.18 табл. 6.14 СП 2.13130.2020 Свод правил «Обеспечение огнестойкости объектов защиты »	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 21, ст. 22 Глава IV Федеральный закон от 21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О пожарной безопасности". п.2ст.6;ст.48;ст.49;ст.50;ст.51;ст.52;ст.53;ст.54;ст.55;ст.57;ст.58;ст.59;ст.60; ст.62;ст.63;п.1 ст.80; ст.89. Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ п. 4.1; п. 4.2; п.4.3; п.4.4; п.7.3 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты «Эвакуационные пути и выходы». Глава 7 таблица 2. СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». п. 23;п.27; п. 37 Правила противопожарного режима в РФ (пост. 1479 от 16 сентября 2020 г.) ГОСТ Р 12.2.143-2009 Система стандартов безопасности труда «Системы фотолюминесцентные эвакуационные». ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности	ст.22 Федеральный закон от	Выполняется

	пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	21.12.1994 N 69-ФЗ (ред. от 14.07.2022) "О пожарной безопасности". п.2, п.3 ст. 80; ст. 90.Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ. ГОСТ Р 53254-2009 Техника пожарная. Лестницы пожарные наружные стационарные. Ограждения кровли. Общие технические требования. Методы испытаний. п. 17 Правила противопожарного режима в РФ (пост. 1479 от 16 сентября 2020 г.)	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст. 6 п.1; ст. 54; ст. 62; ст. 91; ст. 106; ст.107; ст. 127; ст. 128; ст. 129. Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ Приложение А таблица А 1 п. 16. СП 484.1311500.2020. п. 4.1 таблица № 1; таблица 3. СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещения и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» п. 7 табл. 2 СП 3.13130 2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п. 4.1. Расход воды на наружное пожаротушение зданий п.5.2 таблица 2. СП 8.13130.2020 Свод правил «Наружное противопожарное водоснабжение» п.6; п.7; п.10.4; таб. 7.1 СП 10.13130. Свод правил «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования».	Выполняется

4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст. 6 п.1; ст. 54; ст. 62; ст. 91; ст. 106; ст.107; ст.127; ст. 128; ст. 129. Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ п.6; п.7; п.5 Таб. А1 СП 484.1311500.2020. Свод правил «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования». таблица 3 п. 48. СП 486.1311500.2020 «Перечень зданий, сооружений, помещения и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» табл. 2 п. 6 СП 3.13130 2009 «Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре». п.5;п.6 СП 6.13130. «Системы противопожарной защиты. Электроустановки, низковольтные. Требования пожарной безопасности».	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст.5; п.1 ст.6; ст.48; ст.49; ст.54; ст.55; ст.57; ст.58; ст.59; ст.60; ст.62; ст.63. Глава 24 ст. 105; 107. Федеральный закон "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" от 22.07.2008 N 123-ФЗ п.1, п.2, п.3, п.4, п.5, п.10, п.11, п.12, п.14, п.15, п.16, п.24, п.26, п.32, п.34, п.35, п.36, п.41, п.48, п.49, п.50, п.60, п.63. Раздел VI п.93; п.98; п.102. Раздел XVIII п.392, п.393, п.394; Раздел XIX прил. 1 п.395, п.396, п.397, п.398, п.402, п.403, п404, п.406, п.407, п.409. Правила противопожарного	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		режима в РФ (пост. 1479 от 16 сентября 2020 г.).	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.