

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Республике  
Татарстан

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«29» ноября 2024 г.

Регистрационный № 16-08-2024-020436



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

стационара (корпус «А») ГАУЗ «РКБ МЗ Республики Татарстан

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  
УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ "КАЗАНСКИЙ НАЦИОНАЛЬНЫЙ  
ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ ИМ. А.Н.

ТУПОЛЕВА-КАИ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021602835275

ИНН: 1654003114

Место нахождения объекта защиты:

Респ. Татарстан, г. Казань, ул. Оренбургский Тракт, д. 138

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1982

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

| №<br>п/п | Наименование раздела                    |                                                                                                                                                                               |
|----------|-----------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.       | <b>Характеристика объекта защиты</b>    |                                                                                                                                                                               |
|          | Наименование параметра                  | Значение параметра                                                                                                                                                            |
| 1.1.     | Степень огнестойкости                   | II                                                                                                                                                                            |
| 1.2.     | Класс конструктивной пожарной опасности | C0                                                                                                                                                                            |
| 1.3.     | Класс функциональной пожарной опасности | Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с |

|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | наличием интерната и детских организаций                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.4. | Высота здания, м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 29                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 3957                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 1.6. | Объем здания, куб. м                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 162148                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 1.7. | Количество этажей                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 9                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)                                                                                                                                                                                                                                                                                      | Не имеет                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)                                                                                                                                                                                                                                                                          | 1. Автоматическая пожарная сигнализация (АПС) адресно-аналогового типа на элементной базе на базе оборудования "Болид". 2. Система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 4-го типа. 3. ВПВ (внутренний противопожарный водопровод). 4. Система противодымной защиты. 5. Огнетушители ОУ-3; ОП-4; ОП-5; ОУ-10; ОУ-40 . |
| 2.   | <p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b><br/> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p> |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 3.   | <p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b><br/> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Не проводилась</p>                                                                                                                                                                             |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4.   | <p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

|      | Наименование противопожарного мероприятия                | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты                                                                                                                                                                                                                                                                                            | Сведения о выполнении/не выполняется |
|------|----------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------|
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | 1. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 69). 2. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»                                                                                                                                                                                         | Выполняется                          |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение                   | 1. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». 2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (п. 55, 75). 3. СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (п. 8.6.). 4. СНиП 2.04.02-84* «Водоснабжение. Наружные сети и сооружения» (п. 8.6). | Выполняется                          |
| 4.3. | Проезды и подъезды для пожарной техники                  | Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (п. 65, 71).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | Выполняется                          |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные                   | 1. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | Выполняется                          |

|      |                                                                                      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
|      | решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности             | регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 80, 90). 2. СП 4.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» (п.4.3, таблица 1, п.4.24, 5.1.3, 5.2.2.2, 5.2.3, 5.2.4). 3. СНиП 2.08.02-89* «Общественные здания и сооружения» (таблица 1). 4. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (п. 22). |             |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | 1. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 8, 15 ст. 90). 2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (п. 23, 26, 27, 28, 36,43). 3. СП 1.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» (п.4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.9, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4).                                                                     | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара    | 1. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п.15 ст.90). 2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (п. 55, 75). 3. СП 8.13130.2009 «Системы противопожарной защиты.                                                                                                                                                                                  | Выполняется |

|      |                                                                                                                                                                                            | Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности» (п.8.6).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |             |
|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | 1. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 5). 2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (п. 54, 55, 57, 58, 458). 3. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (гл. 3, 4, 5, таблица 1.2). 4. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (п. 13.1.12, 13.3, 13.3.3, 13.14.10, 13.14.12, 13.14.13). 5. СП 10.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Требования пожарной безопасности» (табл. 1, 3; п. 4.1.13, 4.2.1, 4.2.2, 4.2.8). 6. СНиП 2.04.01-85* «Внутренний водопровод и канализация зданий» (п. 9.1). | Выполняется |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого                                                | 1. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (п. 54). 2. СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | Выполняется |

|      |                                                                                                                           |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                    |
|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|
|      | <p>направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>                    | <p>автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» (п.5.12). 3. СП 3.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности» (п. 14.20). 4. СП 5.13130.2009 «Системы противопожарной защиты. Установки пожарной сигнализации и пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» (п. 13.1.12, 13.3, 13.3.3, 13.13). 5. СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Нормы и правила проектирования" (приложение А). 6. ГОСТ Р53325-2012 «Национальный стандарт Российской Федерации. Техника пожарная. Технические средства пожарной автоматики. Общие технические требования и методы испытаний» (п. 4.4.9, п.4.5.1, таблицы 4.1, 4.2).</p> |                    |
| 4.9. | <p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p> | <p>1. Федеральный закон от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ст. 5). 2. Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (раздел XVIII, п. 2, 3, 4, 5, 6, 14, 16, 17, 41, 42, 43, 65, 71, 73, 118, 119, 288,</p>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | <p>Выполняется</p> |

|  |  |                                             |  |
|--|--|---------------------------------------------|--|
|  |  | 293, 395, 397, 400, 403, 404, 406,<br>413). |  |
|--|--|---------------------------------------------|--|