

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике
Татарстан

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«23» мая 2025 г.

Регистрационный № 16-08-2025-007726



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:
Производственная база с расходным складом нефтепродуктов ст. "Бирюли" ООО
"ЛУКОЙЛ-Уралнефтепродукт"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛУКОЙЛ-
УРАЛНЕФТЕПРОДУКТ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1027402893418

ИНН: 7453011758

Место нахождения объекта защиты:

Респ. Татарстан, р-н. Высокогорский, тер. Станция Бирюли, ул. Асфальтная, д. 20

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

25.12.2011

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	232

	здания, кв. м								
1.6.	Объем здания, куб. м	1487							
1.7.	Количество этажей	2							
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	АН повышенная взрывопожаро-опасность							
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией 3 типа Пожарные резервуары – №10 шт. по 100 м ³ , всего V=1000 м ³ .							
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>								
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">В соответствии с полисом страхования опасного объекта (копия прилагается): Страховой Полис RGOX12524338395000 ПАО СК «Росгосстрах». Страховая сумма 20 000 000,00 рублей.</p>								
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между</td> <td>СП 110.13330.2011 (введен в действие с 1 июля 1993 года)</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между	СП 110.13330.2011 (введен в действие с 1 июля 1993 года)	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется							
4.1. Противопожарные расстояния между	СП 110.13330.2011 (введен в действие с 1 июля 1993 года)	Выполняется							

	зданиями и сооружениями	(Постановление Госстроя РФ от 26.04.1993 №18-10) и зарегистрирован Росстандартом 19 июля 2011 года в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов) Раздел 2	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 110.13330.2011 (введен в действие с 1 июля 1993 года (Постановление Госстроя РФ от 26.04.1993 №18-10) и зарегистрирован Росстандартом 19 июля 2011 года в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов) Раздел 8	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 110.13330.2011 (введен в действие с 1 июля 1993 года (Постановление Госстроя РФ от 26.04.1993 №18-10) и зарегистрирован Росстандартом 19 июля 2011 года в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов) п. 2.16	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130 (утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 №288, ред. от 18.07.2013) Подразделы 6.1, 6.2, 6.3, 6.4, 6.5	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020 (утв. Приказом МЧС России от 19.03.2020 № 194), раздел 4 (подразделы 4.1, 4.2, 4.3), 7 (подраздел 7.6)	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 110.13330.2011 (введен в действие с 1 июля 1993 года (Постановление Госстроя РФ от 26.04.1993 №18-10) и зарегистрирован Росстандартом 19 июля 2011 года в Федеральном информационном фонде	Выполняется

		технических регламентов и стандартов) п.п. 5.2, 8.6 СП 4.13130.2013 (утв. Приказом МЧС России от 24.04.2013 № 288, ред. от 14.02.2020), раздел 7	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 110.13330.2011 (введен в действие с 1 июля 1993 года (Постановление Госстроя РФ от 26.04.1993 №18-10) и зарегистрирован Росстандартом 19 июля 2011 года в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов) Разделы 8,9; СП 3.13130.2009 (утв. Приказом МЧС РФ от 25.03.2009 №173); СП 5.13130.2009 (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 №175, ред. от 31.08.2020), раздел 13 (подразделы 13.1, 13.2, 13.3, 13.13, 13.14, 13.15).	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 110.13330.2011 (введен в действие с 1 июля 1993 года (Постановление Госстроя РФ от 26.04.1993 №18-10) и зарегистрирован Росстандартом 19 июля 2011 года в Федеральном информационном фонде технических регламентов и стандартов) п. 9.6; СП 5.13130.2009 (утв. Приказом МЧС России от 25.03.2009 № 175, ред. от 31.08.2020) раздел 14, раздел 15	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 31.12.2020), разделы I, III, VII, XIV, XVI, XVII, XVIII, XIX	Выполняется