

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике
Татарстан

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«21» июля 2025 г.

Регистрационный № 16-08-2025-011329



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Лицей №35»
Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Петрунина Назиля Расимовна

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: - _____

ИНН: - _____

Место нахождения объекта защиты:

Респ. Татарстан, р-н. Нижнекамский, г. Нижнекамск, ул. Бызова, зд. 10Б

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1981

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	11
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2966

1.6.	Объем здания, куб. м	36564
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Дымовые пожарные извещатели «Дип 34А-03» установлены в количестве 330 штук, тепловые извещатели С2000–ИП-03 - 6 шт., линейный извещатель С2000–ИПДЛ – 7 шт., табло Выход «Кристалл-12» - 38 шт., трансляционный усилитель LPA-Presta-8 – 1 шт., громкоговоритель потолочный LPA6c – 92 шт., громкоговоритель настенный LPA6W – 58 шт. На пути эвакуации установлены ручные пожарные извещатели типа «ИПР -513-3Ам исп. 01 - 20 шт. В качестве ППК используется приемно-контрольный прибор «С2000 –БКИ» в количестве 3 шт. Пожарная сигнализация с выводом шлейфов пожарной сигнализации (ПС) приемно-контрольному прибору (ППК), установлено в защищённом помещении на 1 этаже здания</p>
2.	<p><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
Оценка не проводилась		

3.	<p align="center">Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
<p align="center">Вероятность причинения ущерба имуществу третьих лиц отсутствуют, ввиду отсутствия в здании третьих лиц и соответствия величины противопожарных разрывов между зданиями.</p>			
4.	<p align="center">Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</p>		
	<p align="center">Наименование противопожарного мероприятия</p>	<p align="center">Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</p>	<p align="center">Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</p>
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013 п. 4.15, п. 5.6.2	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 п. 4.1, п. 5.2, п. 8.6 ППР №1479, п. 48, 49	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2020 п. 8.6, п. 8,7, п. 8.8 ППР РФ №1479 п. 71 ФЗ №123 ст. 76 ч. 1 СНИП 2.07.01-89* приложение №1 п.2	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2020 п. 4.1.3, п. 4.3.2, п. 5.2.2, п. 5.4.15, п. 8.1.5, п. 8.1.11, п. 8.1.15, п. 8.2.3, п. 8.2.5, п. 8.2.6 СП 6.13130.2013 п. 4.14 ППР РФ №1479 п.16 ФЗ №123 ст. 82 ч.п. 1,4,5,7,8; ст. 89 ч.3.2	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 4.13130.2020 п. 4.1.1, п. 4.2.5, п. 4.2.6, п. 4.2.7, п. 4.2.4, п. 4.4.2, п. 5.2.2, п. 5.4.15, п. 8.1.2 ППР РФ №1479 п.27 НПБ 245-2001 п. 2.5, п. 2.8	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при	СП 4.13130.2020 п. 7.5 ППР РФ №1479 п.5,6,8,9,24,36,55,56,394	Выполняется

	ликвидации пожара		
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 8.13130.2020 п. 4.1, п. 5.2, п. 8.6 СП 484.1311500.2020 п. 6.1-6.6 СП 485.1311500.2020 п. 5.1-5.3, п. 13.3.12, п. 13.14.1, п. 13.14.4, п. 13.15.2, п. 13.15.3, п. 13.15.4, п. 15.1 НПБ 104-03 п. 3.1, п. 3.2, табл.2 п. 7 ППР РФ №1479 п.54 ФЗ №123 ст.83 ч. 1,4; ст. 84 ч. 4,7,9	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 485.1311500.2020 п. 13.13.1, п. 13.14.5, п. 13.14.6 НПБ 104-03 п. 3.21 ППР РФ №1479 п.56 ФЗ №123 ст. 82 ч.2,5,6,7,9; ст. 84 ч. 11.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	СП 9.13130.2020 п. 4.1.27, п. 4.1.32, п. 4.1.33, п. 4.2.1, п. 4.2.7 ППР РФ №1479 п. 2, п. 3.	Выполняется