

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Республике  
Татарстан

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«21» июля 2025 г.

Регистрационный № 16-08-2025-011336



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

**Производственно-складской комплекс Зеленодольск**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ЛОГИСТИК-С"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1217700345752

ИНН: 9702034783

Место нахождения объекта защиты:

Респ Татарстан, р-н Зеленодольский, г Зеленодольск, п/р Промышленная площадка  
Зеленодольск

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

**26.12.2024**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	15
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	5329

1.6.	Объем здания, куб. м	75596	
1.7.	Количество этажей	1	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Водяная спринклерная АУП, адресная СПС, СОУЭ 2-го типа, ВПВ, СПДЗ, наружный противопожарный водопровод	
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Проведен расчет пожарного риска. Индивидуальный пожарный риск составляет $R_{\text{п}}_{\text{max}}=6,528 \times 10^{-7}$			
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Оценка не проводилась			
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" (далее - "№123-ФЗ") (ч. 1, ст. 69); Постановление	Выполняется

		Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 №1479 (п. 65); Специальные технические условия по обеспечению пожарной безопасности и содержащие комплекс необходимых инженерно-технических и организационных мероприятий по обеспечению пожарной безопасности (далее - "СТУ") (п. 2.1) СП 4.13130.2013 (п. 4.15. табл. 3, п. 6.1.48)	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	№123-ФЗ (п.п. 1 ч. 2 ст. 68); СТУ (п. 5.1.1); СП 8.13130.2020 (п.п. 4.1 - 4.4, таблица 3, 5.4, 5.9), 5.10, 5.16-5.18, 6.1, 6.3, 6.4, 8.8, 8.9, 8.10, 8.13).	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	№123-ФЗ (п. 1 ч. 1 ст. 90); СТУ (п. 2.2); СП 4.13130.2013 (п.п. 8.1.4, 8.1.7, 8.1.8, 8.1.14, 8.2.1, 8.2.3, 8.2.5, 8.2.7).	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	№123-ФЗ (ст. 32, ст. 58, ч.ч. 1-3,5-7 ст. 87, ч.ч. 1-9, ст. 88, ч.ч. 1-2, 4 ст. 137); СТУ (п. 3.1); СП 2.13130.2020 (5.2.4, 5.2.5, 5.4.3, 5.4.16, 5.4.18, 6.1.1, 6.2.4, табл. 6.3, 6.6.1); СП 4.13130.2013 (п.п 6.1.39, 6.1.40, 6.1.47, 6.3.2, 6.3.4, 6.3.7, 6.3.9); СП 7.13130.2013 (п.п. а) 6.10, 6.11, 6.12, 6.13, 6.18, 6.22, 8.8).	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	№123-ФЗ (ст. 53, ч.ч. 1, 3, 8, 10-12, ст. 89, ч.ч. 1-3, 5-6, ст. 134, табл. 28); СТУ (п. 4.1); СП 1.13130.2020 (п.п. 4.1.4, 4.1.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.16-4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.2.2, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.5, 4.3.7, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1-4.4.6, 4.4.7, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 8.2.7, таблица 15).	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	№123-ФЗ (ч.ч. 1-2 ст. 90); СП 4.13130.2013 (п.п. 7.1-7.3, 7.13).	Выполняется

4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	№123-ФЗ (ч. 1 ст. 54, ст. 56, ст. 82, ч. 1-4 ст. 83, ч.ч 4, 7, 9, 11 ст. 84, ч.ч. 1, 3, 6-11 ст. 85, ч.ч. 1, 2 ст. 86); СТУ (п.п. 5.2.1, 5.3.1, 5.4.1); СП 3.13130.2009 (п.п. 3.3-3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 5.3, 5.5); СП 486.1311500.2020 (п. 4.4, п. 4.8, п. 4.9 табл. 2, поз. 1); СП 484.1311500.2020 (п.п. 5.13, 5.14, 5.15, 5.20, 5.21, 6.1.6, 6.3.1-6.3.4, 6.6.7, п. 6.6.11, 6.6.18, 6.6.27, 6.6.32); СП 7.13130.2013 (п. 7.2); СП 485.1311500.2020 (таблица А, п.п. 6.2.1, 6.2.1, 6.2.11, 6.2.19, 10.1.3); СП 10.13130.2020 (п.п. 6.1.3, 6.1.11, 6.1.12, 6.1.16, 6.1.18, 6.1.20, 6.1.21, 6.1.23, 6.1.24-6.1.27-6.1.28, 6.2.1, 6.2.3, 6.2.5, 6.2.6, 6.2.13, 6.2.14, 6.2.16, 6.2.17, 7.2-7.6, 7.15, 12.1, 12.3, 12.5, 12.9-12.18, 13.12, 14.1.1-14.1.3, 14.1.6, 14.2.1, 14.2.5-14.2.8, 14.4.1, 14.4.2, 14.4.4, 4.1.11, 4.1.13, 4.1.16, 15.1, Таблицы 7.2, 7.3).	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	№123-ФЗ (ч. 1 ст. 84, ч.ч. 4, 5, 9 ст. 83, ч. 9 ст. 85); СП 484.1311500.2020 (п.п. 5.15, 5.16, 7.1.3-7.1.12, 7.2.1, 7.5.1, 7.7.1, 7.7.4); СП 7.13130.2013 (п. 6.24).	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	№123-ФЗ (ч. 3 ст. 5); СТУ (п. 6.1); Правила противопожарного режима в РФ (п.п. 10, 12, 17, 42, 48, 51, 52, 54).	Выполняется