

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике
Татарстан

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«19» августа 2025 г.

Регистрационный № 16-08-2025-013328



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное учреждение для детей-сирот и детей, оставшихся без
попечения родителей "Нижнекамский детский дом"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЛЯ ДЕТЕЙ-СИРОТ И
ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ "НИЖНЕКАМСКИЙ
ДЕТСКИЙ ДОМ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021602503966

ИНН: 1651018761

Место нахождения объекта защиты:

Респ. Татарстан, р-н. Нижнекамский, г. Нижнекамск, ул. Чабынская, д. 19

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.08.1985

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|----------|---|---|
| 1. | Характеристика объекта защиты | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с |

| | | |
|------|--|---|
| | | наличием интерната и детских организаций |
| 1.4. | Высота здания, м | 6 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 1026 |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 8213 |
| 1.7. | Количество этажей | 2 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | Не имеет |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | - Пульт контроля и управления «С2000М» -1 шт -контроллер двухпроводной линии связи «С2000-КДЛ»-5 шт; -Блок индикации с клавиатурой «С2000-БКИ»-2 шт; -Блок контрольно-пусковой «С2000-КПБ»- 2 шт; -трансляционный усилитель «Соната-К-120У»-3 шт; -пульт управления речевым оповещением «Соната ПУ»-1шт; -внутриобъектовая радиосистема РСПИ «Стрелей-Мониторинг»-1 шт; -Шкаф пожарной сигнализации «ШПС-24»-2 шт; -резервированный источник питания «РИП-12 исп.01»-1 шт; -извещатель пожарный дымовой адресный ИП 212-43А-03 -300 шт; -извещатель пожарный тепловой адресный С2000-ИП-03 -4 шт; -извещатель пожарный ручной адресный ИПР 513- 3АМ- 25 шт; -оповещатель световой (табло «ВЫХОД») «люкс-24»-40шт; -оповещатель пожарный |

| | | | |
|--|---|--|---|
| | | | речевой, настенный «Соната-Т-100-3/1-Л»- 110 шт; -блок сигнально-пусковой «С2000-СП4/24»-1 шт - имеется 6 пожарных кранов со стволами. - имеется ПГ-314-36м; ПГ-312Б-150м.от здания |
| 2. | <p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> | | |
| Оценка не проводилась | | | |
| 3. | <p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> | | |
| Вероятность причинения ущерба имуществу третьих лиц отсутствует ввиду отсутствия в здании третьих лиц и соответствия величины противопожарных разрывов между зданиями. | | | |
| 4. | <p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> | | |
| | Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении выполняется/не выполняется |
| 4.1. | Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | СП 4.13130.2013 п.4.15;п.5.6.2. | Выполняется |
| 4.2. | Наружное противопожарное водоснабжение | СП 8.13130.2009 п.4.1; п.5.2; п.8.6. Постановление от 16.09.2020№1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации; п.48; п.49 | Выполняется |
| 4.3. | Проезды и подъезды для | п.71 Постановления от 16.09.2020 | Выполняется |

| | | | |
|------|--|--|-------------|
| | пожарной техники | №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации; ст.76 ч.1. ФЗ № 123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 СНИП 2.07.01-89* приложение №1,п.2, СП 4.13130.2020 п.8.6,п.8.7,п.8.8. | |
| 4.4. | Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | ст.82 ч.п.1,4,5,7,8. ст.89ч.3.2.г. ФЗ-123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008г. п.16 Постановление от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». СП 4.13130.2020 п.4.1.3, п.4.3.2, п.5.4.15, п.8.1.5, п.8.1.11, п.8.1.12, п.8.1.13, п.8.1.15, п.8.2.3,п.8.2.5 СП.6.13130.2013 п.4.14. | Выполняется |
| 4.5. | Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | СП 4.13130.2020 п.4.1.1, п.4.2.5, п.4.2.6, п.4.2.7, п.4.3.4, п.4.4.2, п.5.4.15, п.8.1.2. НПБ 245-2001 п.2.5, п.2.8. п.27.Постановление от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | Выполняется |
| 4.6. | Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | п.5,п.24, п.36,п.55; п.56, п.394. Постановление от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации СП 4.13130.2020 П.7.12.1. | Выполняется |
| 4.7. | Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и | ст.83ч.1,4. ст.84,ч.4,7,9. ФЗ-123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 г п.54. Постановление от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» НПБ | Выполняется |

| | | | |
|------|---|---|-------------|
| | наружный противопожарные водопроводы) | 104-03 п.3.1; п.3.2; табл.2.п.7. СП 3.13130.2009 раздел 7, табл.2п.14 Ст. 83, 91 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; таблица 1 п.4.12, таблица 3 п.40, 42, СП 486.1311500.2020; Ст. 62; ст.68 ФЗ-123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», П.5.2. табл.2 СП 8.13130.2020 | |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | ст.82 ч.2,5,6,7,9; ст.84ч.11; ФЗ-№123 Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» от 22.07.2008 СП 35-116-2006 СП 5.13130.2009 п.13.13.1,п.13.14.5, п.13.14.6; НПБ 104-03 п.3.21, п.56. Постановление от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» | Выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | п.2, п.3; Постановление от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» СП 9.13130.2009 п.4.1.27, п.4.1.32, п.4.1.33, п.4.2.1, п.4.2.7. | Выполняется |