Зарегистрирована ГУ МЧС России по Республике Татарстан

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«14» октября 2025 г.

Регистрационный № 16-08-2025-016528



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное автономное учреждение социального обслуживания « Спасский дом-интернат для престарелых и инвалидов»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ "СПАССКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ" МИНИСТЕРСТВА ТРУДА, ЗАНЯТОСТИ И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021605756050

ИНН: 1637001484

Место нахождения объекта защиты:

422840, Респ Татарстан, р-н Спасский, г Болгар, ул Хирурга Шеронова, Дом 6

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела			
п/п				
1.	Характеристика объекта защиты			
	Наименование параметра	Значение параметра		
1.1.	Степень огнестойкости	II		
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C2		
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса		

		образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	442
1.6.	Объем здания, куб. м	5010
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Объект оборудован системой автоматической пожарной сигнализации в пожарной сигнализации в здании выведены на ПКП «Сигнал 20» с выводом на «Стрелец-Мониторинг»; 2.Системой оповещения и управления эвакуацией 3- го типа; 3. Имеется 3 эвакуационных выхода и 1 центральный вход-выход; 4. Пути эвакуации в местах массового пребывания людей свободны для перемещения людей и транспортных средств; 4. 4 пожарных крана, 4 пожарных рукава, 25 огнетушителей (ОП-4), СИЗ 25 штук (феникс); 5. Пожарный гидрант по ул. Хирурга Шеронова на расстоянии — 32 метра, подъездной путь имеется; 6. Два браслета для глухих ПСУ и один для персонала; 7. Имеется мотопомпа «Хонда».
2.	Оценка пожарного риска, проведенн	ая на объекте защиты

(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Не проводилась.

3. Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Не проводилась

4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>

		<u> </u>	
	Наименование Реквизиты нормативных правовых		Сведения о
	противопожарного	актов и нормативных документов	выполнении
	мероприятия	по пожарной безопасности,	выполняется/не
		перечень статей (частей, пунктов),	выполняется
		устанавливающих требования	
		пожарной безопасности к объекту	
		защиты	
4.1.	Противопожарные	СП 4.13130.2013: п. 4.3, табл. 1	Выполняется
	расстояния между		
	зданиями и сооружениями		
4.2.	Наружное	СП 8.13130: п. п. 4.1, 5.2, 8.8	Выполняется
	противопожарное		
	водоснабжение		
4.3.	Проезды и подъезды для	СП 4.13130.2013: п. п. 7.1, 8.1	Выполняется
	пожарной техники		
4.4.	Конструктивные и	СП 4.13130.2013: п. 5.2.6	Выполняется
	объемно-планировочные		
	решения, степень		
	огнестойкости и класс		
	конструктивной пожарной		
	опасности		
4.5.	Обеспечение безопасности	СП 1.13130.2020: п. п. 4.2.13 -	Выполняется
	людей при возникновении	4.2.22, 4.3.2 - 4.3.12, 4.4.1, 4.4.2,	
	пожара, эвакуационные	4.4.4, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.16, 4.4.22,	
	пути и выходы	5.1.4, 6.1.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.3.11	
4.6.	Обеспечение безопасности	СП 4.13130.2013: п. п. 7.1 - 7.3, 7.5,	Выполняется
	пожарно-спасательных	7.6	
I	1		

	подразделений при		
	ликвидации пожара		
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009: п. п. 3.3 - 3.5, 4.3, 5.1, 5.4, 6, 7. СП 484.1311500.2020: п. п. 6.1, 6.2. СП 7.13130.2013: п. 8.5	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		Выполняется
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Приказ МЧС России от 18.11.2021 N 806. Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.2020 N 1479: п. п. 2 - 4, 5 - 12, 15 - 17, 21, 22, 23, 26, 27, 30, 31, 35, 36, 43, 48, 52, 54 - 56, 60, 65, 73, 392 - 394, 397, 403, 407, 408, 409	Выполняется