

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Республике  
Татарстан

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«22» мая 2026 г.

Регистрационный № 16-08-2026-008450



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение "Лицей №3 имени  
А.С. Пушкина" Нижнекамского муниципального района Республики Татарстан

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
"ЛИЦЕЙ №3 ИМЕНИ А.С. ПУШКИНА" НИЖНЕКАМСКОГО  
МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021602504164

ИНН: 1651027237

Место нахождения объекта защиты:

Респ. Татарстан, р-н. Нижнекамский, г. Нижнекамск, б-р. Школьный, зд. 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

25.02.1966

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	12

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	746
1.6.	Объем здания, куб. м	25
1.7.	Количество этажей	4
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>Система Мониторинга Тандем IP-И, АПС – Рубеж-20П</p> <p>СОУЭ: извещатель линейный дымовой ИПДЛ-264/1-50-R3 – 4 шт., на пути эвакуации установлены ручные пожарные извещатели типа: ИПР-513-11ИКЗ-А-R3 – 169 шт., устройство сигнальное звуковое всех типов: оповещатель пожарный речевой встраиваемый Sonar SCS-06-03 – 71 шт. Пожарная сигнализация с выводом шлейфов пожарной сигнализации (ПС) к приемно-контрольному прибору (ППК), установлено в защищенном помещении охраны на 1 этаже здания («Лицей №3 имени А.С. Пушкина»). Кабели и провода автоматической сигнализации. Наличие системы внутреннего противопожарного водопровода не имеется. Наличие первичных средств пожаротушения (огнетушителей) имеются огнетушители порошковые ОП-4 в количестве 21 шт., огнетушители углекислотные ОУ-3 в количестве 15</p>

шт. Имеются наружные  
противопожарные  
водопроводы ПГ-97, ПГ-485

2.	<b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка не проводилась			
3.	<b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Расчет риска не проводился			
4.	<b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013: п.4.15, п.5.6.2	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020: п. 4.1, 5.2, 8.6 ППР №1479	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2020: п. 8.6, п.8.7 ППР РФ №1479 п. 71 ФЗ №123 ст. 76 ч.1 СНиП 2.07.0109 приложение №1 п.2	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной	СП 4.13130.2020: п. 4.1.3, п.4.1.2, п. 5.2.2., п. 5.4.15, п.8.1.11, п.8.1.15, п.8.2.3, п.8.2.5, п.8.2.6, СП 6.13130.2013 п.4.14 ППР РФ №1479 п.16 ФЗ №123 ст.82	Выполняется

	опасности	ч.п.1,4,5.7 ст89 ч.3.2	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 4.13130.2020: п. 4.1.1. п.4.2.5, п. 4.2.6, п.4.2.7, п. 4.2.4, п. 4.4.2, п. 5.2.2, п.5.4.15, п.8.1.2 ППР РФ №1479 п.27 НПБ 245-2001 п.2.5, п.2.8	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2020: п.7.5 ППР РФ №1479 п.5,6,8,9,24,36,55,56, 394	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 8.13130.2020: п. 4.1, п.5.2, п.8.6 СП 484.131150.2020 п.6.1-6.6 СП 485.1311500, 2020 п.5.1-5.3, п13.3.12, п.13.14.1. п.13.14.4, п.13.15.2, п.13.15.3, п.13.15.4. п.15.1 НПБ РФ №1479 п.54 ФЗ №123 ст.83 ч.1.4, ст.84 ч.4,7.9	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020:п. 13.13.1, п.13.14.5. п.13.14.6 НПБ 104-03 п. 3.21 ППР РФ № 1479 п.56 ФЗ №123 ст.82 ч.2,5.6,7.9, ст.84 ч.11	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	СП 9.13130.2020 п.4.1.27. п.4.1.32, п.4.1.33. п.4.2.1, п.4.2.7 ППР РФ №1479 п.2. п.3.	Выполняется