

«08» декабря 2023 г.

Регистрационный № 17-08-2023-022853



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Административное здание Федерального казенного учреждения «Лечебное
исправительное учреждение № 2» Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Республике Тыва

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ФЕДЕРАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ "ЛЕЧЕБНОЕ ИСПРАВИТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ № 2 УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ИСПОЛНЕНИЯ
НАКАЗАНИЙ ПО РЕСПУБЛИКЕ ТЫВА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021700515990

ИНН: 1701002382

Место нахождения объекта защиты:

667010, Респ Тыва, г Кызыл, ул Ровенская, Здание 38

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

20.04.1960

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор,

		офисов
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	538
1.6.	Объем здания, куб. м	897
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	В помещениях установлена система автоматической пожарной сигнализации (АПС) (извещатели пожарные дымовые ИП 212-141), система оповещения и управления эвакуацией (СОУЭ) 3-го типа
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты) оценка пожарного риска не проводилась	
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара исключен	
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>	
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты
		Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.08 г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 69; СП 4.13130.2013 пункт 4.3 (Таблица 1).	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.08 г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» статья 62; статья 68; статья 86; статья 127; СП 8.13130.2020 пункт 5.2, Таблица 2.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.08 г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», статья 90; СП 4.13130.2013 пункт 7.1; пункт 8.1; пункт 8.2; пункт 8.4; пункт 8.6; пункт 8.7; пункт 8.8; пункт 8.9.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.08 г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст. 52; ст. 53; ст. 57; ст. 58; ст. 80; ст. 88; Таблица 21; Таблица 22; Таблица 23; СП 2.13130.2020 пункт 5.2.7; пункт 5.4.5; Таблица 6.9; пункт 6.7.1; пункт 6.7.10; Таблица 6.12; пункт 6.7.14; СП 4.13130.2013 пункт 4.1.7; пункт 5.1.3; пункт 5.1.4; пункт 5.2.4; пункт 5.2.6.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.08 г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.5; ст. 89; СП 1.13130.2020 пункт 4.1.3; пункты 4.2.1 – 4.2.7; пункты 4.3.1 – 4.3.4; пункты 4.4.1 – 4.4.2; пункт 4.4.2, пункт 4.4.6, пункт 4.4.7, пункт 4.4.14, пункт 5.1.1, пункты 5.2.1 – 5.2.5; пункт 5.2.10, пункт 5.2.13; пункт 5.2.16; пункт 5.2.20.	Выполняется

4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.08 г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.5; ст. 50; СП 4.13130.2013 пункт 7.1; пункт 7.3; пункт 7.7; пункт 7.13; пункт 7.16.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.08 г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.5; ст. 54; ст 68; ст. 82; ст. 83; ст. 84; ст.86; ст. 91; ст. 103; ст. 126; ст.127; СП 3.13130.2009 разделы 3-7, Таблица 2, пункт 1; СП 484.1311500.2020 раздел 13, Приложение А п. А.4, Таблица А.1, пункт 9; СП 8.13130.2009 раздел 4, пункт 5.2, Таблица 2.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020 пункт 6	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.08 г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.5; Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.20 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» пункты 2-7, пункт 12, пункт 14, пункты 20-24, пункты 33-40, пункты 42-43, пункт 48, пункт 50, пункты 55-56,	Выполняется

