



«29» февраля 2024 г.
Регистрационный № 17-08-2024-003043

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Профессиональное училище НОУ № 304 Федерального казенного учреждения
«Исправительная колония № 1» Управления Федеральной службы исполнения
наказаний по Республике Тыва

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Федеральное казенное учреждение «Исправительная колония № 1» Управления
Федеральной службы исполнения наказаний по Республике Тыва

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021700513999

ИНН: 1701009349

Место нахождения объекта защиты:

667002, Респ Тыва, г Кызыл, ул Догээ-Баары, Домовладение 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

22.11.1962

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	414

	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	2126	
1.7.	Количество этажей	1	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Адресная система автоматической пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа	
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
Не проводилась			
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
Не проводилась			
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.08 г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.69; СП	Выполняется

		4.13130.2013 пункт 4.3, Таблица 1	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.08 г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.68; ст.126; ст. 127; СП 8.13130.2020 пункт 5.2, Таблица 2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.08 г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.90; СП 4.13130.2013 пункт 7.1; пункт 8.1; пункт 8.6; пункт 8.7; пункт 8.8; пункт 8.9	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.08 г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.52; ст. 53; ст. 57; ст. 58; ст. 80; ст.88; Таблица 21; Таблица 22; Таблица 23; СП 2.13130.2020 пункт 5.2.7; пункт 5.4.5; пункт 6.7.1, Таблица 6.9; пункт 6.7.10, Таблица 6.12; пункт 6.7.14; СП 4.13130.2013 пункт 4.1.7; пункт 5.1.3; пункт 5.1.4; пункт 5.2.4; пункт 5.2.6	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.08 г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.5; ст. 89; СП 1.13130.2020 пункт 4.1.3; пункты 4.2.1 – 4.2.7; пункты 4.3.1 – 4.3.4; пункты 4.4.1 – 4.4.2; пункт 4.4.2, пункт 4.4.6, пункт 4.4.7, пункт 4.4.14, пункт 5.1.1, пункты 5.2.1 – 5.2.5; пункт 5.2.10, пункт 5.2.13; пункт 5.2.16; пункт 5.2.20	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.08 г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.5; ст. 50; СП 4.13130.2013 пункт 7.1; пункт 7.3;	Выполняется

		пункт 7.7; пункт 7.13; пункт 7.16	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.08 г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.5; ст. 54;ст 68; ст. 82; ст. 83; ст. 84; ст.86; ст. 91; ст. 103; ст. 126; ст.127; СП 1.13130.2020 разделы 4,9,7.2,7.13; СП 485.1311500.2020 СП 8.13130.2020 раздел 4, пункт 5.2, Таблица 2	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020 п. 7.1.1-7.13	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.08 г. №123 – ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», ст.5; Постановление Правительства Российской Федерации от 16.09.20 г. № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» пункты 2-7, пункт 12,пункт 14, пункты 20-24, пункты 33-40, пункты 42-43, пункт 48, пункт 50, пункты 55-56, пункт 60, пункты 63-65, пункты 70, Раздел XIX, Приложение №1.	Выполняется