Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Тыва
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«18» апреля 2024 г.
Регистрационный № 17-08-2024-006302

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУМОНА АРЫГ-БАЖЫ ТАНДИНСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ СУМОНА АРЫГ-БАЖЫ ТАНДИНСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1111721000710 ИНН: 1705004126

Место нахождения объекта защиты:
668303, Респ. Тыва, р-н. Тандинский, с. Владимировка, ул. Механизаторов, д. 33

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
10.10.1961
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	IV
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С2
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в

		закрытых помещениях
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	349
1.6.	Объем здания, куб. м	503
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ГН умеренная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1) система автоматической пожарной сигнализации безадресного типа; 2) система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1 типа.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Не проводилась	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные	ФЗ от 22.07.2007 №123-ФЗ	Выполняется

	расстояния между зданиями и сооружениями	"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.1 ст 69; пункты 4,3; 13, таблица 1 СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты.Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ от 22.07.2007 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";ч.2,3 ст 68; пункты 5.1, 8.4, 8.6-8.8,10.1, 10.3-10.5, таблица 1 СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Наружное водоснабжение. Требования пожарной безопасности"	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ от 22.07.2007 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";п 1, ч.1 ст 90; пункты 7.1, 8.1; СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты.Ограничение пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ от 22.07.2007 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";ч.1,ч.2 ст 58; ст 87; пункты 4,1-4.8, 5.1,2.5,2.7,5.3,5.4,16,5.4.18,5.4.20,6.6.7.1, 613 СП 2.13130 2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты"	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении	Федеральный закон от 22.07.2007 N123 - ФЗ "Технический регламент	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

	пожара, эвакуационные пути и выходы	о требованиях пожарной безопасности": ч.1 ч.2 1,2,3 ст. 53, пункты 4.1.3, 4.2.1-4.2.8, 4.3.1-4.3.4, 44.1-4.4.4,4.4.6, 4.4.7, 7.12.1-7.12.8, - 7.12.10-7.12.13, 7.12.15, 7.12.17-7.12.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ от 22.07.2007 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";ч.1,пункты 1,2,3,4 ч 2 ст 90 п.7.1 п.7.3.7.8 СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение защиты, требования к объемно-планировочным конструктивным решениям"	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2007 N123 - ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ч.1,2 ст.62, ч.4,5,6,7,9, ст.83, ч. 1. п.1,2,3,4,5, ч.2,3,4,7, ст.84, ч.1, ст. 85; п.7.1, п. 7.6, п.7.8, п.7.10, п.7,20 СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция, кондиционирование" п. 3.1-3.5, п.4.1, п.4.2, п.4.4, п.4..6, п 5.122, табл. 1 СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" п.5.1-5.2, п.5.5-5.9, п.5.11-5.13, п.6.1.1-6.1.6, п.7.2. приложение А СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты, Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		противопожарной защиты. нормы и правила проектирования", п.4.1, п.4.9, ст.4, п.4.1.2.1 таблица 1 СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности"	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2007 N123 - ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ч.1,2 ст. 54, ч. 4,5,6,7,9 ст. 83, ч. 1, п.1,2,34,5, ч. 2,3,4,7,9 ст.84. п.7.1.7-7.1.9, п. 7,2,1-7.2.4. п. 7.5.1. СП 484.1311500.2020 "Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"	Не выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Пункты 2-4,6-15,16-18,21-24,27,30-18,43,48-50,55,56,60,70,71,88-892, 337-352,372,397-404,406,407,409 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. № 1479	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.