Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Тыва
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«24» сентября 2024 г.
Регистрационный № 17-08-2024-016266

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Детский сад " Колосок"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "КОЛОСОК" СЕЛА БАЛГАЗЫН ТАНДИНСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021700579031 ИНН: 1705003235

Место нахождения объекта защиты:
668302, Респ. Тыва, р-н. Тандинский, с. Балгазын, ул. Советская, д. 9А

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1951
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	V
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С3
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	357

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	1072
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1) система автоматической пожарной сигнализации безадресного типа; 2) система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Не проводилась	
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	пункт 5 статьи 71,пункт 4 статьи 74 таблица 20 Федерального закона от 22.07.2008 № 123- ФЗ" Технический регламент о	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		требованиях пожарной безопасности" Пункты 4.3-4.13 таблица 1 СП 4.13130. 2013 "Системы противопожарной защиты.Ограничение распространения пожара на объектах защиты"	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	пункты 5.1,8.5,8.8-8.12,11.2,11.3,11.4, таблица 1СП 8.13130.2020 " Системы противопожарной защиты. Источники противопожарного водоснабжения"	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	пункты 6 статьи 63 подпункт 1 пункта 1 статьи 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; пункты 71,72,74 подпункт д пункта 393 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; пункты 7.1,8.1,8.6-8.9 СП 4.131130.2013 " Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты"	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	пункт 5.22 СП 4.13130.2013 " Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты"; пункты 5.2.3, 6.7.14,таблица 6.12 СП 2.13130.2020 " Системы противопожарной защиты.Обеспечение огнестойкости объектов защиты"	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные	статья 53, пункт 1,2.3,4,7,8,10-15 статьи 89 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 ФЗ " Технически	Выполняется

	пути и выходы	регламент о требованиях пожарной безопасности"; подпункт д, ж. пункты 17,23,25,27,28,31, подпункта а пункта 393 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; СП 1.131130.2020 " Системы противопожарной защиты.Эвакуационные пти и выходы" п. 4.1,п.4.2.1-4.2.22,п. 4.2.25,п. 4.3.1-4.3.8. п. 4.3.11,п.4.3.12,п.4.4.1-4.4.9,п. 4.4.11,п. 4.4. 12,п.4.4.15,п. 4.4.16, п. 4.4.22.п.4.4.23, п.71.1.1-7.1.10,п.7.12.1-7.2.19	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 Федеральный закон № 123-ФЗ от 22.07.2008 " Технический регламент о требованиях пожарной безопасности";СП 4.131130.2013 "Системы противопожарной защиты.Ограничение распространения пожара на объектах защиты" п.7.1,п. 7.3-7.8,п 7.13,п 7.14,п.7.16	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон № 123-ФЗ от22.07.2008 " Технический регламент о требованиях пожарно безопасности" ст. 62,83,84,86 СП 3.13130.2009 " Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.Требования пожарной безопасности" п.3.1-3.5,п. 4.1.п. 4.2,п. 4.4,п. 4.6-4.8,п.5.1-5.5,табл.1,табл.2.7 СП 484.1311500.2020 " Системы противопожарной защиты.Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" п. 5.1-5.2,п. 5.5- 5.9, п. 5.11-5.22,п.6.1.1-6.1.6.п. 6.2.1-6.212,п.6.3.1-6.3.4,п. 6.4.1-6.4.5,п. 6.5.1-6.5.4,п. 6.6.2-6.6.5,п. 6.6.7,п. 6.6.9,п.6.6.11.п.6.6.16,п. 6.6.27,п.6.6.32,п. 7.2, приложение А СП 486.1311500.2020 " Системы противопожарной защиты. Перечень даний, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации.Требования пожарной безопасности" п. 4, таблицы 1-4	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон № 123ФЗ от 22.07.2008 " Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.52,54, 83, 84, СП 484.13111500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" п. 7.1.1-7.1.13, п. 7.2.1-7.2.4,п. 7.5.1	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	пункты 2-19, 21-32, 35-37, 41-43, 48-52,54-56,60,65,70-73, 88-92, 392-394, 397, 400, 402-403, 407-409, 411-413 Правил противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.