Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Тыва
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«06» марта 2025 г.
Регистрационный № 17-08-2025-003325

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Тыва «Тандинская центральная кожуунная больница имени М.Т. Оюна»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА "ТАНДИНСКАЯ ЦЕНТРАЛЬНАЯ КОЖУУННАЯ БОЛЬНИЦА ИМ. М.Т. ОЮНА"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021700578437 ИНН: 1705000555

Место нахождения объекта защиты:
Респ. Тыва, р-н. Тандинский, с. Бай-Хаак, ул. Советская, зд. 112, помещ. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1978
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1000
1.6.	Объем здания, куб. м	3288
1.7.	Количество этажей	2

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Адресная система пожарной сигнализации, система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 1 типа

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Оценка не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
5 627 160	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный от 22.07.2007 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч. 1 ст. 69; СП 4.13130.2013 "Система противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		защиты.Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям" п. 4.3, таб.1	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130 "Наружное противопожарное водоснабжение" п.5.2. табл. 2, п.5. 10,5.17,п.8.9, п.8.13, 8,14	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 "Система противопожарной защиты.Ограничение распространения пожара на объектах защиты.Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям" п.8.1,п.8.6-п. 8.8	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности ст. 58,87, табл.21-23; СП 2.13130.2020 "Система противопожарной защиты Обеспечение огнестойкости объектов защиты п.5.2, п 5.3, п.5.4.10, п.5.4.16, п.6.7.17, табл. 6.13,6.14	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2007 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ч.1,ч.2 п.1,2,3; Ч.3,4 ст.53; СП 1.131130.2020 "Система противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" п.4.2.9,4.2.18, п.4.2.22,п.4.3.2, п.4.3.3, п.4.4.1,п.4.2.22, п.7.12.1, п.7.12.19.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.90; СП 4.131130.2013 "Система противопожарной защиты.Ограничение	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		распространения пожара на объектах защиты": п.7.1, п.7.3-7.8, п. 7.13 ,п.7.14	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 7.131130.2013 "Отопление,вентиляция, кондиционирование" п.3.1-3.5, п. 4.1,п.4.2.п.4.4, п.4.6,п.5.1-5.5, табл.1 СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты.Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты.Нормы и правила проектирования" п.7.1.,п.7.2., п.7.3.., п.7.4., п.7.5.,п.7.6., п.7.7. СП 3.13130.2009 "Система противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре.Требования пожарной безопасности": п. 3.1-3.5, п. 4.1, п.4.2. п.4.4, п.4.6,- 4.8, п. 5.1-5.5, табл.2.7.	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты.Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" п.5.1.-5.22, п.6.1.-6.2.16, п.6.6-6.6.4, п.7.2.-7.2.4	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в РФ, утвержденные постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 п.2-19,п. 21-32, п.35-37, п.41-43, п.48-52, п.54-56, п.60, п.65, п.70-73, п.88-92, п.392-394, п.397, п.400, п.402-403,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		п.407-409, п.411-413	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.