

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Тыва
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«14» апреля 2025 г.

Регистрационный № 17-08-2025-005375



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования Бай-Хаакская
детская школа искусств Тандинского кожууна Республики Тыва

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО
ОБРАЗОВАНИЯ БАЙ-ХААКСКАЯ ДЕТСКАЯ ШКОЛА ИСКУССТВ
ТАНДИНСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1071714000467

ИНН: 1705003757

Место нахождения объекта защиты:

Респ. Тыва, р-н. Тандинский, с. Бай-Хаак, ул. Горького, д. 38

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

14.04.2017

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	V
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C3
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	699

	здания, кв. м							
1.6.	Объем здания, куб. м	2342						
1.7.	Количество этажей	1						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1) прибор приемно-контрольный и управления охранно-пожарный «Гранит-8» адресного типа - 1 шт.; 2) извещатель пожарный дымовой ИП 212-141 М - 64 шт.; 3) оповещатель световой «Выход» - 5 шт.; 4) система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре «Маяк -12К» - 2 шт.						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) руб. 00 коп.</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2007 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ч. 1 ст. 69: пункты 4.3- 4.13, таблица 1 СП 4.13130 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным к конструктивным решениям"	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2007 N123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; ч. 2,3 ст. 68; пункты 5.1, 8.4, 8.6-8.8., 10.1, 10.3-10.5, таблица 1 СП 8.13130. "Системы противопожарной защиты. Наружное водоснабжение. Требования пожарной безопасности".	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2007 N123 - ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": п.1 ч.1 ст. 90; пункты 7.1, 8.1 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты Ограничения пожара на объектах защиты. Требования к объемно- планировочным решениям".	Не выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2007 N123 - ФЗ "Технически й регламент о требованиях пожарной безопасности": ч.1, ч. 2 ст. 58; ст. 87. пункт 4.1-4.8, 5.1.2, 5.2.1-5.2.7, 5.3.1-5.3.4, 5.4.1- 5.4.5, 5.4.16, 5.4.18, 5.4.20, 6.6.7.1, 613 СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. обеспечение огнестойкости	Не выполняется

		объектов защиты".	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 22.07.2007 N123 - ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ч.1 ч.2 1,2,3 ст. 53, пункты 4.1.3, 4.2.1-4.2.8, 4.3.1-4.3.4, 4.4.1- 4.4.4,4.4.6, 4.4.7, 7.12.1-7.12.8, - 7.12.10-7.12.13, 7.12.15, 7.12.17-7.12.19 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2007 N123 - ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ч.1 п.1,2,3 4, ч.2 ст. 90, п. 7.1, п.7.3.7.8 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничения защиты, требования к объемно-планировочным конструктивным решениям"	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2007 N123 - ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ч.1,2 ст.62, ч.4,5,6,7,9, ст.83, ч. 1. п.1,2,3,4,5, ч.2,3,4,7, ст.84, ч.1, ст. 85; управления эвакуацией) п.7.1, п. 7.6, п.7.8, п.7.10, п.7,20 СП 7.13130.2013 "Отопление, вентиляция, кондиционирование" п. 3.1-3.5, п.4.1, п.4.2, п.4.4, п.4..6, п 5.122, табл. 1 СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" п.5.1-5.2, п.5.5-5.9, п.5.11-5.13, п.6.1.1-6.1.6, п.7.2. приложение А СП	Выполняется

		<p>484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты, Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. нормы и правила проектирования", п.4.1, п.4.9, ст.4, п.4.1.2.1 таблица 1 СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности"</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>Федеральный закон от 22.07.2007 N123 - ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности": ч.1,2 ст. 54, ч. 4,5,6,7,9 ст. 83, ч. 1, п.1,2,3,4,5, ч. 2,3,4,7,9 ст.84. п.7.1.7- 7.1.9, п. 7,2,1-7.2.4. п. 7.5.1. СП 484.1311500.2020 "Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"</p>	Не выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Пункты 2-4,6-15,16-18,21-24,27,30-18,43,48 - 50,55,56,60,70,71,88-892, 337-352,372,397- 404,406,407,409 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 г. №1479</p>	Выполняется