Зарегистрирована ГУ МЧС России по Республике Тыва

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«17» апреля 2025 г.

Регистрационный № 17-08-2025-005613



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Государственное бюджетное учреждение Республики Тыва "Центр социальной помощи семье и детям" Тоджинского кожууна

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ РЕСПУБЛИКИ ТЫВА "ЦЕНТР СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ СЕМЬЕ И ДЕТЯМ ТОДЖИНСКОГО КОЖУУНА"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ИНН: 1703001634

ОГРН/ОГРНИП: 1021700552917

Место нахождения объекта защиты:

Респ. Тыва, р-н. Тоджинский, с. Тоора-Хем, ул. Октябрьская, д. 11

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

18.01.1995

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела	
п/п		
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	V
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C3
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных
		образовательных организаций,
		специализированных домов
		престарелых и инвалидов
		(неквартирные), больницы,
		спальные корпуса
		образовательных организаций с
		наличием интерната и детских

			орга	анизаций
1.4.	Высота здания, м		_	3
1.5.	Площадь этажа в пределах здания, кв. м	пожарного отсека		232
1.6.	Объем здания, куб. м			789
1.7.	Количество этажей			1
1.8.	Категория наружных устан опасности, категория здани пожарной и взрывопожарн (указывается для зданий прскладского назначения)	ий, сооружений по ой опасности	Н	е имеет
1.9.	·	ащиты, пожарной ния, оповещения и утренний и наружный	1 -	тема оповещения. 7Э-3 типа
2.	(Заполняется, если провод расчетные значения и дополнительных инженер обеспечения допустим	карного риска, проведенная на объекте защиты проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются ения пожарного риска, а также комплекс выполняемых женерно-технических и организационных мероприятий для устимого значения уровня пожарного риска, в том числе ень и тип систем противопожарной защиты)		
	-	Оценка не проводилась	•	,
3. 4 28	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования) 39 549.23 (четыре миллиона двести восемьдесят девять тысяч пятьсот сорок девять рублей 23 копеек)			
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте			
	оезопасности, выполне	ние которых должно защиты_	<u>ооеспечива'</u>	втивачи ви коді
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных по пожарной безоп перечень статей (часте устанавливающих тр пожарной безопасност защиты	документов насности, ей, пунктов), ребования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные	ч.1 ст .69 Федерально	го закона от	Выполняется

	расстояния между зданиями и сооружениями	22.07.2007 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; пункты 4.3-413, таблица 1 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требование к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ч. 2, 3 ст. 68 Федерального закона от 22.07.2007 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; пункты 5.1 8.5, 8.8-8.12, 11.3,11.4, таблица 1 СП 8.13130 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности"	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	 п. 1 ч. 1. ст 90 Федерального закона от 22.07.2007 № 123 ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; пункты 7.1 8.1 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничения распространения пожара на объектах защиты. 	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п. 1ч. 2ст 58, ч.1, 2, 5, 6, 9, 10, 11, таб. 21, ст 87 Федерального закона от 22.07.2007 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности "; пункты 5.2.2. 6.715-6.7.16, таблица 6.9 и 6.13 СП 2. 13130 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости	Выполняется

		объектов защиты"	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ч. 1, ч. 2, п.1, п.2, 3 ч. ч.4 ст. 53, ч. 1, 2, п. 1, 2 (в, г) ч. 3, ч. 4, 8, 10 ст.89 Федерального закона от 22.07.2007 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; пункты 4.1.2, 4.2.7-4.2.11, 4.2.12-4.2.22, 4.3.3 4.3.7, 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1-4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 7.12.1-7.12.20 СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ч. 1, п. 1, 2, 3, 4 ч.2 ст 90 Федерального закона от 22.07.2007 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности"; пункты 7.1-7.3, 7.5, 7.6 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требование к объемно планировочным и конструктивным решениям"	Выполняется
4.7.	Системы противоложарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст. 62, 83, 84, 86 Федерального закона от 22.07.2007 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пункты 3.1-3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.6-4.8, 5.1-5.5, таб 2.7 СП 3.13130.2009 "Система противопожарной защиты. Система оповещения управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" пункты 5.1-5.2, 5.5-5.9, 5.11-5.12, 6.1.1-6.1.6, 6.2.1-6.2.12, 6.3.1-6.3.4, 6.4.1-6.4.5, 6.5.1-6.5.4, 6.6.2-6.6.5, 6.6.7, 6.6.9, 6.6.11, 6.6.16, 6.6.32, 7.2, приложение А СП	Выполняется

		484.13111500.2020 "Системы	
		противопожарной защиты.	
		Системы пожарной сигнализации и	
		автоматизация систем	
		противопожарной защиты. Нормы	
		и правила проектирования п. 4,	
		таблицы 1-4 СП 486.1311500.2020	
		"Системы противопожарной	
		защиты Перечень зданий,	
		сооружений, помещений и	
		оборудования, подлежащих защите	
		автоматическими установками	
		пожаротушения и системы	
		пожарной сигнализации.	
		Требование пожарной	
		безопасности"	
4.8.	Размещение, управление и	пункты 6.3, 6.6 СП	Выполняется
1.0.	взаимодействие	484.1311500.2020 "Системы	Dillomiacica
	оборудования	противопожарной защиты.	
	противопожарной защиты	Противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и	
		_	
	с инженерными системами	автоматизации систем	
	зданий и оборудованием,	противопожарной защиты. Нормы	
	работа которого	и правила проектирования"	
	направлена на		
	обеспечение безопасной		
	эвакуации людей, тушение		
	пожара и ограничение его		
	развития		
4.9.	Организационно-	пункты 2.19, 2-32, 35-37, 41-43,	Выполняется
	технические мероприятия	48-52, 54-56, 60,65, 70-73, 88-92,	
	по обеспечению пожарной	392-394, 397, 400, 402-403,	
	безопасности объекта	407-409, 411-413 Правила	
	защиты и	противопожарного режима в	
	противопожарный режим	Российской Федерации,	
		утвержденных постановлением	
		Правительства РФ от 16.09.2020 №	
		1479	
		Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №	