Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Тыва
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«18» апреля 2025 г.
Регистрационный № 17-08-2025-005713

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное автономное дошкольное образовательное учреждение Центр развития ребенка- Детский сад с осуществлением физического и психического развития, коррекции и оздоровления всех воспитанников № 6 города Кызыла Республики Тыва
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЦЕНТР РАЗВИТИЯ РЕБЕНКА - ДЕТСКИЙ САД С ОСУЩЕСТВЛЕНИЕМ ФИЗИЧЕСКОГО И ПСИХИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ, КОРРЕКЦИИ И ОЗДОРОВЛЕНИЯ ВСЕХ ВОСПИТАННИКОВ № 6 ГОРОДА КЫЗЫЛА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021700511250 ИНН: 1701033937

Место нахождения объекта защиты:
Респ. Тыва, г. Кызыл, ул. Декабристов, д. 4

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
14.02.1983
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		(неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1813
1.6.	Объем здания, куб. м	11639
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система автоматической пожарной сигнализации адресного типа 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2 типа

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка не проводилась			
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Не проводилась			
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Выполняется. ч.1 ст.69 Федерального закона от 22.07.2008 № 123 ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности п.4.3-4.13, таблица 1 СП 4.13130 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требование к объемно-планировочным и конструктивным решениям.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Выполняется. ч. 2,3 ст. 68 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности п. 5.1,8.4, 8.6-8.8, 10.1, 10.3-10,5, таблица 1 СП 8.13130 Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требование пожарной безопасности.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Выполняется. п.1 ч.1 ст. 90 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности п. 7.1, 8.1 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требование к объемно-планировочном конструктивным решением.	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Выполняется. ч.1, ч.2 ст. 58, ст. 87 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности п. 4.1.-4.8, 5.1.2-5.2.7,5.3.1-5.3.4, 5.4.1-5.4.5,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		5.4.16, 5.4.18, 5.4.20, 6.7.1, 6.13 СП 2.13130 Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Выполняется. ч.1, п. 1,2,3 ч. 2 ст.53 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности п. 4.1.3, 4.2.1-4.2.8, 4.3.1-4.3.4, 4.4.1-4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 7.12.1-7.12.8, 7.12.10-7.12.13, 7.12.15,7.12.17-7.12.19 СП 1.13130.2020 Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Выполняется. ч.1, ч.2 ст. 90 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности п. 7.1, 7.3, 7.8 СП 4.13130.2013 Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требование к объемно-планировочным конструктивным решениям.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Выполняется. ч. 1,2 ст. 62, ч. 4,5,6,7,9 ст. 83 ч.1, п.1,2,3,4,5 ч.2, ч. 3, ч.4, ч.7 ст. 84, ч.1 ст.85 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности п.7.1,7.6,7.8,7.10,7.20 СП 7.13130 Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требование пожарной безопасности п.3.1-3.5,4.1,4.2,4.4,4.6,5.1-5.5, таблица 1 СП 3.13130.2009 Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требование пожарной безопасности	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		п.5.1-5.2,5.5-5.9,5.11-5.13, 6.1.1-6.1.6,7.2.2 приложение А СП 484.13111500.2020 Система противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования п.4.1,4.9, 4.1.2.1 таблица 1 СП 486.13111500.2020 Система противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требование пожарной безопасности.	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Выполняется. ч. 1,2 ст.54, ч.4,5,6,7,9 ст.83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности п.7.1.1-7.1.9, п. 7.2.1-7.2.4, п. 7.5.1 СП 484.13111500.2020 Система противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Выполняются. п. 2-4, 6-15, 16-18, 21-24, 27, 30, 18, 43, 48-50, 55, 56, 60, 70, 71, 88--92, 337- 352, 372,, 397-404, 407, 409 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.