

Зарегистрирована  
ГУ МЧС России по Республике Тыва  
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«19» июня 2025 г.

Регистрационный № 17-08-2025-009272



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя  
общеобразовательная школа с.Кундустуг Каа-Хемского района Республики Тыва

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ  
СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА С. КУНДУСТУГ КАА-  
ХЕМСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального  
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,  
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021700564335

ИНН: 1704002630

Место нахождения объекта защиты:

Респ. Тыва, р-н. Каа-Хемский, с. Кундустуг, ул. Центральная, д. 39

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,  
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для  
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.09.1953

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной  
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых  
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	V
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C2
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	3
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	281

	здания, кв. м							
1.6.	Объем здания, куб. м	1136						
1.7.	Количество этажей	1						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система пожарной сигнализации адресного типа; система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией 3 типа						
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>							
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилось</p>							
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>МБОУ СОШ с.Кундустуг Каа-Хемского района Республики Тыва; адрес: Республика Тыва, Каа Хемский район, с.Кундустуг, ул.Центральная, д.20</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	МБОУ СОШ с.Кундустуг Каа-Хемского района Республики Тыва; адрес: Республика Тыва, Каа Хемский район, с.Кундустуг, ул.Центральная, д.20	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	МБОУ СОШ с.Кундустуг Каа-Хемского района Республики Тыва; адрес: Республика Тыва, Каа Хемский район, с.Кундустуг, ул.Центральная, д.20	Выполняется						

		ИНН:1704002630;КПП:170401001; БИК:019304100;ОГРН:1021700564 335; р/сч:03234643936200001200; кор/сч:40102810945370000080; Банк:Отделение НБ Республики Тыва Банка России//УФК по Республике Тыва,г.Кызы	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. источники наружного противопожарного водоснабжения" пункты 5.2, 5.10, 5.17, 8.8, 8.9,8.13,8.14, табл.2	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013 " Системы противопожарной защиты. Ограничение рас пространства пожара на объектах защиты". п.8.1,8.6-8.8	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ФЗ от 22.07.2008 №123 " Технический регламент по требованиям пожарной безопасности" ст.58,87.табл. 21-23;СП8.13130.2020 "Система пожарной защиты.Обеспечение огнестойкости объектов защиты" пункты 5.2,5.3,5.4,5.4.10,5.4.16,6.7. 15,6.7.17,табл.6.13.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.53,89. СП 1.13130.2020 " Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы" пункты 4.1,4.2.1-4.2.22,4.2.25,4.3.1 4.3.8,4.3.11,4.3.12,4.4.1 4.4.9,4.4.11, 4.4.12,4.4.15,4.4.16,4.4.22,4.4.23,7.1 .17 .1.10,7.1.12.1-7.2.19.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.90 СП	Выполняется

		4.13130.2013 "Система противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты" пункты 7.1,7.3-7.8,7.13,7.14,7.16	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.62,83,84,86 СП 3.13130.2009 "Система противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуации людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" пункты 3.1-3.5,4.1,4.2,4.4,4.6-4.8,5.1 5.5,табл.1,табл.2.7 СП	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ФЗ от 22.07.2008 №123-ФЗ "технический регламент о требованиях пожарной безопасности" ст.52,54,83,84 СП 484.1311500.2020 Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" пункты 7.1.1-7.1.13,7.2.1-7.2.4,7.5.1	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденные постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020; пункты 2,3,5,8-19,21-32,34-37,40 43,48-50,54-57,60,63,65,67,70,71,73,75,88-92, 337 372,397-404,406,407,409.	Выполняется