Зарегистрирована ГУ МЧС России по Республике Тыва

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«04» августа 2025 г.

Регистрационный № 17-08-2025-012395



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №1 "ХУННЭЭРЕК" С.НАРЫН ЭРЗИНСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД №1 "ХУННЭЭРЕК" С.НАРЫН ЭРЗИНСКОГО КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1031700595673 Место нахождения объекта защиты:

ИНН: 1707002910

Респ. Тыва, р-н. Эрзинский, с. Нарын, ул. Чаа-Суур, д. 19

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

17.01.2006

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела	
п/п		
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания
		общеобразовательных
		организаций, организаций
		дополнительного образования
		детей, профессиональных
		образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	3

	Ι			2 < 1
1.5.	Площадь этажа в пределах здания, кв. м	пожарного отсека		361
1.6.			1200	
1.7.	Количество этажей			1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной		Не имеет	
	опасности, категория зданий, сооружений по			
	пожарной и взрывопожарно			
	(указывается для зданий пр	оизводственного или		
	складского назначения)			
1.9.	Перечень и тип систем про	тивопожарной защиты	пожарная	сигнализация
	(системы противодымной защиты, пожарной		адресного типа, система	
	сигнализации, пожаротушения, оповещения и		оповещения и управления	
	управления эвакуацией, вну	утренний и наружный	эвакуацией людей при пожаре	
	противопожарные водопров	воды)		2 типа
2.	Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты			ге защиты
	(Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются			целе указываются
	расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			ыполняемых
				мероприятий для
				а, в том числе
	ı	Оценка не проводилась		
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара			
	(Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба			
	имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов			ты документов
		страхования)		
	T .	водилась, не предполаг		
4.		ении мероприятий по		_
	безопасности, выполнен	_	обеспечива	гься на объекте
		<u>защиты</u>		
	Наименование	Реквизиты нормативни	ых правовых	Сведения о
	противопожарного	актов и нормативных	•	выполнении
	мероприятия	по пожарной безоп		выполняется/не
		перечень статей (часте	•	выполняется
		устанавливающих тр		
		пожарной безопасност	ги к объекту	
		защиты		
4.1.	Противопожарные	Выполняется Федерал	іьный закон	Не выполняется
	расстояния между	от 22.07.2007 № 1	23- ФЗ	
	зданиями и сооружениями	«Технический регл	памент о	
		требованиях пож	карной	
	I			

		безопасности « ч.1 ст.69. Пункты 4.3 4.13, таблица 1 СП 4.13130.2013 « Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям»	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Не выполняется Федеральный закон от 22.07.2007 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.2,3 ст.68. пункты 5.1, 8.5, 8.8-8.12, 11.2, 11.3,11.4, таблица 1 СП 8.13130 «Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности».	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Выполняется Федеральный закон от 22.07.2007 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч1.ст 90; пункты 7.1, 8.1 СП 4.13130.2013» Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемнопланировочным и конструктивным решениям».	Не выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Выполняется Федеральный закон от 22.07.2007 № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.1 ч2.ст 58; ч.1,2,5,6,9,10,11 таб 21, ст 87; пункт 5.2.2, 6.7.15 6.7.16, таблицы 6.9 и 6.13 СП 2.13130, пункт 5.6.2 СП 4.13130.2013 « Системы	Не выполняется

		противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты».	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Выполняется Федеральный закон от 22.07.2007 № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1 ч2.п. 1,2,3; ч.3, 4 ст. 53. ч.1,2,3п. 1,2 (в, г), ч. 4, 8,10, ст.89; пункты 4.1.2, 4.2.7-4.2.11, 4.2.12-4.2.22, 4.3.3 4.3.7,4.3.11, 4.3.12, 4.4.1-4.4.9, 4.4.11, 4.4.12, 7.12.1-7.12.20 СП 1.13130.2020 « Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	Не выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Выполняется Федеральный закон от 22.07.2007 № 123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ч.1. п. 1,2,3,4; ч.2, ст.90; пункты 7.1-7.3, 7.5, 7.6 СП 4.13130.2013« Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно планировочным и конструктивным решениям».	Не выполняется
4.7.	Системы противоложарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Выполняется – пункты 6.1, 6.8, 6.9, 6.22, 8.1СП 7.13130.2013; « Отопление, вентиляция и кондиционирование. Требование пожарной безопасности»; – СП 486.1311500.2020; – СП 484.1311500; – СП 485.1311500.2020; – пункты 3.3-3.5, 4.1-4.4, 4.6, 4.8, 5.1, 5.3-5.5, таблицы 1, 2 СП 3.13130.2009; « Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при	Не выполняется

		пожаре. Требования пожарной	
		безопасности»; – пункты 4.1.1,	
		4.1.7, 4.1.8, 4.1.10, 4.1.13, 4.1.16,	
		4.2.1, 4.2.4, 4.2.9, 4.2.10 СП	
		10.13130	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Выполняется СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п. п. 6.3, 6.6	Не выполняется
4.9.	Организационно-	Выполняется – пункты 2-19, 21-37,	Не выполняется
	технические мероприятия	41-43, 48-56, 60, 65, 67, 70 73,	
	по обеспечению пожарной	88-92, 392-394, 395-413,	
	безопасности объекта	приложения 1 и 2 постановления	
	защиты и	Правительства от 16.09.2020 №	
	противопожарный режим	1479; – пункты 4.1.1, 4.1.8, 4.1.11,	
		4.1.27, 4.1.28, 4.1.32-4.1.34, 4.1.40,	
		4.2.1, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9,	
		4.3.1-4.3.16, 4.4.1-4.4.21,	
		4.5.1-4.5.4, приложения А, Г СП 9.13130.2009.	