

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Тыва
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)



«10» сентября 2025 г.
Регистрационный № 17-08-2025-014540

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Арбитражный суд Республики Тыва

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

АРБИТРАЖНЫЙ СУД РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021700512701

ИНН: 1701009370

Место нахождения объекта защиты:

Респ. Тыва, г. Кызыл, ул. Кочетова, д. 91

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

03.09.2009

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	17
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	928

1.6.	Объем здания, куб. м	21933	
1.7.	Количество этажей	6	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система охранно-пожарной сигнализации, тип - адресная; система оповещения о пожаре и управления эвакуацией, тип - 3; Система автоматического пожаротушения, тип - газовый; Внутреннее противопожарное водоснабжение, тип - пожарные краны и пожарные рукава; Наружное противопожарное водоснабжение, пожарный гидрант; Система противодымной вентиляции.	
2. <u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)			
Оценка не проводилась			
3. <u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)			
Расчет по оценке пожарного риска не проводился			
4. <u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>			
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Свод правил 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям" (далее по тексту - СП 4.13130.2013), пункт 4.3, табл. 1; Федеральный закон от 22.07.2008 № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", (далее по тексту - ФЗ №123) ст. 69.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ФЗ № 123 от 22.07.2008, ст. 68; Свод правил 8.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности." (далее по тексту - СП 8.13130.2020) пункты 4.1, 5.1, 5.2, 5.11, 5.17, 5.18, 6.3, 6.4, 8.5, 8.7 - 8.14.	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ №123 от 22.07.2008, ст. 90 ч. 1; СП 4.13130.2013, п.п. 7.1, 8.1.1 - 8.1.9, 8.1.11, 8.1.14	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Свод правил 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты, степень огнестойкости и класс. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" (далее по тексту - СП 2.13130.2020), п.п. 5.2.1 - 5.2.7, 5.3.1 - 5.3.6, 5.4.2 - 5.4.18, 6.6.1; СП 4.13130.2013, п. 5.1.2, 5.2.6, 5.6.4; ФЗ №123 от 22.07.2008, ст 87, 88.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении	Свод правил 1.13130.2020 "Системы противопожарной	Выполняется

	пожара, эвакуационные пути и выходы	защиты. Эвакуационные пути и выходы" (далее по тексту - СП 1.13130.2020), пункты 4.2.1 - 4.2.27, 4.3.1 - 4.3.12, 4.4.1, 4.4.2, 4.4.4, 4.4.9, 4.4.11, 4.4.16, 4.4.22, 5.1.4, 6.1.1, 7.1.1, 7.1.2, 7.3.11; ФЗ № 123 от 22.07.2008, ч. 1, 3, 4, 8, 10 - 12, 14 ст. 89	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013, п.п. 7.1 - 7.8, 7.13, 7.19; ФЗ № 123 от 22.07.2008, ч. 1, 2 ст. 90	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ФЗ № 123 от 22.07.2008, ст.ст. 68, 83, 84, 91; Свод правил 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений, и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности.", р. 4, табл. 1, табл. 3 Свод правил 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования." (далее по тексту - СП 484.1311500.2020), п.п. 5.1 - 5.21, 6.1.1 - 6.1.6, 6.2.1 - 6.2.14, 6.3.1 - 6.3.4, 6.4.1 - 6.4.5, 6.5.1 - 6.5.4, 6.6.1 - 6.6.41; Свод правил 485.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования (далее по тексту - СП 485.1311500.2020), п.п. 10.1 - 10.4; Свод правил 3.13130.2009	Выполняется

		"Система оповещения пункты и управления эвакуацией людей при пожаре", п.п. 3.3 - 3.5, 4.3, 5.1, 5.4, 6, 7. Свод правил 7.13130.2013, пункт 8.5; Постановление Правительства от 16.09.2020 № 1479 "Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации" (далее по тексту - ПП РФ № 1479), п. 54	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	СП 484.1311500.2020, п. 5.12 - 5.21, 6.3, 6.6, 7.1.1 - 7.1.13, 7.2.2, 7.2.4; ФЗ № 123 от 22.07.2008, ст. 103, 104.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности", прил. 1, 2, 3; ПП РФ № 1479, р. I, XVIII, XIX, п. 2 - 12, 15 - 17, 21 - 23, 26, 27, 30, 31, 36, 43, 48, 52, 54 - 56, 60, 65, 73, 392 - 394, 397, 403, 407 - 409; ФЗ № 123 от 22.07.2008, ст.ст. 5, 6, 49, 50, 52, 53, ч. 1 ст. 78; Свод правил 9.13130.2009	Выполняется

		"Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации", п.п. 4.1.1 - 4.1.40, 4.2.1 - 4.2.11, 4.3.1 - 4.3.16, 4.4.1 - 4.4.21, 4.5.1 - 4.5.4, 4.7.1 - 4.7.7.	
--	--	---	--