## Зарегистрирована ГУ МЧС России по Республике Тыва

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)

«31» октября 2025 г. Регистрационный № 17-08-2025-017665



## ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Хостел «Делегей»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

## ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ВОЯЖ"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1151719001444 ИНН: 1701056476

Место нахождения объекта защиты:

Респ. Тыва, г. Кызыл, ул. Ленина, д. 19

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.10.1930

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

No	Наименование раздела		
п/п			
1.	Характеристика объекта защиты		
	Наименование параметра	Значение параметра	
1.1.	Степень огнестойкости	IV	
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C3	
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.2 Гостиницы, общежития,	
		спальные корпуса санаториев и	
		домов отдыха общего типа,	
		кемпингов, мотелей и	
		пансионатов	
1.4.	Высота здания, м	3	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	187	
	здания, кв. м		
1.6.	Объем здания, куб. м	563	
1.7.	Количество этажей	1	

	1				
1.8.	Категория наружных устано	-	Не	е имеет	
	опасности, категория здани				
	пожарной и взрывопожарно	ой опасности			
	(указывается для зданий пр	оизводственного или			
	складского назначения)				
1.9.	Перечень и тип систем про	тивопожарной защиты	АПС на осн	нове аналоговых	
	(системы противодымной з	ащиты, пожарной	приборо	в, аналоговых	
	сигнализации, пожаротуше	ния, оповещения и	дымовн	ых и ручных	
	управления эвакуацией, вн	утренний и наружный	извещате.	лей: 1. Прибор	
	противопожарные водопров	воды)	приёмно-конт	грольный охранно-	
			пожарный І	Гранд Магистр 4	
			АРС, версия	г 2 2. Извещатель	
			пожарный дь	імовой Рубеж ИП	
			212-141 3	3. Извещатель	
			пожарный ру	чной ИПР СОУЭ	
			– 3 типа,	Оповещатель	
			пожарный р	ечевой активный	
			«Рокот-3»,	блок источника	
			резервного п	итания, звуковое,	
			световое (	оповещение: 1.	
			звуковь	ые и речевые	
			оповещатели	2. табло «Выход»	
2.	Оценка пожарно	<u>го риска, проведенна</u>	ая на объект	е защиты	
	(Заполняется, если провод	цился расчет пожарного	риска. В разд	целе указываются	
	расчетные значения г	южарного риска, а такж	е комплекс в	ыполняемых	
	дополнительных инженер	но-технических и орган	изационных м	лероприятий для	
	обеспечения допустим	ого значения уровня по	жарного риск	а, в том числе	
	перечень и	тип систем противопож	арной защить	yl)	
		Оценка не проводилась			
3.	Оценка возможно	<u>го ущерба имуществу</u>	третьих лиг	<u>ц от пожара</u>	
	(Заполняется самостоятель	ьно, исходя из собствені	ной оценки во	зможного ущерба	
	имуществу третьих лиц	от пожара, либо привод	цятся реквизи	ты документов	
		страхования)			
	Так как противопожарные р	разрывы до соседних зда	$\frac{\overline{}}{}$ ний других с	обственников	
	соответствуют нормам, следовательно, угроза иным собственникам при пожаре				
	отсутствует, в связи с чем, у	ицерб имуществу треты	жоп то дик хи	ара исключен	
4.	Сведения о выполно	ении мероприятий по	обеспечени	<u> </u>	
	безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на обт				
		<u>защиты</u>			
	Наименование	Реквизиты нормативні	ых правовых	Сведения о	
	противопожарного	актов и нормативных	_	выполнении	
I	1 1	1	· · · /		

	мероприятия	по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	СП 4.13130.2013: п. 4.3, таблица 1	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	СП 8.13130.2020: п. 4.1, 5.2, 8.6	Не выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	СП 4.13130.2013: п. 7.1, 8.1	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	СП 4.13130.2013: п 5.2.6	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	СП 1.13130.2020: п. 4.2.3, 4.2.4, 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.3.1—4.3.4, 4.4.1, 4.4.3, 4.4.4, 4.4.6, 4.4.11, 5.3.1—5.3.6	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	СП 4.13130.2013: п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 3.13130.2009: п. 3.3—3.5, 4.3, 5.1, 5.4, 6, 7. СП 484.1311500.2020: глава 5 СП 7.13130.2013: п. 8.5. СП 10.13130.2020: п. 4.4, 4.6	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования	СП 484.1311500.2020: п. 7.1.13	Выполняется

	противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития		
4.9.	Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 : приложение 1 Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479: п. 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11,12,13, 14, 22, 23, 24, 30, 32, 33, 35, 36, 38, 39, 42, 43, 50, 55, 61, 63, 64, 65, 70, 71, 74, 75, 77	Выполняется