

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Тыва
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«26» января 2026 г.

Регистрационный № 17-08-2026-000542



ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад
"Хунчугеш" с. Ишкин Сут-Хольского кожууна Республики Тыва

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ДОШКОЛЬНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ
УЧРЕЖДЕНИЕ ДЕТСКИЙ САД "ХУНЧУГЕШ" С.ИШКИН СУТ-ХОЛЬСКОГО
КОЖУУНА РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021700714199

ИНН: 1716003043

Место нахождения объекта защиты:

Респ. Тыва, р-н. Сут-Хольский, с. Ишкин, ул. Мурзууна, д. 44

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

17.11.1975

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	V
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C3
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций	
1.4.	Высота здания, м	2	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	384	
1.6.	Объем здания, куб. м	1195	
1.7.	Количество этажей	1	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система автоматической пожарной сигнализации адресно-аналоговая; 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка не проводилась			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Не проводилась			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные	Выполняется ч.1 ст 69	Выполняется

	расстояния между зданиями и сооружениями	Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пункты 4.3., 4.4., 4.14., 6.11.2., табл.1 СП 4.13130.2013 " Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Выполняется ст.62,68 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной" пункты 4.1., 4.3., 4.4., 5.2., 6.3, 8.8., 8.9., табл.2 СП 8.131.30.2020 "Системы противопожарной защиты. Источники наружного противопожарного водоснабжения. Требования пожарной безопасности"	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Выполняется. ст.90 и табл.11 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пункты 7.1., 8.1., 8.1.1(в)., 8.1.2., 8.1.4., 8.1.6., 8.1.7., 8.1.8., 8.1.9., 8.1.14 СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс	Выполняется. ч.1 ст.6.,ч.1.5 ст.87.,ст.57, ст.58, ст59. ч.2.6. ст 87, ч.9. ст 88 Федерального закона от 22.07.2008г. № 123-ФЗ	Выполняется

	конструктивной пожарной опасности	"Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пункты 5.2.3.,5.3.4.,5.4.2.. 6.7.15.. табл. 6.13., 6.14., СП 2.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты" п.5.1., 5.6.. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Выполняется ст.53,89 Федерального закона от 22.07.2008г № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пункты 4.1..4.2.,4.2.7.,4.3.3.,4.4.,7.1., 7.12..8.1.11..8.1.19..8.2.5. СП 1.13130.2020 "Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы"	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Выполняется ст.90 Федерального закона от 22.07.2008г № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пункты 7.1., 7.3.-7.8.,7.13.,7.14.. СП 4.13130.2013 "Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объекте защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям"	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной	Выполняется ч.4 ст.4.,ст.48,49.50.,п.3 ст.52, ст.54, ч.3 ст.81, ч.1-8 ст.82, ч.1,7 ст.83,	Выполняется

	<p>защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)</p>	<p>ч.1-4, ч.7-11 ст.84, ст.91, ст.103 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пункты 3.1-3.5.. 4.1, 4.2, 4.4, 5.5. СП 3.13130.2009 "Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности" п.5.1-5.2., п.5.5-5.9., п.5.11-5.22., п.6.1.1.-6.16, п.6.2.1.-6.2.12. п.6.3.1. - п.6.3.4.. п.6.4.1.-6.4.5., п.6.5.1.-6.5.4., п.6.6.2.-6.6.5, п.6.6.7, п.6.6.9, п.6.6.11., п.6.6.16., п.6.6.27., п.6.6.32., 7.2., приложение А СП 484.1311500.2020 "Системы пожарной сигнализации и автоматизации систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" п.4.1., 4.9., ст.4., п.4.1.2.1. таблица 1 СП 486. 1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. "Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности"</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение</p>	<p>Выполняется ч.1,2 ст.54. ч.1.2 ст.62, ч.4,5,6,7,9 ст 83, п.1.2.3.4.5., ч.2.3.4, 7,9.10, 11 ч.1. ст.84 Федерального закона от 22.07.2008г № 123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" пункты 7.1.1.-7.1.13, п.7.2.1.-7.2.4., п.7.5.1. СП 484.1311500.2020 "Системы</p>	<p>Выполняется</p>

	пожара и ограничение его развития	противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования"	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Выполняется пункты 2.3.5.8-19, 21-32,34-37. 40-43. 48-50, 54-57, 60, 63, 65, 67, 70,71, 73, 75, 88-92, 337-372, 397-404, 406.407. 409 Правила противопожарного режима в Российской Федерации, утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 16.09.2020г № 1479	Выполняется