

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Удмуртской
Республике

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«05» августа 2022 г.

Регистрационный № 18-08-2022-010789



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Административно – управленческое здание, расположенное по адресу: г. Ижевск, ул.
Камбарская, 15, Литер А

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "Ижстройгаз"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021801670880

ИНН: 1833024791

Место нахождения объекта защиты:

426075, Респ Удмуртская, г Ижевск, ул Камбарская, Дом 15

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1998

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	20

1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	2196						
1.6.	Объем здания, куб. м	43928						
1.7.	Количество этажей	4						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система автоматической пожарной сигнализации 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 2-го типа 3. Система внутреннего противопожарного водопровода 4. Система наружного противопожарного водопровода, 2 пожарных гидранта, расположенных по адресу: г. Ижевск, ул. Камбарская на расстоянии не более 200 м						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчет пожарного риска не проводился</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек.</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов</th> <th>Сведения о выполнении</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении			
Наименование противопожарного	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов	Сведения о выполнении						

	мероприятия	по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 59, ст. 87, ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, таблица 21 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, пп. 4.1, п.4.11, п.4.15, п.4.16, таблица 1 СП 4.13130.2013, п.4.3 СП 4.13130.2013, п. 4.15 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 127 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ. п.8.9 СП 8.13130.2020. п.8.16, 9.30 СНИП 2.04.02-84*. п. 2.14, табл. 7 СНИП 2.04.02-84*, п.5.2 таблица 2 СП 8.13130.2020, п. 48 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 90 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, раздел 8 СП 4.13130.2013, п. 71 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	п. 5.18* СНИП 21-01-97*, п.6.6. СНИП 31-03-2001, ст. 28, таблица 22 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, таблица 6.9, п. 6.7.1 СП 2.13130.2020 п. 5.18* табл.4 СНИП 21-01-97*, таблица 21 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 5.21* СНИП 21-01-97*, ст. 32 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ.ст. 57 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ.п. 5.14* таб.1,2,3 СНИП 21.01-97*, ст. 88 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ.п.6.6 табл.1 СНИП 31-03-2001, п. 5.19*	Выполняется

		таб. 5 СНиП 21-01-97*, таблица 22 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 53 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ. Таблица 28 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ п. 6.6 СНиП 31-03-2001, ст. 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ. п. 6.16 СНиП 21-01-97*, п. 4.2.18 СП 1.13130.2020. п. 6.11 СНиП 21-01-97*, п. 4.2.6 СП 1.13130.2020. п. 4.2.5 СП 1.13130.2020 п. 4.2.17 СП 1.13130.2020 п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 п. 4.2.19 СП 1.13130.2020 п. 4.2.20 СП 1.13130.2020 п. 4.2.22 СП 1.13130.2020 п. 4.3.2 СП 1.13130.2020 п. 4.3.3 СП 1.13130.2020 п. 4.4.1 СП 1.13130.2020 п. 4.4.3 СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п. 8.1 СНиП 21-01-97*, ст. 90 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ. п. 7.14 СП 4.13130.2020.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ч. 1 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ. ст. 83, 91, 103 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ ч. 6 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ. ч. 9 ст. 83 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ. табл. 2 СП 3.13130.2009. ч. 1. ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ. ч. 3 ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ. ч. 7 ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ. ч. 10 ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ. п. 13.3.3, 13.3.4, 13.3.7 СП 5.13130.2009 ч. 11. ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ. п. 14.1, 14.2 СП 5.13130.2009 п. 15.1 СП 5.13130.2009 ч. 3 ст. 81, ч. 2 ст. 82 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ. п. 6.16 СНиП 2.04.01-85*, ст. 107 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ. ст. 52 ФЗ от	Выполняется

		<p>22.07.2008 № 123-ФЗ.ст.60 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, СП 9.13130.2009, ФЗ-123.ст. 60 ФЗ от 22.07.2008 № 123, п.4.2.2 СП 9.13130.2009.ст. 60 ФЗ от 22.07.2008 № 123, п.4.2.7 СП 9.13130.2009.ст. 60 ФЗ от 22.07.2008 № 123, п.4.1.32 СП 9.13130.2009.п.4.3.1, 4.3.2, 4.3.6, 4.3.16 СП 9.13130.2009. ст.60 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.3.1, 4.3.6, 4.3.7, 4.3.11 СП 9.13130.2009. ст. 60 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.4.1.33 СП 9.13130.2009.ч.1 ст. 84 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗТаблица 2 СП 3.13130.2009Таблица А1 СП 5.13130.2009п. 7.2 СП 7.13130.2013</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>ч.2 ст. ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.8 СП 6.13130.2013п. 4.1 СП 6.13130.2013п. 4.3 СП 6.13130.2013п. 4.7 СП 6.13130.2013п.4.14 СП 6.13130.2013п. 6.1 СП 7.13130.2020</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно- технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>пп. 2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 29, 30, 31, 32, 33, 35, 36, 37, 40, 41, 42, 43, 50, 51, 52, 54, 55, 56, 60, 392, 393, 394, 400, 403, 406, 407, 409 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утверждены постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020)Приказ МЧС России №596 от 05.09.2021, Приказ МЧС</p>	Выполняется

