

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Удмуртской
Республике

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«11» августа 2022 г.

Регистрационный № 18-08-2022-011066



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 88»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение «Детский сад
№ 88»

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального
предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения,
оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021801504207

ИНН: 1833022650

Место нахождения объекта защиты:

426039, Респ Удмуртская, г Ижевск, ул Дзержинского, Дом 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции,
капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для
объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1970

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной
опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых
проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций	
1.4.	Высота здания, м	6	
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	495	
1.6.	Объем здания, куб. м	4116	
1.7.	Количество этажей	2	
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	- система оповещения людей о пожаре и управления эвакуацией (датчики); -АПС приемно-контрольный прибор «Сигнал-20М»; -СОУЭ (2 типа); -дымовые извещатели-84 шт. - ручные извещатели – 15шт. -тепловые извещатели -29 шт.	
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка не проводилась			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
Возможность ущерба от пожара имуществу третьих лиц отсутствует			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Ч.1 ст.69 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.4.3. таблица 1 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям (с изменением № 1)».	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Ч.2 ст.62 ч.1,2,3 ст.127 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.5.2. таблица 2, 8.5, 8.8, 8.9, 8.10 СП 8.13130.2009 (с изменениями 2020г) СП 8.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Ч.6 ст. 63, п.п.1 ч.1 ст.90 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. п. 8.1,8.6,8.8,8.9 СП 4.13130.2013 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям (с изменением № 1)».	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объёмно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс	Ч.2 ст.58, ч.1-3, 5-7 ст.87, ч.1-3, 13, 14,19 ст.88, таблица 21, 22, 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ	Выполняется

	конструктивной пожарной опасности	«Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.5.2.1.,5.2.2., 5.2.7.,5.4.1.,5.4.2.,5.4.18., раздел 6, 6.6.1., таблица 6.9. СП 2.13130.2020 «Свод правил. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям (с изменением № 1)».	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Ч.1, 2 ст.53, ч. 1-3,5,7,8,10-12 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п.4.2.1.,4.2.2.,4.2.5.,4.2.7.,4.2.9., 4.2.13,4.2.14,4.2.15,4.2.16,4.2.18,4.2.19,4.2.21,4.2.22,4.3.1,4.3.2,4.3.3,4.3.4,4.3.5,4.3.6,4.3.7,4.4.1,4.4.2,4.4.3,4.4.4,4.4.6,4.4.9,4.4.11,4.4.12,7.1.1,7.1.3,7.13.2 СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п.п.1-3 ч.1, ч.2 ст.90 Федерального закона от 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п.п.7.1,7.2,7.3,7.14 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты на объектах защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объёмно-планировочным и конструктивным решениям (с изменением № 1)».	Выполняется
4.7.	Системы	Ч.3, ч.9 ст.52; ч.1,ч.2 ст.60; ч.1,ч.2	Выполняется

противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст.62; п.п.2,3 ч.1,ч.4-7,ч.9,10 ст.83, п.1 ч.1, ч.2-4, ч.7-11 ст.84; ч.1-3 ст.86; ч.1, ч.2 ст.91; ч.1-6 ст.103 Федерального закона от т 22.07.2008г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». П.п.3.1-3.5, 4.1-4.2,4.4,4.8,5.1,5.3, раздел 6 таблица 1, раздел 7 таблица 2 СП 3.13130.2009 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности». П.п.1.1,4.3,4.4.,4.8 таблица 1 СП 486.1311500.2020» Свод правил. Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации» П.п.5.1,5.5,5.8,5.12,5.14,5.18,6.1.4-6.1.6,6.2.1, 6.2.6,6.2.11,6.2.12,6.4.1,6.5.1,6.6.5,6.6.7,6.6.11,6.6.16 таблица 2,6.6.27,6.6.32,6.6.36, 7.1.3,7.2.1, Приложение А таблица А.1 СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты». П.п.5.2 таблица 2,8.5,8.8,8.9 СП 8.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности». П.п.6.2.1, 6.2.3, 7.2-7.6 таблица 7.1,7.7 СП
---	--

		10.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Внутренний пожарный водопровод. Нормы и правила проектирования». П.п.4.1.1-4.1.6,4.1.24,4.1.27,4.1.28,4.1.32-4.1.35, 4.2.1,4.2.5-4.2.7,4.3.1-4.3.3,4.3.5-4.3.7,4.3.14, 4.4.1 таблица 1,4.4.8-4.4.10,4.5.1,4.5.2 таблица 2,4.5.4, Приложение А,Б,Г СП 9.13130.2009 «Свод правил. Техника пожарная. Огнетушители. Требования к эксплуатации».	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	П.п.7.1.3, 7.2.1,7.5.1 СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты». П.п.5.1, 5.2,6.2,6.4-6.6 СП 6.13130.2021 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные»	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	П.п.1-5, 9,10, 12-17, 23-27,31,32,34-37, 41-43,47-50, 55,60,71,73,395,397,407,409 Приложение 1,2 Правил противопожарного режима в РФ (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в РФ»	Выполняется