

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Удмуртской
Республике

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«22» февраля 2023 г.

Регистрационный № 18-08-2023-002710



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Обособленное подразделение в с.Карсовой филиала Республиканского социально-реабилитационного центра для несовершеннолетних «Социально-реабилитационный центр для несовершеннолетних Бalezинского района»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Сотников МИХАИЛ Владимирович

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: -

ИНН: -

Место нахождения объекта защиты:

427540, Респ. Удмуртская, р-н. Бalezинский, с. Карсовой, ул. Механизаторов, д. 3

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

16.07.1987

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций	
1.4.	Высота здания, м		6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м		751
1.6.	Объем здания, куб. м		2500
1.7.	Количество этажей		2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)		ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		Пожарная сигнализация неадресная, прибор приемно-контрольный ГРАНИТ-3, извещатели пожарные ИП-212-141, СОУЭ 3 типа, блок управления СКАТ, ВППВ-отсутствует, НППВ 1 резервуар 100 м.куб
2.	<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)		
Оценка не проводилась			
3.	<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
На основании собственной оценки возможный ущерб имуществу третьих лиц от пожара отсутствует			
4.	<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008г. 123-ФЗ ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1, ст. 69; ППР в РФ п. 65; СП 4.13130.2013 пп. 4.3, 4.4., 4.5, 4.6, 4.11, 4.15	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008г. 123-ФЗ ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1, ст. 68; ППР в РФ п. 48; СНиП 2.04.02-84* пп. 2.11, 2.12 2.15, 2.12 2.15, 2.18, 2.21-2.25, 2.29, 2.30	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008г. 123-ФЗ ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1, ст. 90; ППР в РФ пп. 71, 72; СП 4.13130.2013 п. 7.1, раздел 8	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008г. 123-ФЗ ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1, ст. 80, 88; ППР в РФ пп. 13, 16, 23; СП 2.13130.2020 раздел 5, подраздел 6.2, 6.7 пп. 5.3.5, СП 4.13130.2013 раздел 4	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ППР в РФ пп. 23, 27; ФЗ 123; ст.4, часть 4; ст.6, часть 6; ст. 53, 89; СП 1.13130.2020 подразделы 4.2-4.4, 5.1, 5.2	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008г. 123-ФЗ ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1, ППР в РФ пп. 26, СП 4.13130.2013 раздел 7	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008г. 123-ФЗ ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1, ст. 51-64; ППР в РФ пп. 54; СП 5.13130.2009 раздел 13, СП 3.13130.2009; СП 10.13130	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и	Федеральный закон от 22.07.2008г.	Выполняется

	взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	123-ФЗ ст. 4 ч. 4, ст. 6 ч. 1; ППР в РФ пп. 54; СП 5.13130.2009 раздел 14	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ППР в РФ п.2, 3, 4	Выполняется