

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Удмуртской
Республике

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«16» августа 2023 г.

Регистрационный № 18-08-2023-013578



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнительного
образования «Кезская детская школа искусств»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Жигалова Елена Владимировна

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: - _____

ИНН: - _____

Место нахождения объекта защиты:

427580, Респ. Удмуртская, р-н. Кезский, п. Кез, ул. Кирова, д. 4

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.10.1990

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.1 Здания общеобразовательных организаций, организаций дополнительного образования детей, профессиональных образовательных организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	903

1.6.	Объем здания, куб. м	35						
1.7.	Количество этажей	2						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая пожарная сигнализация и система оповещения и управления эвакуацией						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">не проводился</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 0 (ноль) рублей 00 копеек</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями</td> <td>Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» ст. 69 п.1.; Постановление правительства РФ от 16.02.2020 №1479 «Об</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» ст. 69 п.1.; Постановление правительства РФ от 16.02.2020 №1479 «Об	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						
4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» ст. 69 п.1.; Постановление правительства РФ от 16.02.2020 №1479 «Об	Выполняется						

		<p>утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.65; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 4.3, таблица 1; п. 5.2.2</p>	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» ст. 69 п.1, п.2; Постановление правительства РФ от 16.02.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.49.</p>	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» ст. 63 п.6; ст. 90 п.1, п.п.1; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно - планировочным и конструктивным решениям» п. 8.1; п. 8.6; п. 8.8; п. 8.9.</p>	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	<p>Федеральный закон № 123-ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» ст. 6; ст. 30 п. 1; ст. 31 п. 1; ст. 34 п. 1; ст. 35 п. 1; ст. 36 п. 1; ст. 37 п. 1; ст. 39 п. 1; ст. 40 п. 1, п/п 1, п.2 п/п 2; ст. 52 п. 1, п. 2, п. 5; п. 3; ст. 58 п. 1, п. 2; ст. 80 п. 1, п/п 1, 2, 3, 4, 5; ст. 87 п. 1, п. 2, п. 3, п. 5, п. 6, п. 11; СП 2.13130.2020</p>	Выполняется

		«Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п. 5.2.7; п. 5.3.2; п. 5.4.2; п. 5.4.18; п. 6.7.10; п. 6.7.11; п. 6.7.12.	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон № 123- ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» ст. 53 п.1, п. 2 п/п 1, 2, 3; ст. 89 п. 1, п. 2, п. 3, п. 4, п.7, п. 8, п 10, п. 11, п. 12, п. 13; Постановление правительства РФ от 16.02.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской федерации» п. 5; п. 9; п. 16 подп. «е», «д», «ж», «к»; п. 17 подп. «а», «б» ; п. 23; п. 26; п. 27; п. 31; СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.2.5; п. 4.2.6; п. 4.2.7; п. 4.2.9; п. 4.2.10; п. 4.2.16; п. 4.2.18; п. 4.2.19; п. 4.2.22; п. 4.3.2; п. 4.3.3; п. 4.3.5; п. 4.3.7; п. 4.4.1; п. 4.4.3; п. 4.4.7; п. 5.1.3; п. 5.2.1; п. 5.2.2; п. 5.2.3.	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон № 123- ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» ст. 90 п.1 п/п 1; СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п. 8.1; п. 8.6.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации,	Федеральный закон № 123- ФЗ «Технический регламент о требования пожарной безопасности» ст. 51 п.2, п. 3; ст. 52 п. 3, п. 4, п. 9, п. 11; ст. 54 п. 1, п. 2;	Выполняется

	пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст. 55 п. 1, п. 2; ст. 56 п. 1, п. 2 п/п 4; ст. 62 п. 2; ст. 68 п. 2 п/п 1; ст. 83 п. 1 п/п 3, п. 4, п. 6, п. 7, п. 9; ст. 84 п. 1 п/п 1, 2, 3, п. 4, п. 7, п. 8, п. 11; ст. 86 п. 3; ст. 91 п. 1, п. 2. Постановление Правительства РФ от 01.09. 2021 г. N 1464 «Об утверждении требований к оснащению объектов защиты автоматическими установками пожаротушения, системой пожарной сигнализации, системой оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре» п.2, п. 3, п. 8, п. 12, п. 13, п. 14, п. 15	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.08.2007 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 7; СП 484.1311500.2020 «системы пожарной Сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты» п. 5.12, п. 5.13, п. 5.14, п. 5.21.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление правительства РФ от 16.02.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 2; п. 3; п. 4; п. 5; п. 6; п. 9; п. 10; п. 11; п. 13; п. 14; п. 15; п. 16; п. 23; п. 27; п. 30; п. 31; п. 32; п. 34; п. 35; п. 36; п. 37; п. 49; п. 60; п. 71; п. 73; п. 392; п. 393; п. 394; п. 395; п. 396; п. 397; и. 407; п. 409. Приказ МЧС России от 18.11.2021 г. № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или	Выполняется

		служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности» Приложение 1	
--	--	---	--