Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Удмуртской Республике
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«18» декабря 2023 г.
Регистрационный № 18-08-2023-023639

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Автономного стационарного учреждения социального обслуживания Удмуртской Республики «Республиканский дом – интернат для престарелых и инвалидов» филиал Сарапульский психоневрологический интернат
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
АВТОНОМНОЕ СТАЦИОНАРНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ СОЦИАЛЬНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ УДМУРТСКОЙ РЕСПУБЛИКИ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ДОМ-ИНТЕРНАТ ДЛЯ ПРЕСТАРЕЛЫХ И ИНВАЛИДОВ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1191832007718 ИНН: 1841085195

Место нахождения объекта защиты:
427965, Респ Удмуртская, г Сарапул, ул Мысовская, Дом 62

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.02.1968
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса

		образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций
1.4.	Высота здания, м	6
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	806
1.6.	Объем здания, куб. м	13699
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	3-2015.АСПС и СОУЭ, 9 пожарных рукавов, 1 пожарный гидрант на территории учреждения
2.	**Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)	
Риск не превышает допустимых значений Методика определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности, утвержденная приказом МЧС России от 30 июня 2009 г. № 382 (зарегистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 6 августа 2009 г., регистрационный № 14486); Панов А. А., Журавлев С. Ю., Журавлев Ю. Ю. Независимая оценка риска и исходные данные для расчета пожарного риска в общественных зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной опасности // Пожаровзрывобезопасность/Fire and Explosion Safety. – 2019. Т. 28, № 5. – С. 9 – 18. DOI: 10/18322/PVB/2019.28.05.9-18		
3.	**Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)	
не проведена		
4.	**Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте**	

	защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ статья 69 СП 4.13130.2013 п.п. 4.1. - 4.20.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ статья 99 СП 8.13130.2020 разделы 4-11	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Правила противопожарного режима в РФ пункты 71,72. Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ статья 98	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Правила противопожарного режима в РФ пункты 13, 16, 23. Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ статья 87 СП 4.13130.2013 раздел 6 СП 2.13130.2020 раздел 6	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Правила противопожарного режима в РФ пункты 2, 5, 16, 23, 26, 27, 28, 37 СП 1.13130.2020 разделы 4 и 8	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ статьи 76, 77, 97, 118	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ статьи 4, 54, 56, 81, 83, 84, 85, 91, 138 СП 3.13130.2009 разделы 3-7 СП 484.1311500.2020 5-6 СП 485.1311500.2020 5-6 СП 7.13130.2013 пункты 6.4, 6.5, 6.8, 6.9, 6.13-6.17, 6.18, 7.1-7.22 СП 8.13130.2020 разделы 4-11 СП 10.13130.2020 разделы 6, 7, 9, 10,	Выполняется

	противопожарные водопроводы)	12, 13, 14, 15	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ статьи 46, 54, 82, 84, 103 СП 484.1311500.2020 5-6 СП 485.1311500.2020 5-6	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Правила противопожарного режима в РФ пункты 3, 5, 12, 15, 16, 23, 27, 25, 43, 48, 54, 60	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.