

Зарегистрирована
ФГКУ "Специальное управление ФПС
№80 МЧС России"

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«06» мая 2024 г.

Регистрационный № 18-08-2024-007218



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание корпуса No 1052 АО ЧМЗ

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Акционерное общество "Чепецкий механический завод"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021801092158

ИНН: 1829008035

Место нахождения объекта защиты:

427626, Респ Удмуртская, г. Глазов, ул Советская, Дом 26

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1964

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	III
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.2 Музеи, выставки, танцевальные залы и другие подобные учреждения в закрытых помещениях
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	7750
1.6.	Объем здания, куб. м	6850
1.7.	Количество этажей	2

1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. СПС адресная кольцевая; 2. СОУЭ 2-го типа; 3. ВПВ с расходом воды 1х2,5 л/сек. 4. Наружное пожаротушение 15 л/с от двух пожарных гидрантов. 5. Приточно-вытяжная вентиляция на этажах здания для создания микроклимата
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>	
<p>Произведенные расчеты по «Методике определения расчетных величин пожарного риска в зданиях, сооружениях и пожарных отсеках различных классов функциональной пожарной опасности» (Приказ МЧС РФ №1140 МЧС России от 14.11.2022г.), утвержденная п.3 постановления Правительства РФ № 1084 от 22.07.2020 г. «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска», для рассматриваемого объекта защиты величина индивидуального пожарного риска здания по сценариям составляет $R=0,675^{-6}$, что не превышает нормативное значение индивидуального пожарного риска, установленного ч.1 статьи 79 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее "ТР о ТПБ"), а именно величину не более одной миллионной в год (10^{-6} год⁻¹).</p>		
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>	
<p align="center">В связи с отсутствием заключенных договоров с арендаторами в части обеспечения требований пожарной безопасности самостоятельно и обеспечения противопожарных расстояний от смежных зданий возможность ущерба имуществу третьих лиц от пожара практически отсутствует.</p>		
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 69 № 123-ФЗ "ТР о ТПБ" п/п. 4.3, таблица 1 СП4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62, 99 №123-ФЗ "ТР о ТПБ", п/п.: 3-4, таблица 4, п/п.: 5.2, 6.3, 6.4, разделы 7-10 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 90 № 123-ФЗ "ТР о ТПБ" п/п. 7,1,8.1,8.6-8.13, СП4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 35-36, 87-88 ФЗ-123 "ТР о ТПБ". П/п. 5.1-5.4, раздел 6, п.6.7.18 , таблица 6.9 и таблица 6.15 СП2.13130.2020 п.5.1, п.5.4 СП4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 51,52-56,89 ФЗ-123 "ТР о ТПБ" ,ч.1-6 статьи 134 ФЗ-123"ТР о ТПБ", п/п.: 4.1-4.4, 7.1, 7.4, 7.13, раздел 9 СП1.13130.2020	Не выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 ФЗ-123"ТР о ТПБ" раздел 7 СП4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Статьи. 62, 83-86, 99 ФЗ-123 "ТР о ТПБ". 1. СПС: п.11 таблица 1 СП484.1311500.2020 ; 2. СОУЭ: п/п. разделы 3-7, п.7 и п.16 таблицы 2 СП3.13130.2009; 3. ДУ: разделы 5-6, п/п.: 7.2-7.4, 8.5 СП 7.13130.2013; 4. ВПВ: п. 6, таблица 7.1 СП10.13130.2020 4.НПВ: п/п. 5.2, таблица 2 СП8.13130.2020 ДУ: разделы 5-6, п/п.: 7.2 е), 8.5 СП 7.13130.2013 АУПТ: п.11 таблица 1 СП 486.1311500.2020	Выполняется

4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ч.4,7 ст. 83,ч.7-11 ст. 86 ФЗ-123"ТРО ТПБ"; п/п. разделы 13-14 СП5.13130.2009 Разделы 7.1-7.2 СП484.1311500.2020 -п.6.24 СП7.13130.2013.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	1. Статьи: 1,20,25,34,37 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» 2. Ч.3-4 ст. 6ФЗ-123"ТРО ТПБ" 3. П/п.: 2-6, 9-17, 21-24, 25-30, 32, 35-39, 41-43, 48-50, 52, 54-56, 60, 65, 73, 93-102, 468 разделы VI, XVI XVIII, XIX, приложения 1-2,4 Постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479 (ред. от 30.03.2023)«Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации». 4. Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным	Выполняется