

Зарегистрирована  
ФГКУ "Специальное управление ФПС  
№80 МЧС России"

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего  
государственную услугу)

«06» мая 2024 г.

Регистрационный № 18-08-2024-007287



**ДЕКЛАРАЦИЯ  
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

**Здание склада корпус No 761А цех No 11 АО ЧМЗ**

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**Акционерное общество "Чепецкий механический завод"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: **1021801092158**

ИНН: **1829008035**

Место нахождения объекта защиты:

**427622, Респ Удмуртская, г. Глазов, ул Белова, Строение 7**

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

**01.01.1978**

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	<b>Характеристика объекта защиты</b>	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.2 Складские здания, сооружения, стоянки для автомобилей без технического обслуживания и ремонта, книгохранилища, архивы, складские помещения
1.4.	Высота здания, м	8
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1728

1.6.	Объем здания, куб. м	13824
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ВН пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Наружный противопожарный водопровод 15 л/с от двух пожарных гидрантов, внутренний противопожарный водопровод - 2*2,5 л/с, АПС - аналоговый, СОУЭ - 1 - го типа
2.	<p align="center"><b><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u></b>  (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Произведенные расчеты «Методике определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах» (приказ МЧС РФ от 10.07.2009 г. №404), в соответствии с Постановлением правительства РФ от 22.07.2020 г. №1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска», для рассматриваемого объекта защиты величина индивидуального пожарного риска здания составляет <math>0,24 \times 10^{-4}</math>, что не превышает нормативное значение индивидуального пожарного риска, установленного ч.3 статьи 93 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее "ТР о ТПБ"), а именно величину не более одной десяти тысячной в год (<math>10^{-4}</math> год<sup>-1</sup>). На объекте предусмотрены меры по обучению персонала действиям при пожаре и по социальной защите работников, компенсирующих их работу в условиях повышенного риска. К декларации прилагаются расчеты по оценке пожарного риска.</p>	
3.	<p align="center"><b><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u></b>  (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>В связи обеспечения противопожарных расстояний от смежных зданий возможность ущерба имуществу третьих лиц от пожара отсутствует.</p>	
4.	<p align="center"><b><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></b></p>	

	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Таблица 3 п. 6.1.2 СП4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ч. 1 ст. 99 № 123-ФЗ «ТР о ТПБ», п. 5.3 табл.3 СП8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ч.5 статьи 98 ФЗ РФ № 123-ФЗ«ТР о ТПБ», требования п/п. 8.2, 8.4, 8.2.2 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 80-88 ФЗ 123-ФЗ «ТР о ТПБ», п. 5.2.7, п. 5.4.8, п. 5.4.10, п. 5.4.14, п. 5.2.3, п. 5.4.3, п. 6.2.1 табл.6.3 СП2.13130.2020 , п.5.6.4, п. 5.1.2, п. 6.1.40, п. 6.1.42, п.6.3.20, 6.1.47, п. 6.3.18 СП4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 89, ч.1-6 статьи 134 ФЗ 123-ФЗ «ТР о ТПБ», п/п.: 4.2.1- 4.2.4, 8.1.1, 8.1.2, 4.2.7, 4.2.18,4.2.19, 6.3.18, 4.2.16, 4.3.2- 4.3.5, 4.3.12, 4.2.22, 7.1.5 табл. 6 и табл. 13, 4.2.17, СП 1.13130.2020	Не выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 90 ФЗ 123-ФЗ «ТР о ТПБ» раздел 7 СП4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный	Статьи 62, 83-86, 99 ФЗ 123-ФЗ «ТР о ТПБ». 1. АУПТ требуется п. 5.2 табл.3 СП 486.1311500.2020. 2. АПС: требуется п. 38,п.5 табл.А3 СП5.13130.2009, п.5.2 табл.3 СП486.1311500.2020; 3. СОУЭ: прил.2.3 табл.2 п.17 СП3.13130.2009; 4. ДУ: п. 7.2е, п. 8.5 СП 7.13130.2013; 5. ВПВ: ст.	Не выполняется

	противопожарные водопроводы)	60,62 ФЗ 123-ФЗ «Тр о ТПБ» , п.7.6 таблицы 7.2 СП10.13130.2020	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст. 83, ст. 85 ФЗ 123-ФЗ «Тр о ТПБ»; -п.6.2.4, раздел 6.3 СП7.13130.2013.	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	1. Статьи: 1, 20, 25, 34, 37 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» 2. ч. 1,3-4 ст. 6 Федерального закона 123-ФЗ «Тр о ТПБ» от 22.07.2008 г. 3. п/п. 2-4, 10-12, 16, 17,23, 27,31-37, 48-50, 54,55,57, 60, 124, 130,286,288,392-394 разделы IX, XIV, XVIII, XIX, приложения 1,6,7 Постановления Правительства РФ №1479 от16.09.2020 г . (ред. от 30.03.2023 г.) « Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации » 4. Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806 "Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности".	Выполняется