


Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Удмуртской
Республике

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«22» января 2025 г.

Регистрационный № 18-08-2025-000728



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Производственное здание

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ИЖЕВСКИЙ
АВИАЦИОННЫЙ ЗАВОД"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1231800002609

ИНН: 1841109463

Место нахождения объекта защиты:

Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Орджоникидзе, д. 2

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.2007

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские
1.4.	Высота здания, м	10
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	5616

1.6.	Объем здания, куб. м	56160
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Система противодымной защиты - ВРП-А-7.1ДУ4 2 шт. производительностью 23998 м. куб/час; Пожарная сигнализация - Система АПС адресного типа "С2000-М" ЗАО НВП "БОЛИД", извещатель пожарный С2000-ИПЛД исп. 100, ДИП 34А-03, ИПР-513-ЗАМ исп. 1; Система пожаротушения - Система автоматического пожаротушения тонкораспыленной водой, водоисточник - резервуар 25 м. куб., спринклерные оросители "Аквамастер"; СОУЭ - 2-го типа ПКИ-1 "Иволга", Молния-12; Система внутреннего пожаротушения - 14 ПК диаметром 50 мм.; Система наружного пожаротушения - 6 ПГ диаметром 300 мм.;
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Индивидуальный пожарный риск не превышает нормативное значение, так как выполняется условие $R_{инд}^{max} = 8,775 \cdot 10$ По результатам расчета, безопасная эвакуация людей из производственного здания обеспечена, т.к. интервал времени от момента обнаружения пожара до завершения процесса эвакуации людей в безопасную зону не</p>	

превышает необходимое время эвакуации людей при пожаре, что соответствует ст. 53 ФЗ-123, т. о. можем сделать вывод, что безопасная эвакуация в здании в случае пожара обеспечена, риск гибели людей и разрушения оборудования и иных материальных ценностей в случае пожара не высок. По результатам расчета, безопасная эвакуация людей из производственного здания обеспечена, риск гибели людей и разрушения оборудования и иных материальных ценностей минимален при соблюдении следующих условий: - техническом обслуживании и планово-предупредительном ремонте систем автоматической пожарной сигнализации, оповещения и управления эвакуацией людей согласно требованиям норм и правил пожарной безопасности; - техническом обслуживании и планово-предупредительном ремонте системы автоматического пожаротушения согласно требованиям норм и правил пожарной безопасности; - техническом обслуживании и планово-предупредительном ремонте системы дымоудаления; - эксплуатации помещений согласно их функциональному назначению и категории по пожарной и взрывопожарной опасности; - разработке планов эвакуации из помещений производственного здания согласно требованиям норм и правил пожарной безопасности; - проведение не реже одного раза в полгода занятий по пожарной безопасности с практической тренировкой по эвакуации людей при пожаре из здания; - соблюдения правил противопожарного режима в Российской Федерации. В случае невыполнения вышеуказанных условий, расчет пожарного риска не является законным и возникает угроза жизни и здоровью людей.

3.	<p><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>
----	---

согласно страховому полису

4.	<p><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	<p>Наименование противопожарного мероприятия</p>	<p>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</p>	<p>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</p>
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 58, 59, 87, 88 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п. 4.3 таблица 1 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 127 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.8.9, 8.13 СП 8.13130.2020	Выполняется

4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 90 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, раздел 8 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 28, 32, 57, 88, таблица 21, таблица 22 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ, п.6.2. СНИП 31-03-2001, таблица 6.1.1, п. 6.1 СП 2.13130.2020	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 4, 6, 53, 89 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ; п.п. 4.2.5, 4.2.6, 4.2.7, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.22, 4.3.2, 4.3.3, 8.2.7, таблица 15 СП 1.13130.2020 п. 6.2.6 СНИП 31-03-2001	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст.90 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст.60, 81, 82, 83, 84, 91 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ табл. 2 СП 3.13130.2009 п.5.8, 6.6 СП 484.1311500.2020, п.4.10, Таблица 3 СП 486.1311500.2020 п.4 СП 6.13130.2013 п. 7.2 СП 7.13130.2013 п.п.4.1, 4.2, 4.3 СП 9.13130.2009 п.п. 23, 36, 53, 395, 406 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020)	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст. 4, 6, 83, 84, 85, 91, 103 ФЗ от 22.07.2008 № 123-ФЗ	Выполняется

4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ч. №№ 1, 9, 14, 16, 18, 19 Правил противопожарного режима в РФ (утверждены постановлением Правительства РФ №1479 от 16.09.2020), Приказ МЧС России от 18.11.2021 №806	Выполняется
------	--	---	-------------