

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Удмуртской
Республике

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«22» июля 2025 г.

Регистрационный № 18-08-2025-011397



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Общество с ограниченной ответственностью "Денталвиль Стоматология"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

**ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДЕНТАЛВИЛЬ
СТОМАТОЛОГИЯ"**

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1201800002777

ИНН: 1831197559

Место нахождения объекта защиты:

Респ. Удмуртская, г. Ижевск, ул. Кирова, д. 112

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1976

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	2
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	139
1.6.	Объем здания, куб. м	405
1.7.	Количество этажей	1
1.8.	Категория наружных установок по пожарной	Не имеет

	опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)		
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)		АПС и СОУЭ, НПВ
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p>		
	Оценка не проводилась		
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p>		
	Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек		
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p>		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ч.1, 2 ст.69 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.4.3. таблица 1 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к	Выполняется

		объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением №4)».	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст.68 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; 8.1.1, 8.1.4, 8.1.14 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением №4)». п.5.2. таблица 2, СП 8.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности».	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	п.п. 1 ч. 1 ст.90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 8.1.1 «б», 8.1.4, 8.1.6, 8.1.8 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением №4)».	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст.29; ч. 2 ст.58; ч.1-3, 5-7 ст.87; ч.1-3ст.88; таблица 21, 22, 23, 24 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 5.4.1-5.4.3, 6.7.19 СП 2.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной	Выполняется

		защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты»; п.п.4.1, 4.2., 5.1.2., 5.6.2. СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением №4)».	
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 52; ч.1, 2 ст.53; ч.1-3, 8, 10, 11 ст.89 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 4.2.5, 4.2.7, 4.2.9, 4.2.14, 4.2.16, 4.2.17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.21, 4.3.1, 4.3.2, 4.3.3, 4.3.4, 4.3.5, 4.3.6, 4.3.8, 4.3.12, 4.4.2, 4.4.3, 4.4.4, 7.1.1. СП 1.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы».	Не выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	п.п.1-3 ч.1, ч.2 ст.90 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.п. 7.1, 7.3, 7.7, 7.12, 7.13 СП 4.13130.2013 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям (с Изменением №4)».	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации,	ч.3, ч.9 ст.52; ст.60; ч.1, ч.2 ст.62; п.п. 2, 3 ч.1, ч.4-7, ч.9, ч.10 ст.83; п.1 ч.1, ч.2-4, ч.7-11 ст.84; ч.1-3 ст.86; ч.1, ч.2 ст.91; ч.2-4 ст.103 Федерального закона от 22.07.2008	Выполняется

пожаротушения,
оповещения и управления
эвакуацией, внутренний и
наружный
противопожарные
водопроводы)

№123-ФЗ «Технический регламент
о требованиях пожарной
безопасности»; п.4.4, табл. 1 СП
486.1311500.2020 «Системы
противопожарной защиты.
Перечень зданий, сооружений,
помещений и оборудования,
подлежащих защите
автоматическими установками
пожаротушения и системами
пожарной сигнализации.
Требования пожарной
безопасности»; п.п. 3.1, 3.2, 3.3, 3.4,
3.5, 4.1, 4.2, 4.4, 4.8, 5.1, 5.3, раздел
6 таблица 1, раздел 7 таблица 2 СП
3.13130.2009 «Свод правил.
Системы противопожарной
защиты. Система оповещения и
управления эвакуацией людей при
пожаре. Требования пожарной
безопасности»; п.п. 5.1, 5.5, 5.8,
5.12, 5.14, 5.18, 6.1.4, 6.1.5, 6.1.6,
6.2.1, 6.2.6, 6.2.11, 6.2.12, 6.4.1,
6.5.1, 6.6.5, 6.6.11, 6.6.16 таблица 2,
6.6.27, 6.6.32, 6.6.36, 6.6.37, 7.1.3,
7.2.1, Приложение А таблица А.1
СП 484.1311500.2020 «Свод
правил. Системы противопожарной
защиты. Системы пожарной
сигнализации и автоматизация
систем противопожарной защиты»;
ГОСТ Р 59638-2021 «Системы
противопожарной защиты.
Руководство по проектированию,
монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту. Методы
испытания на работоспособность»;
ГОСТ Р 59639-2021 «Системы
оповещения и управления
эвакуацией людей при пожаре.
Руководство по проектированию,
монтажу, техническому
обслуживанию и ремонту. Методы

		<p>испытания на работоспособность»; п.5.2. таблица 2, раздел 10 СП 8.13130.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»; п.п. 4.1, 4.2, 4.5, 4.6, 4.9, 4.13-4.18, 4.20-4.22, 5.1.1, 5.1.7-5.1.9, приложение А, таблица А.1, таблица А. 2 ГОСТ Р 59641-2021 средства противопожарной защиты зданий и сооружений средства первичные пожаротушения руководство по размещению, техническому обслуживанию и ремонту. Методы испытаний на работоспособность.</p>	
4.8.	<p>Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>	<p>п.п. 7.1.3, 7.2.1. СП 484.1311500.2020 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты»; п.п. 5.2, 6.2, 6.4, 6.5, 6.6 СП 6.13130.2021 «Свод правил. Системы противопожарной защиты. Электроустановки низковольтные».</p>	Выполняется
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>п.п. 1, 2, 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 (1), 21, 23, 25, 26, 27, 32, 34, 35, 36, 37, 41, 42, 43, 48, 49, 54, 55, 60, 71, 73, 118, 119, 395 - 397, 407, 409 Приложение 1, 2 Правил противопожарного режима в Российской Федерации (утв. Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации»).</p>	Выполняется