

Зарегистрирована
ФГКУ "Специальное управление ФПС
№30 МЧС России"

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«28» января 2026 г.

Регистрационный № 18-08-2026-000748



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Помещения производственного корпуса с пристроенным АБК (лит. Е.Р).

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Общество с ограниченной ответственностью "Ижпрэст"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021801159390

ИНН: 1831003066

Место нахождения объекта защиты:

426028, Респ Удмуртская, г Ижевск, ул Пойма, Дом 73

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1985

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

| № п/п | Наименование раздела | |
|-------|---|---|
| 1. | Характеристика объекта защиты | |
| | Наименование параметра | Значение параметра |
| 1.1. | Степень огнестойкости | II |
| 1.2. | Класс конструктивной пожарной опасности | C0 |
| 1.3. | Класс функциональной пожарной опасности | Ф5.1 Производственные здания, сооружения, производственные и лабораторные помещения, мастерские |
| 1.4. | Высота здания, м | 18 |
| 1.5. | Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м | 7682 |
| 1.6. | Объем здания, куб. м | 95328 |

| | | |
|------|---|--|
| 1.7. | Количество этажей | 6 |
| 1.8. | Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения) | ВН пожаро-опасность |
| 1.9. | Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы) | 1.СПС 2. СОУЭ 2-го типа. 3. ВПВ с расходом воды 2х2,5 л/сек. 4. Наружное пожаротушение 30 л/с от 1-го пожарного гидранта |
| 2. | <p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты Произведенные расчеты по Методике определения расчетных величин пожарного риска на производственных объектах (Приказ МЧС РФ № 404 от 10.07.2009), утвержденные постановлением правительства РФ от 22.07.2020 г. №1084 «О порядке проведения расчетов по оценке пожарного риска», для рассматриваемого объекта защиты величина индивидуального пожарного риска здания по сценариям составляет $Q_{в} = 0,38 \cdot 10^{-5}$, что не превышает нормативное значение индивидуального пожарного риска, установленного ч.3 статьи 93 Федерального закона от 22 июля 2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (далее "ТР о ТПБ"), а именно величину не более одной десятичной в год (10⁻⁴ год⁻¹.) для здания "Производственного корпуса с встроенным АБК" (литеры Е,Р). Комплекс инженерно-технических и организационных дополнительных противопожарных компенсирующих мероприятий, приведенный в разделе отчета по расчетам пожарного риска обеспечивает необходимый уровень индивидуального пожарного риска. К декларации прилагаются расчеты по оценке пожарного риска.</p> | |
| 3. | <p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p>В связи с отсутствием заключенных договоров с арендаторами в части обеспечения требований пожарной безопасности самостоятельно и обеспечения противопожарных расстояний от смежных зданий возможность ущерба имуществу третьих лиц от пожара - отсутствует.</p> | |
| 4. | <p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной</u></p> | |

| безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте | | |
|--|--|--------------------------------------|
| <u>защиты</u> | | |
| Наименование противопожарного мероприятия | Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты | Сведения о выполнении/не выполняется |
| 4.1. Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями | ст. 69 №123-ФЗ "ТР о ТПБ" п/п. 4.3, таблица 3 СП4.13130.2013 | Выполняется |
| 4.2. Наружное противопожарное водоснабжение | ст. 99 №123-ФЗ "ТР о ТПБ", п/п.: 3-4, таблица 4, п/п.: 5.2, , 6.3, 6.4, разделы 7-10 СП8.13130.2020 | Выполняется |
| 4.3. Проезды и подъезды для пожарной техники | ст. 98 №123-ФЗ "ТР о ТПБ" п/п. 7,1,8.1,8.6-8.13, СП4.13130.2013 | Выполняется |
| 4.4. Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности | ст. 35-36,87-88 ФЗ-123"ТР о ТПБ". П/п. 5.1-5.4, раздел 6, п.6.1.1 и таблицы 6.1, 6.3 СП2.13130.2020 | Выполняется |
| 4.5. Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы | ст. 51,52-56,89 ФЗ-123"ТР о ТПБ" , ч.1-6 статьи 134 ФЗ-123"ТР о ТПБ", п/п.: 4.1-4.4, 7.1, 7.13, 8.1-8.2 СП1.13130.2020 | Не выполняется |
| 4.6. Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара | ст. 90 ФЗ-123"ТР о ТПБ" раздел 7 СП4.13130.2013 | Выполняется |
| 4.7. Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные | Статьи. 62, 83-86, 99 ФЗ-123 "ТР о ТПБ". 1. СПС: п.5.2, п.10.2 таблицы 3 СП486.1311500.2020, разделы 1-6, приложение А СП484.1311500.2020 ; 2. СОУЭ: п/п. разделы 3-7, п.16-17 таблицы 2, СП3.13130.2009; 3.ДУ: разделы 5-6, п/п.: 7.2-7.4, 8.5 СП 7.13130.2013; 4. ВПВ: п.7.8 таблица 7.2 СП10.13130.2020 4.НПВ: п/п. | Не выполняется |

| | | | |
|------|---|--|----------------|
| | водопроводы) | 5.3, таблица 3 СП8.13130.2020 | |
| 4.8. | Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития | -ч.4,7 ст. 83, ч.7-11 ст. 86 ФЗ-123"ТР о ТПБ"; -разделы 7,7.1, 7.2,7.5, 7.7 СП484.1311500.2020; -п.6.24 СП7.13130.2013. | Не выполняется |
| 4.9. | Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим | 1. Статьи: 1, 20, 25, 34, 37 Федерального закона № 69-ФЗ от 21.12.1994 г. «О пожарной безопасности» 2. ч.3-4 ст. 6 ФЗ-123"ТР о ТПБ" 3. п/п. 2-7,12,14, 17, 20-25, 27-29, 33, 35-37, 40-43, 48-50, 54-65, 70-72, 74-79 разделы IX, XIV XVIII, XIX, приложения 1-2,4 Постановления Правительства РФ № 1479 от 16.09.2020г. . «О противопожарном режиме. Правила противопожарного режима в Российской Федерации». | Выполняется |