Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Хакасия
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«07» апреля 2022 г.
Регистрационный № 19-08-2022-003493

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая инфекционная больница»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Республиканская клиническая инфекционная больница»
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021900524062 ИНН: 1901023213

Место нахождения объекта защиты:
-

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.1980
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1002
1.6.	Объем здания, куб. м	15926
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	ДН пониженная пожаро-опасность
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1. Система автоматической пожарной сигнализации (аналоговая) 2. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (тип 3) 3. Система внутреннего противопожарного водопровода (13 ПК) 4. Система наружного противо-пожарного водопровода (1ПГ)

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)

Не проводилась

3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)

Возможный ущерб имуществу 3-х лиц от пожара составляет 00 (ноль) рублей 00 (ноль) копеек.

4. **<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов),	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. От 30.04.2021) статья 4, статья 6, статья 69 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 №117-ФЗ) СП-4.13130.2013(п.4.3табл.1)	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. От 30.04.2021) статья 62, статья 68, статья 6 п. 1 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 №117-ФЗ) СП 8.13130.2020 (п.5.2, табл.2,п.8.8)) Правила противопожарного режима в Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 (п.48)	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. От 30.04,2021) статья 67, статья 90 СП 4.13130.2013 (п.4.1; п.8.1в;8.6)	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. От 30.04.2021) статья 6, статья 30, статья 57, статья 80, статья 87. СП 2.13130.2020 (п.5.2.3; п. 5.2.6, п.6.7.19) СП 4.13130.2013 (п.4.1; п.4.3) Правила противопожарного режима в Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 (п. 25)	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

	пути и выходы	безопасности» (ред. От 30.04.2021) статья 5, статья 53, статья 55, статья 121, статья 123. СП 1.13130.2020 (п.4.1.2;п.4.1.4;п.2.14; п.4.2.6; п.4.2.7; п.4.2.9; ц.4.2.10; п.4.2.15; п.4.2.16; п.4.2.18; п.4.2.19; п.4.2.21; п.4.2.22; п.4.2.24; п.4.3.5; п.4.3.7; п.4.3.11; п.4.3.12; п.4.4.1-п.4.4.6; п.4.4.9; п.4.4.11; п.5.1.3; п.5.1.4; п.5.3.1; п.5.3.3; п.5.3.4; п.5.3.7; 5.3.87) Правила противопожарного режима в Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 (п.60,116)	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. От 30.04.2021) статья 90 СП 4.13130.201 (п.4.3, табл.1; п.7.1; п.7.5; п.8.1.в) СП 2.13130.2020 (п.6.7.19) СП 8.13130.2020 (п.8.; табл.2) Правила противопожарного режима в Российской Федера-ции № 1479 от 16.09.2020 (п. 26,)	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. От 30.04.2021) статья 46, 51, 61, 83, 84, 85, 91, 103, 104 СП484.1311500.2020 (п.5.15; п.5.19; п.6.1.1-6.1.6; п.6.6.32; п.,7.2.1; п.7.2.2) СП 3.13130.2009 (п.4.1-4.8; п.5.1; п.5.3; п.5.4; п.5.5; п.7 табл.2(3) СП 10.13130.2020 (п.6.2.1, п.6.2.2-6.2.5, п.7.2-7.5, табл.7.1 п.З.) СП 8.13130.2020 (п.5.2 табл.2, п.8.8) Правила противопожарного режима в Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 (п. 50)	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и	Федеральный закон от 22.07.2008 г.	Выполняется

	взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	№123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. От 30.04.2021) статья 51. СП 6.13130.2013 (п.4.1; п.4.3; п.4.6; п.4.7.) СП 7.13130.2013 (12.03.2020) (п.4.1; п.8.1).)	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Федеральный закон от 22.07.2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» (ред. От 30.04.2021) Статья 63 (в ред. Федерального закона от 10.07.2012 №117- ФЗ» Нормы пожарной безопасности «Обучение мерам пожарной безопасности работников организаций», утвержденные приказом МЧС России от 18 ноября 2021 г. N 806 Приложение! п.2 п. 3, п. 7 Правила противопожарного режима в Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 (п.9, 23,24) ГОСТ 12.1.004-9 (п.3.1- п.3.7, п 4,) Федеральный закон о пожарной безопасности (с изменениями на 30 декабря 2021 года) (редакция, действующая с 1 января 2022 года) статья 3, статья 4, статья 5.	Выполняется