Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Хакасия
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«04» мая 2022 г.
Регистрационный № 19-08-2022-005324

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Гипермаркет «Аллея», общество с ограниченной ответственностью «ДМ Трейдинг»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ДМ ТРЕЙДИНГ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1022402126262 ИНН: 2463034561

Место нахождения объекта защиты:
655001, Респ Хакасия, г Абакан, ул Некрасова, Дом 31 стр. 1, Помещение 2Н

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
01.01.2006
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф3.1 Здания организаций торговли
1.4.	Высота здания, м	9
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	4478
1.6.	Объем здания, куб. м	17952
1.7.	Количество этажей	3
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности	ДН пониженная пожаро-опасность

	(указывается для зданий производственного или складского назначения)	
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СПС (аналоговая); СОУЭ III типа; АУПТ (спринклерная водяная, порошковая), Внутренний противопожарный водопровод-11 ПК; Наружний противопожарный водопровод - 5шт (ПГ) г. Абакан ул. Некрасова 2 шт., ул. Чертыгашева 1шт., ул. Богдана Хмельницкого 2шт.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Оценка не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
не проводилась	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	• ст. 69. ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». • п.4.3 табл.1. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения	Выполняется

		пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	- ст. 62, ст.68, ст.127. ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». -п.5.2 табл.2. СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности»	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	• ст. 90. ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». • п. 8.1, 8.6, 8.7, 8.8. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	- ст. 87, ст. 88, ст. 137 ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». - пункт 4.1-4.7., 4.16, 4.18, 5.1.1., 5.1.2., 5.1.З.,5.1.4. СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	• ст. 53, ст. 89. ФЗ №123 «Технический регламент- о требованиях пожарной безопасности». • пункты 4.1.3, 4.2.1-4.2.8, 4.2.9, 4.2.13, 4.2.14, 4.2.15, 4.2.16, 4.2,17, 4.2.18, 4.2.19, 4.2.21, 4.2.22, 4.3.1-4.3.7,	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		4.4.1-4.4.4, 4.4.6, 4.4.7, 7.6.2 табл. 11, 7.6.3 табл. 12, 7.6.4, 7.6.6, 7.6.8. СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	• ст. 52,80,82,90. ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». • пункты 7.1-7.3, 7.5, 7.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	• ст. 54, ст. 56, ст. 61, ст. 62, ст. 83, ст. 84, ст. 85, ст. 86, ст. 91, ст. 103, ст. 104, ст. 106, ст. 107, ст. 111, ст. 113, ст. 138. ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». • п.4.1. таблица1-4,п.4.4, СП 486.1311500.2020 от 20.07.2020г. «Системы противопожарной защиты, перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации, требования пожарной безопасности» • п.5.1, 5.2, 5.4-5.6, 5.8, 5.9, 5.12, 5.13, 5.14, 5.17, 5.19, 5.20, 5.21, 6.1.-6.1.6, 6.2.1-6.2.16, 6.3.1-6.3.4 Сп 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		пункты 3.3-3.5, 4.1-4.2, 4.4, 4.6, 4.7, 4.8,5.1-5.5, таблицы 1,2 СП 3.13130.2009 «Свод правил.Системы противопожарной защиты. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	• ст. 83. ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». • п.4.1. таблица1-4,п.4.4, СП 486.1311500.2020 от 20.07.2020г. «Системы противопожарной защиты. перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации, требования пожарной безопасности» - п.5.1, 5.2, 5.4-5.6, 5.8, 5.9, 5.12, 5.13, 5.14, 5.17, 5.19, 5.20, 5.21, 6.1.-6.1.6, 6.2.1-6.2.16, 6.3.1-6.3.4 СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	• ст. 4, ст.5, ст. 6, ст.48, ст.49, ст.50, ст.52, ст.59, ст.60, ст.63, ст. 64, ст.80, ст; 82, ст. 105, ст. 126, ст. 134, ст.144. ФЗ №123 «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности». • пункты 1-5, 9-18, 21-30, 32, 35, 36, 37, 48, 54, 55, 56, 60, 65, 71, 73, ЮЗ- 115, Раздел XIX, Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 N 1479 (ред. от 31.12.2020) "Об утверждении	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Правил противопожарного режима в Российской Федерации";	

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.