

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Хакасия

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«12» октября 2022 г.

Регистрационный № 19-08-2022-014088



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Белоярский
детский сад "Огонек"

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

Муниципальное бюджетное дошкольное образовательное учреждение Белоярский
детский сад "Огонек"

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021900524271

ИНН: 1904003617

Место нахождения объекта защиты:

655650, Респ Хакасия, р-н Алтайский, с Белый Яр, ул Мира, Дом 16

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

01.01.1983

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских организаций

1.4.	Высота здания, м	7
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	1038
1.6.	Объем здания, куб. м	6166
1.7.	Количество этажей	2
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	<p>1. Прибор приемно контрольный и управления охранно пожарный адресный ППКОПУ 011249-2-1 РУБЕЖ - 2ОП. 2. Прибор управления речевым оповещением "Соната-ПУ" - 2 шт. 3. Блок индикации и управления РУБЕЖ БИУ. 4. ИПД ИП 212-64 - 2 шт. 5. Источник вторичного питания ИВПР 12/5 RS-R3-3шт. 6. Оповещатели охранно-пожарный речевой "Соната - УП". 7. Оповещатели охранно-пожарные комбинированные МАЯК-12-К, МАЯК-24-К. 8. Оповещатели охранно-пожарные световые и комбинированные ТОПАЗ 12, ТОПАЗ 12-3, ТОПАЗ 12-Д, ТОПАЗ 24, ТОПАЗ 24-3, ТОПАЗ 24-Д, ТОПАЗ220-РИП, ТУ 4372-001-03018259-2016. 9. Изолятор шлейфа ИЗ -1 порт. R3.</p>
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе</p>	

	перечень и тип систем противопожарной защиты)		
	Расчет пожарного риска не проводился.		
3.	Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)		
	Ущерб имуществу третьих лиц от пожара практически исключён в связи с отсутствием арендных отношений и соответствием величины противопожарных разрывов между зданиями требованиям главы 16 Федерального закона Российской Федерации от 22 июля 2008 г. №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности».		
4.	Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	ст. 4, 5, 6, 69 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. 4.3, табл. 1 4.4 СП 4.13130.2020.	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 4, 5, 6, 68, 69 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п.п. 4.1, 5.2, 8.8 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 4, 5, 6, 90 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п.п. 4.1, 5.2, 8.8 СП 8.13130.2020; п.п. 4.3, 4.4, 7.1, 8.1 СП 4.13130.2020	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 4, 5, 6, 6.1, 28 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п.п. 4.5, 5.5 СП 4.13130.2020	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 4, 5, 6, 53, 89 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п. п.4.2.13,4.2.14.,4.2.15.,4.2.16,4.2.17, 4.2.18,4.2.19,4.2.20,4.2.21,4.2.22,4.3	Выполняется

		.2,4.3.3,4.3.4,4.3.5,4.3.6,4.3.7,4.3.8,4.3.9,4.3.10,4.3.11,4.3.12,4.4.1,4.4.2,4.4.4,4.4.9,4.4.11,4.4.22,5.1.2,5.1.3,5.1.4,7.1.1,7.9.1 СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы»	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст. 4, 5, 6, 63, 90 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п.п. 7.1, 7.2, 7.3, 7.5, 7.6 СП 4.13130.2020	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст. 4, 5, 6, 46, 51, 54, 56, 62, 91 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; СП 3.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. Требования пожарной безопасности»	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст. 4, 5, 6, 138 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; п.п. 6.6 СП 484.1311500.2020	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст. 5 Федеральный закон от 22.07.2008 г. № 123-ФЗ; Приказ МЧС России от 18.11.2021 № 806; Постановление Правительства от 16.09.2020 г. №1479: п.п. 2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,14,15,23,26,27,30,36,60,65,88,89,90,91,92,392,393,394,397,409.	Выполняется