

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Хакасия

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«07» февраля 2023 г.

Регистрационный № 19-08-2023-001654



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Здание медицинской организации, предназначенной для осуществления
медицинской деятельности «Диагностический центр «Абакан»

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

ГОРОДИЛОВ ВАЛЕРИЙ ВАСИЛЬЕВИЧ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: - _____

ИНН: - _____

Место нахождения объекта защиты:

655017, Респ Хакасия, г Абакан, ул Тараса Шевченко, Дом 85

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

26.12.2013

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	ФЗ.4 Поликлиники и амбулатории
1.4.	Высота здания, м	17
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	468
1.6.	Объем здания, куб. м	12119
1.7.	Количество этажей	5
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по	Не имеет

	пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)								
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Автоматическая установка пожарной сигнализации; Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре 3 типа; внутренний противопожарный водопровод – 10 ПК; ПГ-1 расположен в 60 метрах от здания напротив здания по адресу: г. Абакан, ул. Чертыгашева, 51; ПГ-2 расположен в 53 м. напротив здания по адресу: г. Абакан, ул. Тараса Шевченко 53А.							
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Расчет пожарного риска не проводился</p>								
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара не проводилась</p>								
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты</th> <th>Сведения о выполнении/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>4.1. Противопожарные расстояния между</td> <td>ст. 4, ст. 6, ст. 69 ФЗ №123-ФЗ п. 4.3, табл. 1 СП 4.13130.2013</td> <td>Выполняется</td> </tr> </tbody> </table>			Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется	4.1. Противопожарные расстояния между	ст. 4, ст. 6, ст. 69 ФЗ №123-ФЗ п. 4.3, табл. 1 СП 4.13130.2013	Выполняется
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении/не выполняется							
4.1. Противопожарные расстояния между	ст. 4, ст. 6, ст. 69 ФЗ №123-ФЗ п. 4.3, табл. 1 СП 4.13130.2013	Выполняется							

	зданиями и сооружениями		
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	ст. 62 ФЗ № 123-ФЗ п. 5.2 табл.2, п. 5.10 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ст. 4, ст. 6 ФЗ №123-ФЗ п. 8.1.1, 8.1.4, 8.1.6, 8.1.7 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	ст. 80, ст. 87, ст. 137 ФЗ № 123-ФЗ п. 5.2.1, п. 5.2.2, п. 5.2.3, п. 5.2.4, п. 5.2.6, п. 5.2.7, п. 5.3.1, п. 5.3.2, п.5.4.1, п. 5.4.3, п. 5.4.4, п. 5.4.5, п. п.5.4.16, п. 5.4.18, п.6.7.19 СП 2.13130.2020	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	ст. 53, 89 ФЗ № 123-ФЗ; п.4.1.2, 4.1.5, п.4.2.9, п.4.2.10, п. 4.2.16, п. 4.2.17, п. 4.2.19, п. 4.2.20, п.4.3.2, п.4.3.5, п.4.3.6, п. 4.3.7, п. 4.4.1, п. 4.4.2, 4.4.3, п. 4.4.4, п. 4.4.9, п.7.1.1, 7.1.3, 7.1.4, СП 1.13130.2020	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	ст.90 ФЗ № 123-ФЗ; п.7.1, п. 7.2, п. 7.3 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	ст.52, ст.54, ст.81, ст. 84, ст. 83, ст. 85, ст.86, ст. 91. ФЗ № 123-ФЗ; п.3, п.3.1, п.3.3 табл. М1 прил. М СП 5.13130.2009; п. 13.2, 13.3, 13.4, п. А4 приложения А п.9 табл.А1 СП 5.13130.2009; п.3.3, п.3.5, п.4.1, п.4.2, п. 4.4, п.4.6, п.4.7, п.4.8, п.5.3, п. 11 табл. 2 СП 3.13130.2009; п. 7.14, п. 7.15, 7.16, п. 7.17, п. 7.20, п. 8.5 СП 7.13130.2013 п. 7.2, 7.3, 7.4, 7.5, 7.6 СП 10.13130.2020 п. 4.1, 4.2, 5.2 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием,	ст. 81, ч. 1,4-7, 9, 10 ст. 83, ч. 1-4, 7, 9, 11 ст. 84, ч. 1, ч. 7, ч. 9, ч. 11 ст. 85, 91 ФЗ № 123-ФЗ; п. 6.24 СП 7.13130.2013	Выполняется

	<p>работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития</p>		
4.9.	<p>Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим</p>	<p>Постановление Правительства РФ от 16.09.2020 №1479 «Об утверждении правил противопожарного режима в Российской Федерации» п. 2, п.3, п. 4, п. 5, п.8, п. 9, п. 10, п. 11, п. 12, п. 13, п. 14, п. 15, п. 16, п. 17, п. 18, п. 23, п. 24, п. 25, п. 26, п. 27, п. 28, п. 29, п. 30п. 31, п. 32, п. 33, п. 35, п. 36, п. 37, п. 41, п. 43, п. 48, п. 49, п. 50, п. 54, п. 55, п. 56, п. 60, п. 65, п. 67, п. 71, п. 72, п. 73, п. 117, п. 118, п. 119, п. 393, п. 394, п. 395, п. 397, п. 398, п. 399, п. 400, п. 403, п. 406, п. 407, п. 409, п. 413</p>	<p>Выполняется</p>