Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Хакасия
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«31» января 2024 г.
Регистрационный № 19-08-2024-001271

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Государственное бюджетное учреждение здравоохранения Республики Хакасия "Республиканский клинический перинатальный центр"
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ "РЕСПУБЛИКАНСКИЙ КЛИНИЧЕСКИЙ ПЕРИНАТАЛЬНЫЙ ЦЕНТР"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021900520058 ИНН: 1901008335

Место нахождения объекта защиты:
655017, Респ. Хакасия, г. Абакан, ул. Крылова, д. 66, стр. 1

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
30.12.2016
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	I
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф1.1 Здания дошкольных образовательных организаций, специализированных домов престарелых и инвалидов (неквартирные), больницы, спальные корпуса образовательных организаций с наличием интерната и детских

		организаций
1.4.	Высота здания, м	35
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	861
1.6.	Объем здания, куб. м	146505
1.7.	Количество этажей	9
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	внутренний противопожарный водопровод. Автоматическая установка водяного пожаротушения. Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре. противодымная защита

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
Оценка не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
опасности ущерба нет	

4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**		
	Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту защиты	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Ст.69 ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 4.3 СП 4.13130.2013	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Ст. 68 ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 5.2 СП 8.13130.2020	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности", п. 8.1.1; 8.1.4 СП 4.13130.2009	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Ст.57 ФЗ-123 от 22.07.2008. п. 6.7.19 СП 2.13130.2020, п. 5.2.2 СП 4.131.30.2013 I-ая степень огнестойкости, класс конструктивной пожарной опасности С0	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Ст.89 Главы 19 ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 4.2.9; 4.2.2; 4.2.3; 4.2.12;4.2.19; 4.2.23-4.2.25; 4.3.1-4.3.12;; 4.4.1-4.4.23; 5.1.1-5.1.4; 9.2.1-9.2.6; СП 1.13130.2020; п.23, п.37 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479	Выполняется
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Ст.90 ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п.5.1.2; 5.1.3; 5.1.7-5.1.10; 5.2.1-5.2.4; 6.3-6.7 ГОСТ Р 53296--2009, п.5.2.1-5.2.6; 5.3.1-5.3.3 ГОСТ Р 52382-2010, п. 4.3; 4.15; 4.18,4.19; 5.2.4 СП 4.13130.2013, п.5.1.2, 5.1.3, 5.1.7-5.1.10; 5.2.1-5.2.4; 6.2.1-6.2.6; 6.3-6.7 СП 8.13130.2009; п.6.1.6;	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		6.1.7; 6.1.14; 6.1.17; 6.1.23; 6.1.26; 6.1.27; 7.1-7.6; 7.15; 12.9-12.18; 12.23; 13.1; 13.7; 14.1.2; 14.1.8; 14.4.1; 15.1 СП 10.13130.2009	
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Ст. 83-86; 91 ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п. 7.2-3; 7.5; 7.7 СП 484.1311500.2020, п. 6.2; 6.7; 6.9-10 СП 485.1311500.2020, п. 5.7 СП 3.13130.3009, п.6.1.6; 6.1.7; 6.1.14; 6.1.17; 6.1.23; 6.1.26; 6.1.27; 7.1-7.6; 7.15; 12.9-12.18; 12.23; 13.1; 13.7; 14.1.2; 14.1.8; 14.4.1; 15.1 СП 10.13130.2009, п. 7.1; 7.2; 7.8; 7.11; 7.12; 7.14; 7.15; 7.18 СП 7.13130.2009,	Выполняется
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	ст. 83 ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности; п. 5.2; 5.8-10; 14-17 СП 5.13030.2009;	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	ст.16 ФЗ-69 «О пожарной безопасности»; ст.5 ФЗ от 22.07.2008г №123-ФЗ "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»; п.116-119; 392-394 ПП РФ от 16.09.2020 № 1479, п.7; 9-20; 23 Приказ МЧС России от 18.11.2021 №806	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.