

Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Хакасия

(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего
государственную услугу)

«21» июня 2024 г.

Регистрационный № 19-08-2024-010072



**ДЕКЛАРАЦИЯ
ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ**

Настоящая декларация составлена в отношении:

Саяногорский городской суд

(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:

УПРАВЛЕНИЕ СУДЕБНОГО ДЕПАРТАМЕНТА В РЕСПУБЛИКЕ ХАКАСИЯ

(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021900532070

ИНН: 1901041406

Место нахождения объекта защиты:

655602, Респ. Хакасия, г. Саяногорск, ул. Metallургов, д. 23

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):

14.03.1988

(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	Характеристика объекта защиты	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	C1
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф4.3 Здания органов управления учреждений, проектно-конструкторских организаций, информационных и редакционно-издательских организаций, научных организаций, банков, контор, офисов
1.4.	Высота здания, м	11
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека здания, кв. м	916

1.6.	Объем здания, куб. м	3937						
1.7.	Количество этажей	2						
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет						
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1.Автоматическая пожарная сигнализация; 2.Световые указатели «Выход»; 3.Звуковой оповещатель «Маяк 12К»; 4.Приемно-контрольные приборы «Сигнал 20»; 5.Извещатели пожарные ручные ИПР; 6.Дымовые пожарные извещатели ИП 212-41; 7.Извещатели пожарные тепловые ИП 103-3А2-1М.						
2.	<p align="center"><u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u> (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)</p> <p align="center">Оценка не проводилась</p>							
3.	<p align="center"><u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u> (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)</p> <p align="center">Не проводилась</p>							
4.	<p align="center"><u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u></p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Наименование противопожарного мероприятия</th> <th>Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту</th> <th>Сведения о выполнении выполняется/не выполняется</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td> </td> <td> </td> <td> </td> </tr> </tbody> </table>		Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется			
Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется						

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Ст.69 ФЗ от 22.07.2008г № 123-ФЗ» Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.4.3. СП 4.13130.2013, СП 152.13330.2018	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Ст.68 ФЗ от 22.07.2008г № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.2. СП 8.13130.2020 , СП 152.13330.2018, СП 8.13130.2009	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Подпункт 1 пункта 1 ст. 90 Федерального закона от 22.08.2008 № 123-ФЗ; пункты 8.1.1; 8.1.4, 71, 72, 74, СП 4.13130.2009 подпункт Д пункта 393 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; пункты 7.1, 8.1, 8.6-8.9 СП 4.12130.2013	Выполняется
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Пункт 5.2.2 СП 4.13130.2013; пункты 5.2.3, 6.7.10.-6.7.14, таблица 6.12 СП 2.13130.2020, Ст.57 от 22.07.2008г № 123-ФЗ п.6.7.19 СП 2.13130.2020., СП 152.13330.2018, СП 4.13130.2013	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	п.89 Главы 19 ФЗ от 22.07.2008г № 123-ФЗ» Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» Статья 53, пункт 1, 2, 4, 7, 8, 15 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; подпункты Д, Ж пункта 16, пункты 17, 23, 25, 27, 28, 31, подпункт А пункта 393 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; пункты 4.1.2, 4.2.7. – 4.2.22., 4.3.1. – 4.3.8., 4.3.11, 4.3.12, 4.4.1. – 4.4.9., 4.4.11, 4.4.12., 5.1.1. – 5.1.4., 5.2.1. – 5.2.6., 7.1.1. – 7.1.11. СП 1.13130.2020; пункты 23-37, 7.6.2 – 7.6.5., 7.6.7. – 7.6.11., таблицы 7.28,	Выполняется

		7.29, рисунок 7.2 СП 5213330.2016, п.23,37 ПП РФ от 16.09.2020 №1479, СП 1.13130.2009, СП 152.13330.2018.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Статья 90 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ; пункты 7.1.-7.3., 7.5., 7.6., СП 4.13130.2013 Ст. 90 ФЗ от 22.07.2008Г №123-ФЗ Технический регламент о требованиях пожарной безопасности, п.5.1.2, 5.1.3; 5.1.7-5.1.10; 5.21-5.2.4, 6.3-6.7 ГОСТ Р 53296-2009, п.5.2.1-5.2.6; 5.3.1-5.3.3 ГОСТ Р 52382-2010, п. 4.3, 4.15;18,4 79. 5.24 СП 4.13130.2013, п.5.1.2 5.1.3, 5.1.7-5.1.10; 5.21-5.2.4; 01 СП 8.13130.2009; п.6.1.6; 6.1.7; 6.1.14; 6.1.17; 6.1.23; 6.1.26; 6.1.27.1-7.6.12.9.-12.18; 12.23,13.1; 13.7,14.1.2,14.1.8; 14.4.1; 15.7, СП 10.13130.2009, СП 1.13130.2009, СП 152.13330.2018.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	СП 484.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования" (утверждён приказом МЧС России от 31 июля 2020 г. №582); СП 4.13130.2013, СП 152.13330.2018; СП 485.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования" (утверждён приказом МЧС России от 31 августа 2020 г. №628); СП 486.1311500.2020 "Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений,	Выполняется

		помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности" (утверждён приказом МЧС России от 20 июля 2020 г. №539)	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Ст-83-86,91 ФЗ от 22.07.2008г № 123-ФЗ « Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п.5.2;5.8.-10; 14-17 СП 5.13130.2009, СП 5.13130.2009, СП 152.13330.2018	Выполняется
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Ст.16 ФЗ-69 « О пожарной безопасности» ст.5 ФЗ от 22.07.2008 №123- ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» п. 116-119,392-394 ПП РФ от 16.09.2020 №1479, п.7;9-20; 23 Приказ МЧС России от18.11.2021 №806. Пункты 2-19, 21 -32, 35 -37, 41 -43, 48 – 52, 54 – 56, 60, 65, 70 – 73, 88 - 92, 393 – 394,397, 400, 403 – 405, 407 – 409, 411 – 413 постановления Правительства РФ от 16.09.2020 № 1479; пункты 4.1.1., 4.1.8., 4.1.11., 4.1.27., 4.1.28., 4.1.32. - 4.1.34., 4.1.40., 4.2.4., 4.2.5., 4.2.7., 4.2.9., 4.3.1. -4.3.16., 4.4.1. – 4.4.21., 4.5.1. – 4.5.4. приложения А Г СП 9.13130.2009, ГОСТ 12.1.004-91ССБТ,СП	Выполняется

