Зарегистрирована
ГУ МЧС России по Республике Хакасия
(Наименование подразделения МЧС России, предоставляющего государственную услугу)
«08» ноября 2024 г.
Регистрационный № 19-08-2024-019023

ДЕКЛАРАЦИЯ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Настоящая декларация составлена в отношении:
Муниципальное автономное учреждение «Спортивный комплекс «Саяны»
(функциональное назначение; полное наименование объекта защиты)

Собственник объекта защиты:
МУНИЦИПАЛЬНОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА АБАКАНА "СПОРТКОМПЛЕКС "САЯНЫ"
(указываются организационно-правовая форма юридического лица или фамилия, имя, отчество (при наличии) физического лица, индивидуального предпринимателя, являющегося собственником объекта защиты или лицом, владеющим объектом защиты на праве хозяйственного ведения, оперативного управления либо ином законном основании, предусмотренном федеральным законом или договором)

ОГРН/ОГРНИП: 1021900534732 ИНН: 1901018020

Место нахождения объекта защиты:
655017, Респ Хакасия, г Абакан, ул Чкалова, Дом 39

Сведения о вводе объекта защиты в эксплуатацию, проведении реконструкции, капитального ремонта, изменении класса функциональной пожарной опасности (для объектов защиты, введенных в эксплуатацию):
25.11.1987
(дата ввода объекта защиты в эксплуатацию, проведения реконструкции, капитального ремонта, изменения класса функциональной пожарной опасности и объем проведенных работ по реконструкции, капитальному ремонту, а также реквизиты документов, на основании которых проводились соответствующие работы)

№ п/п	Наименование раздела	
1.	**Характеристика объекта защиты**	
	Наименование параметра	Значение параметра
1.1.	Степень огнестойкости	II
1.2.	Класс конструктивной пожарной опасности	С0
1.3.	Класс функциональной пожарной опасности	Ф2.1 Театры, кинотеатры, концертные залы, клубы, цирки, спортивные сооружения с трибунами, библиотеки и другие учреждения с расчетным числом посадочных мест для посетителей в закрытых помещениях
1.4.	Высота здания, м	15
1.5.	Площадь этажа в пределах пожарного отсека	6499

	здания, кв. м	
1.6.	Объем здания, куб. м	9854
1.7.	Количество этажей	6
1.8.	Категория наружных установок по пожарной опасности, категория зданий, сооружений по пожарной и взрывопожарной опасности (указывается для зданий производственного или складского назначения)	Не имеет
1.9.	Перечень и тип систем противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	1.Система пожарной сигнализации (СПС) адресная, выполнена на базе интегрированной системы «ОРИОН», производства ЗАО «БОЛИД»; 2.Система оповещения и управления эвакуацией людей при пожаре (СОУЭ) 3-го типа; 3. Внутренний противопожарный водопровод имеется.

2.	**<u>Оценка пожарного риска, проведенная на объекте защиты</u>** (Заполняется, если проводился расчет пожарного риска. В разделе указываются расчетные значения пожарного риска, а также комплекс выполняемых дополнительных инженерно-технических и организационных мероприятий для обеспечения допустимого значения уровня пожарного риска, в том числе перечень и тип систем противопожарной защиты)
не проводилась	
3.	**<u>Оценка возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара</u>** (Заполняется самостоятельно, исходя из собственной оценки возможного ущерба имуществу третьих лиц от пожара, либо приводятся реквизиты документов страхования)
Сумма ущерба имуществу третьих лиц от пожара составит 00 (ноль) рублей 00 копеек	
4.	**<u>Сведения о выполнении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности, выполнение которых должно обеспечиваться на объекте защиты</u>**

Наименование противопожарного мероприятия	Реквизиты нормативных правовых актов и нормативных документов по пожарной безопасности, перечень статей (частей, пунктов), устанавливающих требования пожарной безопасности к объекту	Сведения о выполнении выполняется/не выполняется

		защиты	
4.1.	Противопожарные расстояния между зданиями и сооружениями	Федеральный закон от 21.12.1994г. №69ФЗ «О пожарной безопасности» ст.1, ст.2, ст.37, ст.39, Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.69 часть 1, ст.4 часть 3 и 4, ст.6 часть 1 пункт 1, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.4.1, п.4.3, Таблица 1, п.4.20, п.5.1.2	Выполняется
4.2.	Наружное противопожарное водоснабжение	Федеральный закон от 21.12.1994г. №69ФЗ «О пожарной безопасности» ст.1, ст.2, ст.37, ст.39, Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.62, ст.68, (ст.4 часть 3 и 4, ст.6 часть 1 пункт 1) СП 8.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Наружное противопожарное водоснабжение. Требования пожарной безопасности» п.4.1, п.4.2, п.4.5, п.5.2, таблица 2, п.7.2, п.7.3, п.7.7, п.8.1, п.8.3, п.8.5, п.8.8, п.8.9, п.8.10, п.8.12, п.8.13, п.8.14, п.8.13.п.11.3, п.12.6	Выполняется
4.3.	Проезды и подъезды для пожарной техники	Федеральный закон от 21.12.1994г. №69ФЗ «О пожарной безопасности» ст.1, ст.2, ст.37, ст.39, Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		требованиях пожарной безопасности» ст.4 часть 3 и 4, ст.6 часть 1 пункт 1, СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.7.1-7.5, п.7.6, п.7.7, п.7.8, п.7.12, п. 7.13, Раздел 8.1.	
4.4.	Конструктивные и объемно-планировочные решения, степень огнестойкости и класс конструктивной пожарной опасности	Федеральный закон от 21.12.1994г. №69ФЗ «О пожарной безопасности» ст.1, ст.2, ст.37, ст.39, Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.30, ст. 31, ст. 32, ст. 35, ст. 36, ст. 58, ст. 87, ст.137, Таблица 21, Таблица 22, (ст.4 часть 3 и 4, ст.6 часть 1 пункт 1) СП 2.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Обеспечение огнестойкости объектов защиты» п.5.2.1, п.5.2.4, п.5.2.6, п.5.2.7, п.5.3.1, п.5.3.5, п.5.3.6 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.4.1, п.4.2, п.4.3, п.4.4, п.4.20, п.5.6.2, п.5.6.4.	Выполняется
4.5.	Обеспечение безопасности людей при возникновении пожара, эвакуационные пути и выходы	Федеральный закон от 21.12.1994г. №69ФЗ «О пожарной безопасности» ст.1, ст.2, ст.37, ст.39, Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		безопасности» ст.52, ст. 53, ст. 54, ст. 55, ст. 84, ст. 89, ст. 91, (ст.4 часть 3 и 4, ст.6 часть 1 пункт 1) СП 1.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Эвакуационные пути и выходы» п.4.2.1, п.4.2.2, п.4.2.2, п.4.2.3, п.4.2.5, п.4.2.6, п.4.2.7, п.4.2.9, п.4.2.16, п.4.2.18, п.4.2.19, п.4.2.20, п.4.2.22, п.4.3.2, п.4.3.3, п.4.3.4, п.4.3.5, п.4.4.1, п.4.4.3, п.4.4.6, п.7.1.1, п.7.1.2, п.7.13.1, п.7.13.2.	
4.6.	Обеспечение безопасности пожарно-спасательных подразделений при ликвидации пожара	Федеральный закон от 21.12.1994г. №69ФЗ «О пожарной безопасности» ст.1, ст.2, ст.37, ст.39, Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст.76, ст. 90, (ст.4 часть 3 и 4, ст.6 часть 1 пункт 1) СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям» п.7.1-7.5, п.7.6, п.7.7, п.7.8, п.7.12, п. 7.13, Раздел 8.1.	Выполняется
4.7.	Системы противопожарной защиты (системы противодымной защиты, пожарной сигнализации, пожаротушения, оповещения и управления эвакуацией, внутренний и наружный противопожарные водопроводы)	Федеральный закон от 21.12.1994г. №69ФЗ «О пожарной безопасности» ст.1, ст.2, ст.37, ст.39, Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» ст. 5, ст.51, ст. 56, ст. 61, ст. 62, ст. 81, ст. 82, ст.83, ст.84, ст. 85, ст.86, (ст.4 часть 3 и 4, ст.6 часть 1 пункт 1) СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты.	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.

		Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования» п.5.1-п.5.21, п.6.1.1-п.6.1.6, п.6.2.1, п.6.2.16, п.7.2.2, п.7.2.4, СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» Раздел 6.4., 6.7., 6.8., Приложение А, Б, В. СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности» Таблица 1, п.11, Таблица 3, п.29 СП 10.13130.2020 «Системы противопожарной защиты. Внутренний противопожарный водопровод. Нормы и правила проектирования» п.7.6 Таблица 7.1	
4.8.	Размещение, управление и взаимодействие оборудования противопожарной защиты с инженерными системами зданий и оборудованием, работа которого направлена на обеспечение безопасной эвакуации людей, тушение пожара и ограничение его развития	Федеральный закон от 21.12.1994г. №69ФЗ «О пожарной безопасности» ст.1, ст.2, ст.37, ст.39, Федеральный закон №123-ФЗ от 22.07.2008г. «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» гл. 14, гл. 19, гл.31, (ст.4 часть 3 и 4, ст.6 часть 1 пункт 1) СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования»	Выполняется

		п.5.1-п.5.21, п.7.1.1-п.7.1.6, п.7.1.7-п.7.1.12, п.7.1.13. СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» Раздел 6.4., 6.7., 6.8., Приложение А, Б, В.	
4.9.	Организационно-технические мероприятия по обеспечению пожарной безопасности объекта защиты и противопожарный режим	Постановление Правительства РФ от 16 сентября 2020 года N 1479 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» п.3-5, п.10, п.12, п.13, п.14, п. 15, п.16, п.17, п.23, п.24, п.25, п.26, п.27, п.28, п. 29, п.32, п.35, п.36, п.37, п.41, п.42, п.48, п.54, п.55, п.56, п.60, п.121, п.123, п.392, п.393, п.394, п.395, п.396, п.397, п.400-409, Приказ МЧС России №806 от 18.11.2021 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»	Выполняется

Документ носит информационный характер, после его составления в реестр пожарной безопасности могли быть внесены изменения.